

#15102#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6779
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2022 | 0,986 | 0 | 47,23 | 47,18 | 46,22 | 46,66 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 69 | 47,3 | 21,72 | 0,57 | 0,51 | - |
| 25.05.2022 | 1,002 | -0,001 | 50,18 | 50,08 | 49,1 | 49,57 | -0,47 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 47,5 | 20,84 | 0,57 | 0,51 | - |
| 26.05.2022 | 1,015 | 0 | 48,77 | 48,67 | 47,75 | 48,17 | -0,42 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 47 | 21,69 | 0,58 | 0,52 | - |
| 27.05.2022 | 0,977 | -0,001 | 48,21 | 48,16 | 47,18 | 47,66 | -0,48 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 47,5 | 21,18 | 0,58 | 0,52 | - |
| 28.05.2022 | 1,004 | 0 | 47,6 | 47,56 | 46,6 | 47,08 | -0,48 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 46,8 | 22,01 | 0,58 | 0,52 | - |
| 29.05.2022 | 1,095 | 0 | 50,8 | 50,73 | 49,71 | 50,23 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 69 | 46,4 | 22,58 | 0,58 | 0,52 | - |
| 30.05.2022 | 1,055 | -0,002 | 51,71 | 51,68 | 50,65 | 51,13 | -0,48 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 47,1 | 21,27 | 0,58 | 0,52 | - |
| 31.05.2022 | 0,958 | 0 | 46,87 | 46,87 | 45,86 | 46,38 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 47,4 | 21,47 | 0,58 | 0,51 | - |
| 01.06.2022 | 1,009 | -0,002 | 51,3 | 51,3 | 50,23 | 50,75 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 47,6 | 20,54 | 0,57 | 0,51 | - |
| 02.06.2022 | 1,059 | -0,001 | 49,65 | 49,59 | 48,57 | 49,09 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 46,5 | 22,3 | 0,58 | 0,51 | - |
| 03.06.2022 | 0,965 | 0 | 46,89 | 46,88 | 45,88 | 46,38 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 47,4 | 21,55 | 0,58 | 0,51 | - |
| 04.06.2022 | 0,947 | 0 | 47,66 | 47,68 | 46,67 | 47,18 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 47,7 | 20,85 | 0,57 | 0,51 | - |
| 05.06.2022 | 1,032 | 0 | 49,72 | 49,72 | 48,67 | 49,21 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 47 | 21,77 | 0,57 | 0,51 | - |
| 06.06.2022 | 1,023 | -0,002 | 49,53 | 49,53 | 48,47 | 49,03 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 47,1 | 21,67 | 0,58 | 0,51 | - |
| 07.06.2022 | 0,909 | -0,001 | 45,51 | 45,57 | 44,54 | 45,08 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48 | 21 | 0,58 | 0,51 | - |
| 08.06.2022 | 0,951 | -0,003 | 49,04 | 49,1 | 48,01 | 48,58 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 48,2 | 20,42 | 0,58 | 0,51 | - |
| 09.06.2022 | 0,965 | -0,002 | 47,92 | 47,96 | 46,88 | 47,44 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 47,8 | 21,17 | 0,58 | 0,51 | - |
| 10.06.2022 | 0,881 | 0 | 45,96 | 46,03 | 44,98 | 45,55 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 48,4 | 20,24 | 0,59 | 0,51 | - |
| 11.06.2022 | 0,929 | -0,001 | 46,07 | 46,12 | 45,1 | 45,63 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 48 | 21,15 | 0,59 | 0,52 | - |
| 12.06.2022 | 0,888 | 0 | 45,25 | 45,31 | 44,31 | 44,82 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48,2 | 20,67 | 0,58 | 0,52 | - |
| 13.06.2022 | 0,926 | -0,001 | 47,37 | 47,43 | 46,37 | 46,94 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 48,1 | 20,54 | 0,59 | 0,52 | - |
| 14.06.2022 | 0,891 | -0,001 | 44,23 | 44,3 | 43,3 | 43,84 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 47,4 | 21,2 | 0,58 | 0,52 | - |
| 15.06.2022 | 0,918 | 0 | 43 | 43,02 | 42,08 | 42,6 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 69 | 46,6 | 22,42 | 0,58 | 0,51 | - |
| 16.06.2022 | 0,906 | -0,001 | 46,02 | 46,08 | 45,04 | 45,58 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 48 | 20,75 | 0,58 | 0,52 | - |
| 17.06.2022 | 0,907 | -0,001 | 46,21 | 46,25 | 45,23 | 45,76 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 48,2 | 20,6 | 0,58 | 0,52 | - |
| 18.06.2022 | 0,944 | -0,001 | 48,21 | 48,25 | 47,19 | 47,74 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 48 | 20,61 | 0,57 | 0,52 | - |
| 19.06.2022 | 0,975 | -0,003 | 49,16 | 49,17 | 48,13 | 48,67 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 47,9 | 20,83 | 0,57 | 0,52 | - |
| 20.06.2022 | 0,891 | -0,001 | 45,84 | 45,87 | 44,88 | 45,37 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 48,3 | 20,44 | 0,57 | 0,51 | - |
| 21.06.2022 | 0,909 | -0,002 | 48,34 | 48,37 | 47,3 | 47,86 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 48,5 | 19,8 | 0,57 | 0,51 | - |
| 22.06.2022 | 0,965 | 0 | 49,32 | 49,32 | 48,28 | 48,81 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 48 | 20,52 | 0,57 | 0,52 | - |
| 23.06.2022 | 0,895 | -0,001 | 45,41 | 45,46 | 44,46 | 44,98 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 48,1 | 20,72 | 0,58 | 0,51 | - |
| Итого: | 29,777 | 0 | 1478,98 | 1479,24 | 1447,64 | 1463,77 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,777 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2022 | 1735,166 | 76913,7 | 76771,81 | 75092,45 | 75890,36 |
| 23.06.2022 | 1764,943 | 78392,68 | 78251,05 | 76540,09 | 77354,13 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:43:31