

#15114#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6779
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,951	0,016	43,66	42,82	42,75	42,34	0,41	24	0	0	68,8	47	21,8	0,58	0,51	-
25.05.2023	0,965	0,018	44,89	44,06	43,96	43,55	0,41	24	0	0	68,9	47,4	21,47	0,58	0,52	-
26.05.2023	0,937	0,012	43,71	42,88	42,77	42,4	0,37	24	0	0	68,9	47,4	21,5	0,58	0,52	-
27.05.2023	1,004	0,016	47,41	46,55	46,42	46,04	0,38	24	0	0	68,4	47,2	21,27	0,58	0,52	-
28.05.2023	1,011	0,013	47,42	46,56	46,44	46,06	0,38	24	0	0	68,6	47,2	21,38	0,58	0,52	-
29.05.2023	0,92	0,012	42,81	42,01	41,89	41,54	0,35	24	0	0	68,8	47,2	21,58	0,59	0,52	-
30.05.2023	0,989	0,014	45,6	44,76	44,63	44,26	0,37	24	0	0	68,9	47,1	21,77	0,59	0,52	-
31.05.2023	0,93	0,034	43,3	42,14	42,39	41,66	0,73	24	0	1	68,7	47,5	21,18	0,58	0,51	-
01.06.2023	0,984	0,009	45,73	44,93	44,75	44,44	0,31	24	0	0	68,8	47,1	21,7	0,58	0,52	-
02.06.2023	0,95	0,011	44,96	44,16	43,97	43,68	0,29	24	0	0	68,8	47,5	21,31	0,58	0,52	-
03.06.2023	0,974	0,013	45,02	44,19	44,06	43,7	0,36	24	0	0	68,9	47,2	21,71	0,58	0,52	-
04.06.2023	0,984	0,016	45,93	45,08	44,96	44,58	0,38	24	0	0	68,7	47,2	21,53	0,59	0,52	-
05.06.2023	0,979	0,013	46,39	45,53	45,4	45,03	0,37	24	0	0	68,8	47,6	21,19	0,59	0,52	-
06.06.2023	0,88	0,015	42,19	41,36	41,29	40,87	0,42	24	0	0	68,9	48,1	20,81	0,59	0,52	-
07.06.2023	0,889	0,019	42,79	41,95	41,89	41,46	0,43	24	0	0	68,8	48,1	20,71	0,59	0,52	-
08.06.2023	0,868	0,017	42,2	41,36	41,3	40,88	0,42	24	0	0	68,9	48,3	20,57	0,59	0,51	-
09.06.2023	0,825	0,018	42,08	41,26	41,17	40,77	0,4	24	0	0	68,7	49,1	19,56	0,58	0,51	-
10.06.2023	0,891	0,016	44,74	43,9	43,79	43,4	0,39	24	0	0	68,6	48,6	19,97	0,59	0,51	-
11.06.2023	0,867	0,019	43,34	42,52	42,42	42,03	0,39	24	0	0	68,9	48,9	20,04	0,58	0,52	-
12.06.2023	0,875	0,017	44,9	44,09	43,96	43,59	0,37	24	0	0	68,6	49,1	19,53	0,59	0,52	-
13.06.2023	0,853	0,017	43,49	42,72	42,56	42,22	0,34	24	0	0	68,7	49	19,64	0,59	0,52	-
14.06.2023	0,849	0,017	43,75	42,96	42,8	42,44	0,36	24	0	0	68,6	49,2	19,41	0,58	0,52	-
15.06.2023	0,846	0,015	47,5	46,76	46,52	46,2	0,32	24	0	1	67,7	49,9	17,84	0,59	0,52	-
16.06.2023	0,897	0,02	45,41	44,49	44,42	43,97	0,45	24	0	0	68,8	49,1	19,69	0,59	0,52	-
17.06.2023	0,824	0,021	42,59	41,73	41,7	41,24	0,46	24	0	0	68,7	49,5	19,18	0,59	0,52	-
18.06.2023	0,903	0,014	45,71	44,83	44,72	44,34	0,38	24	0	0	68,8	49	19,75	0,59	0,52	-
19.06.2023	0,899	0,021	45,34	44,46	44,38	43,95	0,43	24	0	0	68,9	49,1	19,78	0,59	0,52	-
20.06.2023	0,9	0,024	51,57	50,6	50,5	50	0,5	24	0	0	67,3	50	17,37	0,6	0,52	-
21.06.2023	0,849	0,026	42,75	41,8	41,83	41,29	0,54	24	0	0	69	49,3	19,68	0,58	0,52	-
22.06.2023	0,797	0,029	44,5	43,52	43,57	42,97	0,6	24	0	0	67,9	50,3	17,58	0,59	0,52	-
23.06.2023	0,787	0,037	39,39	38,28	38,56	37,81	0,75	24	0	0	68,9	49,4	19,49	0,59	0,52	-
Итого:	28,077	0	1381,07	1354,26	1351,77	1338,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,077															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	2568,52	112457	111943,29	109813,57	110682,67
23.06.2023	2596,597	113838,07	113297,55	111165,34	112021,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:17:43