

#133959#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 66, Калининград
5346
6779
ВКТ-7
00207188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,735	-0,171	149,82	152,25	146,36	149,3	-2,94	24	0	0	71,7	65,4	6,34	0,52	0,5	-
25.05.2025	0,734	-0,16	143,88	146,19	140,55	143,33	-2,78	24	0	0	72	65,4	6,51	0,54	0,48	-
26.05.2025	0,537	-0,121	106,56	108,3	104,08	106,19	-2,11	17	7	1	72	65,5	6,49	0,53	0,48	-
27.05.2025	0,573	-0,106	116,32	117,78	113,61	115,46	-1,85	18	6	1	72,1	66	6,11	0,52	0,5	-
28.05.2025	0,651	-0,166	146,38	148,78	143	145,85	-2,85	24	0	0	71,8	66	5,87	0,52	0,5	-
29.05.2025	0,663	-0,164	147,56	149,93	144,14	146,99	-2,85	24	0	0	71,9	66	5,89	0,52	0,51	-
30.05.2025	0,646	-0,147	142,64	144,78	139,31	141,9	-2,59	24	0	0	72	66,1	5,87	0,52	0,51	-
31.05.2025	0,677	-0,14	150,02	152,05	146,56	149,02	-2,46	24	0	0	71,8	66	5,73	0,53	0,51	-
01.06.2025	0,722	-0,131	148,32	150,22	144,88	147,23	-2,35	24	0	0	72	66	6,05	0,53	0,51	-
02.06.2025	0,679	-0,12	144,89	146,62	141,55	143,73	-2,18	24	0	0	71,7	65,9	5,8	0,53	0,51	-
03.06.2025	0,676	-0,122	145,79	147,54	142,41	144,61	-2,2	24	0	0	71,9	66,1	5,76	0,53	0,52	-
04.06.2025	0,638	-0,123	145,44	147,18	142,08	144,26	-2,18	24	0	0	71,8	66,3	5,5	0,53	0,52	-
05.06.2025	0,657	-0,102	145,84	147,31	142,49	144,38	-1,89	24	0	0	71,8	66,3	5,5	0,53	0,52	-
06.06.2025	0,601	-0,133	138,9	140,84	135,69	138,05	-2,36	24	0	0	71,7	66,1	5,57	0,53	0,52	-
07.06.2025	0,629	-0,149	144,65	146,82	141,31	143,9	-2,59	24	0	0	71,9	66,2	5,67	0,53	0,52	-
08.06.2025	0,63	-0,155	145,76	148,01	142,42	145,11	-2,69	24	0	0	71,6	65,9	5,67	0,53	0,52	-
09.06.2025	0,618	-0,164	146,51	148,95	143,15	145,98	-2,83	24	0	0	71,7	66,1	5,62	0,53	0,52	-
10.06.2025	0,571	-0,17	141,9	144,45	138,67	141,64	-2,97	24	0	0	71,3	65,8	5,51	0,53	0,52	-
11.06.2025	0,547	-0,176	137,86	140,53	134,68	137,71	-3,03	24	0	0	71,8	66,3	5,57	0,53	0,52	-
12.06.2025	0,571	-0,195	145,83	148,76	142,47	145,78	-3,31	24	0	0	71,8	66,3	5,53	0,53	0,51	-
13.06.2025	0,569	-0,185	137,38	140,11	134,19	137,32	-3,13	24	0	0	72	66,2	5,79	0,52	0,51	-
14.06.2025	-1,135	-1,799	123,44	151,28	120,63	148,29	-27,66	24	0	1	71,4	65,8	5,66	0,53	0,51	-
15.06.2025	0,555	-0,183	141,58	144,3	138,31	141,4	-3,09	24	0	0	72	66,5	5,5	0,53	0,51	-
16.06.2025	0,562	-0,157	138,28	140,61	135,06	137,78	-2,72	24	0	0	72	66,5	5,49	0,53	0,51	-
17.06.2025	0,537	-0,181	133,32	136,01	130,24	133,31	-3,07	24	0	0	71,8	66,2	5,66	0,53	0,51	-
18.06.2025	-1,403	-1,935	96,93	127,72	94,69	125,21	-30,52	24	0	1	71,7	65,4	6,25	0,52	0,5	-
19.06.2025	0,246	-0,428	120,1	126,85	117,36	124,36	-7	24	0	1	71,4	65,4	5,99	0,52	0,5	-
20.06.2025	-0,518	-1,133	105,5	123,04	103,05	120,61	-17,56	24	0	1	72,1	65,9	6,17	0,52	0,5	-
21.06.2025	-0,265	-0,937	114,11	128,55	111,45	126	-14,55	24	0	1	72	65,8	6,19	0,52	0,5	-
22.06.2025	0,608	-0,158	132,34	134,66	129,29	132,04	-2,75	24	0	0	71,8	65,7	6,09	0,53	0,5	-
23.06.2025	0,551	-0,16	124,37	126,72	121,49	124,22	-2,73	24	0	0	72	66	6	0,52	0,5	-
Итого:	13,062	0	4202,22	4357,14	4105,17	4270,96	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,062															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч731

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	739,8	38817,52	38873,11	37912,57	38376
23.06.2025	752,862	43019,74	43230,25	42017,74	42646,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 16:36:07