

#15103#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6779
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,909	-0,072	75,58	76,78	73,95	75,67	-1,72	24	0	0	69,1	55,6	13,59	0,59	0,51	-
25.07.2022	0,896	-0,071	76,73	77,94	75,07	76,8	-1,73	24	0	0	69,4	56,1	13,23	0,59	0,51	-
26.07.2022	0,855	-0,071	75,32	76,54	73,7	75,37	-1,67	24	0	0	68,9	56,1	12,82	0,59	0,52	-
27.07.2022	0,86	-0,065	74	75,19	72,45	74,08	-1,63	24	0	0	68,8	55,7	13,09	0,58	0,52	-
28.07.2022	0,939	-0,068	72,45	73,6	70,91	72,61	-1,7	24	0	0	68,6	54,1	14,54	0,6	0,51	-
29.07.2022	0,901	-0,069	76,09	77,26	74,44	76,13	-1,69	24	0	0	69,2	55,8	13,37	0,59	0,51	-
30.07.2022	0,94	-0,069	76,02	77,15	74,37	76,02	-1,65	24	0	0	69,2	55,3	13,86	0,59	0,51	-
31.07.2022	0,881	-0,063	71,59	72,7	70,07	71,7	-1,63	24	0	0	68,6	54,7	13,85	0,58	0,51	-
01.08.2022	0,894	-0,06	72,99	74,08	71,46	73,02	-1,56	24	0	0	68,8	55,2	13,68	0,58	0,51	-
02.08.2022	0,89	-0,067	73,97	75,07	72,36	73,98	-1,62	24	0	0	69,1	55,5	13,55	0,58	0,51	-
03.08.2022	0,96	-0,062	73,42	74,46	71,87	73,43	-1,56	24	0	0	68,9	54,3	14,55	0,59	0,51	-
04.08.2022	0,905	-0,068	74,56	75,65	72,94	74,58	-1,64	24	0	0	68,7	55,1	13,63	0,6	0,52	-
05.08.2022	0,91	-0,068	76,07	77,18	74,41	76,06	-1,65	24	0	0	69,1	55,7	13,45	0,59	0,52	-
06.08.2022	0,878	-0,063	74,51	75,61	72,94	74,52	-1,58	24	0	0	69,1	55,8	13,22	0,59	0,52	-
07.08.2022	0,919	-0,062	73,53	74,61	72	73,54	-1,54	24	0	0	69	55,1	13,96	0,58	0,52	-
08.08.2022	0,876	-0,064	67,84	68,89	66,34	67,94	-1,6	24	0	0	68,9	54,3	14,54	0,58	0,52	-
09.08.2022	0,877	-0,062	67,06	68,11	65,62	67,17	-1,55	24	0	0	68,7	54,1	14,63	0,58	0,52	-
10.08.2022	0,89	-0,054	65,49	66,52	64,12	65,62	-1,5	24	0	0	68,6	53,4	15,14	0,58	0,52	-
11.08.2022	0,846	-0,055	64,61	65,65	63,24	64,75	-1,51	24	0	0	68,3	53,6	14,65	0,58	0,52	-
12.08.2022	0,9	-0,057	66,96	67,98	65,53	67,04	-1,51	24	0	0	68,6	53,5	15,02	0,58	0,52	-
13.08.2022	0,872	-0,058	68,36	69,42	66,92	68,44	-1,52	24	0	0	68,6	54,4	14,23	0,58	0,52	-
14.08.2022	0,884	-0,06	66,21	67,25	64,78	66,36	-1,58	24	0	0	68,4	53,5	14,96	0,58	0,52	-
15.08.2022	0,872	-0,057	68,72	69,8	67,28	68,82	-1,54	24	0	0	68,6	54,4	14,2	0,58	0,52	-
16.08.2022	0,878	-0,062	69,15	70,25	67,69	69,27	-1,58	24	0	0	68,6	54,3	14,24	0,58	0,52	-
17.08.2022	0,835	-0,064	68,4	69,51	66,96	68,54	-1,58	24	0	0	68,5	54,7	13,79	0,58	0,52	-
18.08.2022	0,807	-0,066	69,51	70,65	68,02	69,67	-1,65	24	0	0	68,7	55,5	13,23	0,59	0,52	-
19.08.2022	0,809	-0,069	71,36	72,54	69,88	71,52	-1,64	24	0	0	68,8	55,9	12,84	0,59	0,52	-
20.08.2022	0,832	-0,066	71,1	72,26	69,59	71,22	-1,63	24	0	0	68,6	55,4	13,22	0,59	0,52	-
21.08.2022	0,852	-0,069	71,13	72,27	69,61	71,25	-1,64	24	0	0	69,1	55,5	13,52	0,57	0,52	-
22.08.2022	0,782	-0,06	63,28	64,36	61,91	63,46	-1,55	24	0	0	69	54,9	14,04	0,56	0,52	-
23.08.2022	0,783	-0,053	56,19	57,23	54,97	56,47	-1,5	24	0	0	68,7	53	15,65	0,57	0,52	-
Итого:	27,132	0	2192,2	2226,51	2145,4	2195,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,132															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1778,863	79162,9	79027,64	77294,58	78122,5
23.08.2022	1805,995	81355,1	81254,15	79439,98	80317,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 8:35:30