

#94689#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/09/24г.-24/09/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский,66

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00207188

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2E9B

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2024	70,19	64,43	5,76	169,01	165,28	168,11	164,93	0,35	5,65	5,3	0,974	0,024	24	0	
02.09.2024	69	61,57	7,43	115,01	112,53	114,03	112,02	0,51	5,66	5,29	0,869	0,031	24	0	
03.09.2024	69,4	54,21	15,19	51,48	50,35	50,44	49,74	0,61	5,69	5,24	0,798	0,039	24	0	
04.09.2024	69,92	53,8	16,12	52,42	51,28	51,38	50,71	0,57	5,8	5,29	0,858	0,035	24	0	
05.09.2024	68,89	54,49	14,4	55,33	54,12	54,29	53,51	0,61	5,76	5,29	0,81	0,039	24	0	
06.09.2024	69,16	54,07	15,09	51,77	50,64	50,78	50,07	0,57	5,77	5,29	0,795	0,035	24	0	
07.09.2024	69,56	54,27	15,29	52,29	51,14	51,29	50,6	0,54	5,8	5,3	0,81	0,032	24	0	
08.09.2024	69,12	52,34	16,78	89,64	87,7	88,13	87	0,7	5,76	5,31	1,509	0,039	24	0	
09.09.2024	69,06	52,69	16,37	123,16	120,53	121,37	119,79	0,74	5,77	5,37	2,011	0,043	24	0	
10.09.2024	69,34	55,12	14,22	53,07	51,93	52,08	51,35	0,58	5,74	5,41	0,77	0,035	24	0	
11.09.2024	69,1	55,34	13,76	55,31	54,12	54,3	53,54	0,58	5,72	5,39	0,775	0,037	24	0	
12.09.2024	68,86	55,47	13,39	62,52	61,18	61,43	60,57	0,61	5,7	5,41	0,854	0,037	24	0	
13.09.2024	69,49	55,32	14,17	61,6	60,27	60,44	59,57	0,7	5,73	5,42	0,893	0,042	24	0	
14.09.2024	69,36	56,01	13,35	67,4	65,94	66,24	65,27	0,67	5,71	5,42	0,918	0,041	24	0	
15.09.2024	69,35	55,94	13,41	72	70,45	70,8	69,77	0,68	5,7	5,42	0,984	0,042	24	0	
16.09.2024	69,31	56,56	12,75	65,78	64,36	64,67	63,67	0,69	5,71	5,43	0,858	0,042	24	0	
17.09.2024	69,73	56,65	13,08	62,47	61,13	61,36	60,46	0,67	5,71	5,43	0,836	0,041	24	0	
18.09.2024	69,68	56,35	13,33	60,66	59,31	59,57	58,68	0,63	5,7	5,43	0,824	0,04	24	0	
19.09.2024	69,58	56,11	13,47	59,61	58,3	58,56	57,69	0,61	5,7	5,43	0,82	0,036	24	0	*
20.09.2024	69,54	55,86	13,68	60,27	58,94	59,17	58,34	0,6	5,71	5,43	0,842	0,037	24	0	
21.09.2024	69,12	56,03	13,09	67,05	65,62	65,9	64,93	0,69	5,7	5,43	0,898	0,04	24	0	
22.09.2024	69,36	55,73	13,63	65,3	63,86	64,17	63,23	0,63	5,71	5,44	0,904	0,04	24	0	
23.09.2024	69,52	55,29	14,23	59,17	57,86	58,1	57,28	0,58	5,73	5,45	0,853	0,034	24	0	
24.09.2024	69,33	55,87	13,46	63,38	61,98	62,27	61,36	0,62	5,72	5,46	0,871	0,039	24	0	
Итого:				1695,7	1658,82	1668,8	1644,08	14,74			22,334	0,9	576	0	
Средние:	69,37	55,81	13,56						5,72	5,37					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31/08/2424:00	2010,26	1965,67	2000,47	1962,38	3,29	11,382	0,245	299	1
24/09/2424:00	3705,96	3624,49	3669,35	3606,46	18,03	33,716	1,145	875	1
Итого:	1695,7	1658,82	1668,88	1644,08	14,74	22,334	0,9	576	0

Период нормальной работы 576ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 889ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

