

#74710#

Директору МП
«Калининградтеплосеть»
Салмину А.Н.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 68, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00272084	23.03.2024	23.02.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2997,976	2895,449	102.527

Подпись исполнителя



#74709#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272084
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	3,439	-0,164	169,98	172,47	166,22	170,57	-4,35	24	0	0	70,1	48,3	21,84	0,61	0,6
25.02.2024	-	3,552	-0,178	178,82	181,43	174,83	179,39	-4,56	24	0	0	70,4	48,9	21,47	0,61	0,59
26.02.2024	-	3,578	-0,208	200,05	203,14	195,6	200,66	-5,06	24	0	0	70,4	50,9	19,48	0,61	0,6
27.02.2024	-	3,507	-0,195	191,99	194,93	187,76	192,61	-4,85	24	0	0	70,4	50,5	19,87	0,61	0,6
28.02.2024	-	3,466	-0,185	184,23	187	180,2	184,84	-4,64	24	0	0	70,1	49,7	20,4	0,61	0,6
29.02.2024	-	3,273	-0,145	156,15	158,36	152,72	156,7	-3,98	24	0	0	70,1	47,5	22,56	0,62	0,6
01.03.2024	-	3,598	-0,21	201,3	204,41	196,81	201,92	-5,11	24	0	0	70,5	51	19,49	0,62	0,6
02.03.2024	-	3,594	-0,213	202,53	205,65	198	203,13	-5,13	24	0	0	70,6	51,2	19,36	0,61	0,6
03.03.2024	-	3,34	-0,169	172,28	174,87	168,57	172,99	-4,42	24	0	0	69,2	48,2	20,96	0,61	0,6
04.03.2024	-	3,256	-0,134	148,69	150,75	145,42	149,22	-3,8	24	0	0	69,8	46,3	23,5	0,61	0,6
05.03.2024	-	3,137	-0,114	135,79	137,64	132,86	136,34	-3,48	24	0	0	69,5	44,8	24,7	0,62	0,61
06.03.2024	-	3,443	-0,149	155,2	157,34	151,69	155,71	-4,02	24	0	0	71	47,2	23,83	0,62	0,61
07.03.2024	-	3,612	-0,162	162,81	164,95	158,88	163,04	-4,16	24	0	0	73,6	49,6	23,92	0,62	0,61
08.03.2024	-	3,65	-0,15	154,62	156,56	150,89	154,88	-3,99	24	0	0	73,6	48,2	25,35	0,62	0,61
09.03.2024	-	3,826	-0,152	157,45	159,3	153,49	157,45	-3,96	24	0	0	75,5	49,4	26,1	0,62	0,61
10.03.2024	-	3,683	-0,138	148,59	150,36	144,99	148,77	-3,78	24	0	0	74	47,4	26,54	0,62	0,61
11.03.2024	-	3,5	-0,127	147,77	149,59	144,35	148,02	-3,67	24	0	0	72	46,7	25,31	0,62	0,61
12.03.2024	-	3,517	-0,12	141,45	143,27	138,27	141,94	-3,67	24	0	0	70,8	44,3	26,5	0,62	0,61
13.03.2024	-	3,725	-0,159	167,78	170,12	164,02	168,36	-4,34	24	0	0	70,8	46,9	23,84	0,63	0,61
14.03.2024	-	3,85	-0,193	193,69	196,57	189,39	194,34	-4,95	24	0	0	70,4	49	21,49	0,63	0,61
15.03.2024	-	3,634	-0,217	202,44	205,64	197,96	203,21	-5,25	24	0	0	70,1	50,5	19,57	0,63	0,61
16.03.2024	-	3,569	-0,214	200,14	203,32	195,67	200,85	-5,18	24	0	0	70,4	51	19,47	0,62	0,61
17.03.2024	-	3,411	-0,14	150,53	152,6	147,12	151,03	-3,91	24	0	0	71,1	46,8	24,31	0,62	0,61
18.03.2024	-	3,661	-0,162	162,8	164,98	158,9	163,13	-4,23	24	0	0	73,2	49	24,24	0,62	0,61
19.03.2024	-	3,639	-0,162	165,39	167,64	161,5	165,75	-4,25	24	0	0	72,7	49	23,7	0,62	0,61
20.03.2024	-	3,587	-0,168	169,84	172,26	165,93	170,32	-4,39	24	0	0	71,8	49	22,79	0,62	0,6
21.03.2024	-	3,414	-0,174	174,28	176,95	170,42	174,94	-4,52	24	0	0	70,5	49,2	21,24	0,62	0,6
22.03.2024	-	3,53	-0,187	184,24	187,08	180,13	184,9	-4,77	24	0	0	70,5	49,7	20,78	0,62	0,6
23.03.2024	-	3,536	-0,194	189,13	192,1	184,98	189,88	-4,9	24	0	0	70,1	49,8	20,31	0,62	0,6
Итого:	-	102,527	-4,883	4969,96	5041,28	4857,57	4984,89	-127,32	696	0	-	71,14	48,62	22,51	0,62	0,6

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	2895,449	174295,49	174163,91	170211,1	171694,45
23.03.2024	2997,976	179265,45	179205,19	175068,67	176679,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения