

#82453#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 68, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272084	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3119,348	3077,821	41.527

Подпись исполнителя



#82452#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272084
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	3,438	-0,185	184,53	187,39	180,54	185,28	-4,74	24	0	0	69,4	49,1	20,21	0,61	0,59
25.04.2024	6,4	3,62	-0,22	208,73	212,03	204,14	209,44	-5,3	24	0	0	70,1	51,2	18,96	0,62	0,59
26.04.2024	7,8	3,656	-0,267	239,7	243,66	234,4	240,45	-6,05	24	0	0	70,1	53,2	16,84	0,64	0,58
27.04.2024	12,1	3,751	-0,408	331,86	337,86	324,46	332,67	-8,21	24	0	0	70,5	57,6	12,88	0,65	0,57
28.04.2024	14,6	3,726	-0,474	378,08	385,1	369,68	378,87	-9,19	24	0	0	70,5	59,1	11,41	0,65	0,56
29.04.2024	16,9	3,623	-0,494	390,04	397,41	381,4	390,91	-9,51	24	0	0	70,4	59,6	10,84	0,66	0,56
30.04.2024	16,1	3,443	-0,522	406,61	414,43	397,57	407,46	-9,89	24	0	0	70,4	60,4	10,03	0,62	0,55
01.05.2024	-	3,133	-0,42	346,11	352,72	338,88	347,27	-8,39	24	0	0	68,3	57,7	10,54	0,59	0,52
02.05.2024	-	2,187	-0,439	340,43	347,28	332,94	341,11	-8,17	24	0	0	70	62	7,94	0,59	0,52
03.05.2024	-	0,364	-0,544	364,84	373,4	356,58	365,52	-8,94	24	0	0	71,1	68,5	2,59	0,58	0,51
04.05.2024	-	0,401	-0,49	336,85	344,87	329,59	337,92	-8,33	24	0	0	69,4	66,6	2,76	0,58	0,51
05.05.2024	-	0,377	-0,51	345,98	354,3	338,56	347,2	-8,64	24	0	0	69,1	66,4	2,67	0,57	0,52
06.05.2024	-	0,446	-0,427	288,47	295,5	282,27	289,64	-7,37	24	0	0	69,2	66	3,16	0,57	0,54
07.05.2024	-	0,498	-0,358	241,67	247,6	236,39	242,67	-6,28	24	0	0	69,9	66,2	3,73	0,57	0,54
08.05.2024	-	0,556	-0,324	224,15	229,54	219,34	225,14	-5,8	24	0	0	69	64,9	4,12	0,57	0,54
09.05.2024	-	0,572	-0,329	226,5	231,93	221,57	227,42	-5,85	24	0	0	69,6	65,5	4,18	0,57	0,54
10.05.2024	-	0,542	-0,318	221,42	226,71	216,64	222,32	-5,68	24	0	0	69,2	65,2	4,07	0,56	0,54
11.05.2024	-	0,594	-0,313	218,15	223,34	213,43	219,06	-5,63	24	0	0	69,3	64,9	4,35	0,56	0,54
12.05.2024	-	0,602	-0,315	218,38	223,56	213,64	219,27	-5,63	24	0	0	69,4	65	4,41	0,56	0,54
13.05.2024	-	0,564	-0,313	218,52	223,73	213,83	219,43	-5,6	24	0	0	69,3	65,1	4,22	0,56	0,54
14.05.2024	-	0,583	-0,308	215,49	220,62	210,86	216,44	-5,58	24	0	0	69	64,6	4,35	0,56	0,54
15.05.2024	-	0,573	-0,312	218,69	223,88	213,96	219,54	-5,58	24	0	0	69,5	65,2	4,24	0,57	0,54
16.05.2024	-	0,544	-0,321	222,7	228	217,9	223,59	-5,69	24	0	0	69,4	65,3	4,07	0,57	0,54
17.05.2024	-	0,565	-0,325	224,58	229,92	219,69	225,46	-5,77	24	0	0	69,5	65,4	4,15	0,57	0,54
18.05.2024	-	0,532	-0,335	231,13	236,65	226,14	232,09	-5,95	24	0	0	69,2	65,2	3,93	0,57	0,54
19.05.2024	-	0,571	-0,34	239,09	244,75	233,93	240,02	-6,09	24	0	0	69,1	65,1	4,01	0,57	0,54
20.05.2024	-	0,522	-0,347	240,44	246,16	235,27	241,38	-6,11	24	0	0	69,2	65,4	3,78	0,57	0,54
21.05.2024	-	0,549	-0,353	245,57	251,39	240,23	246,45	-6,22	24	0	0	69,6	65,7	3,85	0,57	0,53
22.05.2024	-	0,509	-0,348	242,35	248,1	237,13	243,28	-6,15	24	0	0	69,2	65,5	3,72	0,56	0,53
23.05.2024	-	0,486	-0,335	232,94	238,51	227,91	233,82	-5,91	24	0	0	69,3	65,6	3,7	0,57	0,53
Итого:	9,4	41,527	-10,994	8044	8220,34	7868,87	8071,12	-202,25	720	0	-	69,57	62,91	6,66	0,59	0,54

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	3077,821	186714,08	186797,52	182353,07	184152,95
23.05.2024	3119,348	194758,08	195017,86	190221,94	192224,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения