

#130230#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 68, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272084	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	765,524	727,612	37.912

Подпись исполнителя



#130229#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272084
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	1,206	0,258	197,71	192,75	193,42	189,09	4,33	24	0	0	69,3	64,4	4,88	0,56	0,53
25.04.2025	-	1,101	0,23	178,45	173,96	174,63	170,72	3,91	24	0	0	69	64	4,99	0,56	0,53
26.04.2025	-	1,171	0,213	166,57	162,29	162,98	159,34	3,64	24	0	0	69,1	63,2	5,89	0,56	0,53
27.04.2025	-	1,174	0,216	165,36	161,13	161,77	158,14	3,63	24	0	0	69,4	63,5	5,92	0,56	0,53
28.04.2025	-	1,194	0,214	167,19	162,9	163,58	159,9	3,68	24	0	0	69,2	63,2	5,98	0,56	0,53
29.04.2025	-	1,205	0,22	173,74	169,33	169,86	166,11	3,75	24	0	0	70,5	64,8	5,76	0,56	0,53
30.04.2025	-	1,222	0,249	188,44	183,69	184,12	180,03	4,09	24	0	0	71,5	66,2	5,26	0,56	0,53
01.05.2025	-	1,246	0,245	186,03	181,36	181,84	177,81	4,03	24	0	0	71,1	65,6	5,5	0,56	0,53
02.05.2025	-	1,26	0,257	192,92	188,09	188,52	184,32	4,2	24	0	0	71,6	66,3	5,32	0,55	0,52
03.05.2025	-	1,126	0,218	167,88	163,65	164,19	160,55	3,64	24	0	0	70	64,5	5,53	0,56	0,53
04.05.2025	-	1,269	0,252	187,37	182,56	183,05	178,92	4,13	24	0	0	71,7	66,2	5,55	0,56	0,53
05.05.2025	-	1,221	0,238	177,1	172,55	173,07	169,17	3,9	24	0	0	71,5	65,8	5,67	0,56	0,53
06.05.2025	-	1,209	0,253	190,21	185,39	185,87	181,71	4,16	24	0	0	71,4	66,2	5,12	0,55	0,52
07.05.2025	-	1,216	0,271	201,98	196,92	197,43	193,02	4,41	24	0	0	71	66,2	4,78	0,58	0,54
08.05.2025	-	1,351	0,287	212,81	207,4	207,95	203,29	4,66	24	0	0	71,4	66,3	5,12	0,58	0,54
09.05.2025	-	1,307	0,299	218,13	212,65	213,13	208,32	4,81	24	0	0	71,6	66,9	4,73	0,58	0,54
10.05.2025	-	1,368	0,289	213,77	208,31	208,85	204,14	4,71	24	0	0	71,6	66,5	5,14	0,57	0,54
11.05.2025	-	1,31	0,27	201,33	196,18	196,73	192,28	4,45	24	0	0	71,5	66,2	5,27	0,57	0,54
12.05.2025	-	1,311	0,27	200,05	194,92	195,48	191,07	4,41	24	0	0	71,5	66,2	5,31	0,57	0,54
13.05.2025	-	1,302	0,269	199,92	194,8	195,3	190,91	4,39	24	0	0	71,8	66,5	5,28	0,57	0,53
14.05.2025	-	1,317	0,302	218,12	212,59	213,08	208,27	4,81	24	0	0	71,9	67,2	4,76	0,57	0,54
15.05.2025	-	1,206	0,224	175,2	170,87	171,25	167,56	3,69	24	0	0	71	65,3	5,73	0,57	0,53
16.05.2025	-	1,365	0,299	215,84	210,3	210,85	206,05	4,8	24	0	0	71,9	66,8	5,05	0,58	0,54
17.05.2025	-	1,272	0,26	191,19	186,23	186,81	182,53	4,28	24	0	0	71,4	66	5,39	0,58	0,54
18.05.2025	-	1,349	0,267	195,99	190,92	191,51	187,15	4,36	24	0	0	71,6	66	5,65	0,58	0,54
19.05.2025	-	1,293	0,283	207,73	202,45	202,95	198,37	4,58	24	0	0	71,7	66,8	4,97	0,57	0,53
20.05.2025	-	1,347	0,297	219,14	213,62	214,09	209,28	4,81	24	0	0	71,9	67	4,88	0,58	0,53
21.05.2025	-	1,353	0,298	221,87	216,32	216,78	211,97	4,81	24	0	0	71,6	66,8	4,86	0,58	0,54
22.05.2025	-	1,307	0,299	219,54	214,01	214,5	209,66	4,84	24	0	0	71,7	67	4,68	0,58	0,54
23.05.2025	-	1,334	0,303	223,05	217,46	217,97	213,08	4,89	24	0	0	71,4	66,7	4,73	0,58	0,53
Итого:	-	37,912	7,85	5874,63	5725,6	5741,56	5612,76	128,8	720	0	-	71,06	65,81	5,26	0,57	0,53

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	727,612	40394,37	39099,68	39448,06	38540,57
23.05.2025	765,524	46269	44825,28	45189,62	44153,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения