

#30628#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 68, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272084	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2406,939	2385,897	21.042

Подпись исполнителя _____



#30627#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272084
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,654	-0,114	88,84	90,9	86,9	89,37	-2,47	24	0	0	70,4	61,3	9,1	0,57	0,52
25.08.2023	-	0,663	-0,118	88,64	90,75	86,68	89,2	-2,52	24	0	0	70,5	61,2	9,27	0,57	0,52
26.08.2023	-	0,67	-0,109	87,52	89,51	85,59	87,97	-2,38	24	0	0	70,3	61	9,38	0,57	0,52
27.08.2023	-	0,665	-0,115	90,28	92,3	88,25	90,67	-2,42	24	0	0	70,9	61,8	9,08	0,56	0,52
28.08.2023	-	0,63	-0,102	83,85	85,71	82,01	84,25	-2,24	24	0	0	69,7	60,5	9,18	0,56	0,52
29.08.2023	-	0,685	-0,094	82,83	84,64	81,06	83,23	-2,17	24	0	0	69,6	59,7	9,89	0,55	0,51
30.08.2023	-	0,63	-0,076	69,24	70,75	67,75	69,64	-1,89	24	0	0	68,5	57,7	10,76	0,56	0,52
31.08.2023	-	0,495	-0,069	57,36	58,65	56,12	57,7	-1,58	24	0	0	68,8	58,4	10,3	0,56	0,52
01.09.2023	-	0,679	-0,093	79,41	81,19	77,73	79,95	-2,22	24	0	0	68,5	58,2	10,26	0,57	0,52
02.09.2023	-	0,715	-0,099	83,54	85,38	81,73	84,01	-2,28	24	0	0	69,2	58,9	10,24	0,57	0,52
03.09.2023	-	0,736	-0,099	83,81	85,63	81,97	84,24	-2,27	24	0	0	69,4	59	10,47	0,57	0,52
04.09.2023	-	0,724	-0,092	81,75	83,51	80,05	82,22	-2,17	24	0	0	68,7	58,2	10,47	0,57	0,52
05.09.2023	-	0,689	-0,101	84,03	85,87	82,22	84,5	-2,28	24	0	0	69	59,1	9,9	0,57	0,52
06.09.2023	-	0,652	-0,101	83,06	84,89	81,24	83,49	-2,25	24	0	0	69,2	59,7	9,55	0,57	0,52
07.09.2023	-	0,72	-0,103	85,89	87,77	84,02	86,33	-2,31	24	0	0	69,6	59,6	10,05	0,57	0,52
08.09.2023	-	0,703	-0,102	86,26	88,15	84,39	86,69	-2,3	24	0	0	69,3	59,5	9,79	0,57	0,52
09.09.2023	-	0,705	-0,099	84,83	86,69	82,99	85,26	-2,27	24	0	0	69,4	59,4	9,99	0,57	0,52
10.09.2023	-	0,715	-0,098	84,65	86,47	82,79	85,04	-2,25	24	0	0	69,5	59,4	10,13	0,57	0,52
11.09.2023	-	0,724	-0,102	85,81	87,66	83,94	86,24	-2,3	24	0	0	69,5	59,3	10,12	0,57	0,52
12.09.2023	-	0,699	-0,103	85,88	87,74	84,01	86,28	-2,27	24	0	0	69,8	60	9,78	0,57	0,52
13.09.2023	-	0,706	-0,098	82,92	84,71	81,1	83,33	-2,23	24	0	0	69,6	59,4	10,17	0,56	0,52
14.09.2023	-	0,652	-0,089	79,5	81,23	77,81	79,92	-2,11	24	0	0	68,6	58,8	9,84	0,57	0,52
15.09.2023	-	0,723	-0,091	81,05	82,79	79,33	81,48	-2,15	24	0	0	69,1	58,5	10,56	0,57	0,52
16.09.2023	-	0,708	-0,1	82,67	84,45	80,84	83,07	-2,23	24	0	0	69,8	59,6	10,28	0,56	0,52
17.09.2023	-	0,775	-0,096	81,53	83,25	79,74	81,92	-2,18	24	0	0	69,7	58,6	11,18	0,57	0,52
18.09.2023	-	0,714	-0,098	82,84	84,62	81,01	83,24	-2,23	24	0	0	69,7	59,4	10,33	0,45	0,43
19.09.2023	-	0,364	-0,041	42,12	43,04	41,25	42,37	-1,12	24	0	1	66,3	56,2	10,16	0,57	0,52
20.09.2023	-	0,758	-0,077	82,95	84,33	81,12	82,96	-1,84	24	0	0	70,1	59,6	10,57	0,58	0,52
21.09.2023	-	0,72	-0,101	89,82	91,55	87,71	89,92	-2,21	24	0	0	72,3	62,6	9,64	0,57	0,52
22.09.2023	-	0,682	-0,134	85,95	88,34	84,02	86,86	-2,84	24	0	0	70,7	60,7	9,99	0,57	0,52
23.09.2023	-	0,687	-0,118	83,02	85,21	81,19	83,77	-2,58	24	0	0	70,1	59,9	10,22	0,56	0,52
Итого:	-	21,042	-3,032	2531,85	2587,68	2476,56	2545,12	-68,56	744	0	-	69,54	59,52	10,02	0,56	0,52

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	2385,897	147026,48	146417,68	143588,21	144306,36
23.09.2023	2406,939	149558,33	149005,36	146064,77	146851,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения