

#94611#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 68, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272084	Показания прибора, Гкал 22.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3170,989	3156,207	14.782

Подпись исполнителя _____



#94610#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 22.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272084
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,472	-0,315	219,22	224,34	214,4	219,89	-5,49	24	0	0	70	66,3	3,76	0,56	0,54
25.08.2024	-	0,475	-0,287	204,88	209,71	200,41	205,57	-5,16	24	0	0	69,7	65,8	3,93	0,56	0,54
26.08.2024	-	0,491	-0,301	204,13	209,07	199,63	204,94	-5,31	24	0	0	70	65,9	4,08	0,52	0,5
27.08.2024	-	0,478	-0,256	192,89	197,04	188,59	193,09	-4,5	24	0	0	70,5	66,5	3,99	0,56	0,54
28.08.2024	-	0,498	-0,264	210,18	214,5	205,54	210,2	-4,66	24	0	0	70,2	66,4	3,82	0,56	0,54
29.08.2024	-	0,529	-0,262	208,1	212,39	203,51	208,21	-4,7	24	0	0	70,1	66,1	3,99	0,56	0,53
30.08.2024	-	0,509	-0,286	215,4	220,01	210,57	215,59	-5,02	24	0	0	70,7	66,8	3,89	0,56	0,53
31.08.2024	-	0,48	-0,289	211,31	216	206,6	211,67	-5,07	24	0	0	70,6	66,8	3,82	0,56	0,53
01.09.2024	-	0,507	-0,282	203,07	207,7	198,59	203,6	-5,01	24	0	0	70,1	66	4,09	0,56	0,53
02.09.2024	-	0,467	-0,292	202,57	207,47	198,19	203,44	-5,25	24	0	0	69,2	65,2	3,95	0,56	0,53
03.09.2024	-	0,449	-0,314	213,1	218,3	208,44	214,01	-5,57	24	0	0	69,8	66	3,79	0,57	0,54
04.09.2024	-	0,402	-0,348	232,34	238,02	227,2	233,21	-6,01	24	0	0	70,2	66,8	3,4	0,57	0,54
05.09.2024	-	0,406	-0,319	217,75	223,09	213,07	218,74	-5,67	24	0	0	69,2	65,6	3,52	0,57	0,54
06.09.2024	-	0,403	-0,327	221,46	226,9	216,66	222,43	-5,77	24	0	0	69,4	66	3,47	0,57	0,54
07.09.2024	-	0,428	-0,333	225,51	231,04	220,59	226,41	-5,82	24	0	0	69,9	66,4	3,55	0,57	0,54
08.09.2024	-	0,44	-0,292	201,11	206,02	196,77	202,02	-5,25	24	0	0	69,3	65,4	3,84	0,57	0,54
09.09.2024	-	0,44	-0,292	201,11	206,02	196,77	202,02	-5,25	24	0	0	69,3	65,4	3,84	0,56	0,55
10.09.2024	-	0,455	-0,266	184,67	189,17	180,66	185,49	-4,83	24	0	0	69,6	65,4	4,14	0,56	0,55
11.09.2024	-	0,497	-0,258	179,21	183,55	175,32	180,03	-4,71	24	0	0	69,4	65	4,43	0,56	0,55
12.09.2024	-	0,501	-0,248	172,55	176,77	168,85	173,43	-4,58	24	0	0	69	64,4	4,58	0,56	0,55
13.09.2024	-	0,495	-0,267	177,5	181,99	173,63	178,48	-4,85	24	0	0	69,7	65,1	4,52	0,56	0,55
14.09.2024	-	0,491	-0,257	173,37	177,74	169,59	174,31	-4,72	24	0	0	69,5	64,9	4,56	0,56	0,55
15.09.2024	-	0,537	-0,248	170,48	174,65	166,8	171,32	-4,52	24	0	0	69,5	64,6	4,84	0,56	0,55
16.09.2024	-	0,531	-0,246	171,32	175,48	167,61	172,17	-4,56	24	0	0	69,4	64,6	4,8	0,56	0,55
17.09.2024	-	0,485	-0,256	174,35	178,61	170,54	175,15	-4,61	24	0	0	69,9	65,4	4,47	0,56	0,55
18.09.2024	-	0,385	-0,258	174,33	178,65	170,52	175,15	-4,63	24	0	0	69,9	66	3,9	0,56	0,55
19.09.2024	-	0,427	-0,253	174,08	178,37	170,28	174,86	-4,58	24	0	0	69,7	65,6	4,12	0,56	0,55
20.09.2024	-	0,493	-0,256	176,76	181,06	172,87	177,52	-4,65	24	0	0	69,8	65,3	4,47	0,56	0,55
21.09.2024	-	0,519	-0,248	172,74	176,94	169,03	173,59	-4,56	24	0	0	69,3	64,6	4,69	0,56	0,55
22.09.2024	-	0,533	-0,247	172,36	176,55	168,64	173,2	-4,56	24	0	0	69,4	64,7	4,76	0,56	0,55
Итого:	-	14,223	-8,367	5857,85	5997,15	5729,87	5879,74	-149,87	720	0	-	69,74	65,63	4,1	0,56	0,54

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	3156,207	212031,65	212708,73	207117,6	209565,14
22.09.2024	3170,989	218067,84	218888,53	213021,91	215624,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения