

#101588#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.11.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 68, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272084	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 04.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	68,814	0	68.814

Подпись исполнителя



#101587#

Отчёт за период с 04.11.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272084
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
05.11.2024	-	2,153	0,254	97,7	90,99	95,49	89,9	5,59	12	12	1	70,6	50,7	19,87	0,61	0,59
06.11.2024	-	3,845	0,293	182,17	173,8	178,16	171,73	6,43	24	0	1	70,2	50,2	19,96	0,61	0,59
07.11.2024	-	3,299	0,203	177,23	171,18	173,33	169	4,33	24	0	0	69,9	52	17,87	0,62	0,59
08.11.2024	-	3,713	0,217	200,22	193,71	195,76	191,22	4,54	24	0	0	70,4	52,5	17,87	0,62	0,59
09.11.2024	-	3,98	0,187	182,73	176,48	178,69	174,51	4,18	24	0	0	70,2	49	21,25	0,61	0,59
10.11.2024	-	3,863	0,161	163,89	158,14	160,18	156,44	3,74	24	0	0	71,2	48	23,13	0,62	0,59
11.11.2024	-	4,255	0,18	172,79	166,58	168,52	164,58	3,94	24	0	0	74,7	50,6	24,19	0,61	0,59
12.11.2024	-	4,248	0,17	164,82	158,77	160,68	156,91	3,77	24	0	0	75,3	49,9	25,4	0,61	0,59
13.11.2024	-	3,999	0,149	151,29	145,71	147,52	144,1	3,42	24	0	0	74,9	48,8	26,1	0,61	0,59
14.11.2024	-	3,685	0,134	142,83	137,66	139,53	136,26	3,27	24	0	0	71,9	46,5	25,45	0,62	0,59
15.11.2024	-	3,728	0,152	156,81	151,33	153,35	149,76	3,59	24	0	0	70,3	47	23,33	0,62	0,59
16.11.2024	-	3,835	0,166	169,38	163,52	165,66	161,77	3,89	24	0	0	70	47,9	22,15	0,62	0,59
17.11.2024	-	3,689	0,145	152,29	146,92	148,96	145,44	3,52	24	0	0	70	46,2	23,8	0,62	0,6
18.11.2024	-	3,624	0,134	144,54	139,38	141,33	138,02	3,31	24	0	0	70,2	45,5	24,7	0,63	0,61
19.11.2024	-	3,649	0,127	137,95	132,95	134,83	131,67	3,16	24	0	0	71,5	45,4	26,12	0,51	0,5
20.11.2024	-	2,54	0,083	95,39	91,97	93,27	91,12	2,15	24	0	0	70,6	44,2	26,34	0,63	0,61
21.11.2024	-	3,688	0,103	118,44	113,88	115,49	112,83	2,66	24	0	0	75,1	44,1	31,04	0,62	0,61
22.11.2024	-	3,447	0,09	107,55	103,41	104,93	102,52	2,41	24	0	0	74,5	42,5	32,02	0,62	0,61
23.11.2024	-	3,574	0,088	108,67	104,44	105,98	103,6	2,38	24	0	0	74,6	41,7	32,91	0,62	0,61
Итого:	-	68,814	3,036	2826,69	2720,82	2761,66	2691,38	70,28	444	12	-	71,9	47,51	24,39	0,61	0,59

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

444 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
04.11.2024	0	0	0	0	0
23.11.2024	68,814	2826,69	2720,82	2761,66	2691,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
