

#108258#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 68, Калининград
5346

| Заводской номер счётчика 00272084 | Показания прибора, Гкал 23.12.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024 | Разность показаний, Гкал |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 185,928 | 68,814 | 117.114 |

Подпись исполнителя



#108257#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272084
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.11.2024 | 1,2 | 3,544 | 0,088 | 108,77 | 104,55 | 106,19 | 103,73 | 2,46 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 40,9 | 32,58 | 0,63 | 0,61 |
| 25.11.2024 | 5,9 | 3,743 | 0,121 | 137,6 | 132,55 | 134,51 | 131,33 | 3,18 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 43,8 | 26,95 | 0,64 | 0,61 |
| 26.11.2024 | 7,3 | 4,012 | 0,162 | 166,7 | 160,78 | 162,99 | 159,12 | 3,87 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 46,9 | 23,64 | 0,63 | 0,6 |
| 27.11.2024 | 4,7 | 3,956 | 0,164 | 167,2 | 161,34 | 163,46 | 159,61 | 3,85 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 47,5 | 23,23 | 0,59 | 0,57 |
| 28.11.2024 | 4,4 | 3,407 | 0,114 | 129 | 124,37 | 126,15 | 123,23 | 2,92 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 44,1 | 26,12 | 0,63 | 0,6 |
| 29.11.2024 | 4,2 | 3,797 | 0,147 | 156,69 | 151,22 | 153,21 | 149,65 | 3,56 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 46,6 | 23,84 | 0,63 | 0,6 |
| 30.11.2024 | 4,1 | 3,748 | 0,14 | 149,67 | 144,39 | 146,35 | 142,97 | 3,38 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 45,6 | 24,67 | 0,62 | 0,6 |
| 01.12.2024 | 2,2 | 3,745 | 0,125 | 139,37 | 134,31 | 136,21 | 133,05 | 3,16 | 24 | 0 | 0 | 71 | 44,5 | 26,59 | 0,63 | 0,6 |
| 02.12.2024 | 2,9 | 3,754 | 0,132 | 142,39 | 137,26 | 139,14 | 135,92 | 3,22 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45,4 | 26,07 | 0,63 | 0,6 |
| 03.12.2024 | - | 3,915 | 0,161 | 171,13 | 165,32 | 167,32 | 163,54 | 3,78 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 48 | 22,44 | 0,62 | 0,6 |
| 04.12.2024 | - | 3,823 | 0,138 | 149,57 | 144,29 | 146,09 | 142,78 | 3,31 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47,1 | 25,25 | 0,63 | 0,6 |
| 05.12.2024 | - | 3,964 | 0,16 | 164,24 | 158,55 | 160,37 | 156,73 | 3,64 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 49 | 23,73 | 0,62 | 0,6 |
| 06.12.2024 | - | 3,536 | 0,122 | 134,13 | 129,34 | 130,98 | 127,99 | 2,99 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,5 | 26,06 | 0,63 | 0,6 |
| 07.12.2024 | - | 4,063 | 0,162 | 162,34 | 156,62 | 158,24 | 154,73 | 3,51 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 50,9 | 24,67 | 0,63 | 0,6 |
| 08.12.2024 | - | 3,923 | 0,148 | 154,14 | 148,71 | 150,43 | 147,07 | 3,36 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 48,6 | 25,11 | 0,63 | 0,6 |
| 09.12.2024 | - | 3,813 | 0,144 | 152,04 | 146,71 | 148,42 | 145,1 | 3,32 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 48,6 | 24,72 | 0,62 | 0,6 |
| 10.12.2024 | - | 3,83 | 0,131 | 138,59 | 133,51 | 135,07 | 132,08 | 2,99 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 48,2 | 27,39 | 0,63 | 0,6 |
| 11.12.2024 | - | 4,17 | 0,16 | 166,08 | 160,26 | 162,02 | 158,41 | 3,61 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 49,7 | 24,73 | 0,62 | 0,6 |
| 12.12.2024 | - | 4,051 | 0,138 | 152,5 | 147,06 | 148,85 | 145,55 | 3,3 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 47,1 | 26,28 | 0,62 | 0,6 |
| 13.12.2024 | - | 4,25 | 0,141 | 149,3 | 143,76 | 145,36 | 142,14 | 3,22 | 24 | 0 | 0 | 77 | 48,8 | 28,29 | 0,61 | 0,59 |
| 14.12.2024 | - | 3,911 | 0,11 | 125,41 | 120,61 | 122,18 | 119,47 | 2,71 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 45,1 | 31,13 | 0,62 | 0,59 |
| 15.12.2024 | - | 3,845 | 0,137 | 147,3 | 142,08 | 143,76 | 140,54 | 3,22 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 47,8 | 25,79 | 0,63 | 0,59 |
| 16.12.2024 | - | 4,248 | 0,189 | 192,98 | 186,58 | 188,53 | 184,34 | 4,19 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 50,6 | 21,52 | 0,62 | 0,59 |
| 17.12.2024 | - | 4,1 | 0,182 | 182,95 | 176,83 | 178,65 | 174,69 | 3,96 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 50,6 | 21,95 | 0,62 | 0,59 |
| 18.12.2024 | - | 3,964 | 0,168 | 173,41 | 167,57 | 169,36 | 165,61 | 3,75 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 49,9 | 22,43 | 0,62 | 0,59 |
| 19.12.2024 | - | 4,055 | 0,199 | 195,99 | 189,62 | 191,44 | 187,22 | 4,22 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 52 | 20,14 | 0,62 | 0,59 |
| 20.12.2024 | - | 3,979 | 0,171 | 176,29 | 170,4 | 172,16 | 168,38 | 3,78 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 50,2 | 22,12 | 0,62 | 0,6 |
| 21.12.2024 | - | 3,917 | 0,139 | 152,19 | 146,86 | 148,63 | 145,32 | 3,31 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47 | 25,45 | 0,62 | 0,6 |
| 22.12.2024 | - | 4,081 | 0,157 | 165,24 | 159,53 | 161,4 | 157,79 | 3,61 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,9 | 24,33 | 0,62 | 0,6 |
| 23.12.2024 | - | 3,97 | 0,176 | 179,07 | 173,13 | 174,87 | 171,03 | 3,84 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 50,8 | 21,69 | 0,62 | 0,6 |
| Итого: | 3,8 | 117,114 | 4,426 | 4682,28 | 4518,11 | 4572,34 | 4469,12 | 103,22 | 720 | 0 | - | 72,62 | 47,66 | 24,96 | 0,62 | 0,6 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 23.11.2024 | 68,814 | 2826,69 | 2720,82 | 2761,66 | 2691,38 |
| 23.12.2024 | 185,928 | 7508,97 | 7238,93 | 7334 | 7160,5 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения