

#75826#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эдельвейс, ООО, УК
Балтийское шоссе 108, Космодемьянского, Калининград
3428
6973
ТВ7 (АСЦП)
16028932
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2024 | 9,277 | 0 | 352,345 | 0 | 0 | 348,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,7 | 40,3 | 0,34 | 0,27 | - |
| 25.02.2024 | 8,984 | 0 | 342,385 | 0 | 0 | 338,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,2 | 40,9 | 0,33 | 0,26 | - |
| 26.02.2024 | 3,425 | 0 | 152,055 | 0 | 0 | 150,701 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | 38,5 | 0,18 | 0,12 | - |
| 27.02.2024 | 8,406 | 0 | 344,48 | 0 | 0 | 341,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,4 | 40,5 | 0,34 | 0,27 | - |
| 28.02.2024 | 8,239 | 0 | 344,815 | 0 | 0 | 341,503 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,6 | 39,9 | 0,34 | 0,27 | - |
| 29.02.2024 | 9,206 | 0 | 346,425 | 0 | 0 | 342,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,1 | 41,7 | 0,34 | 0,27 | - |
| 01.03.2024 | 7,326 | 0 | 337,485 | 0 | 0 | 334,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43,8 | 38,6 | 0,34 | 0,27 | - |
| 02.03.2024 | 7,273 | 0 | 348,31 | 0 | 0 | 345,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42,6 | 37,5 | 0,34 | 0,27 | - |
| 03.03.2024 | 7,958 | 0 | 348,71 | 0 | 0 | 345,629 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43,7 | 38,2 | 0,34 | 0,27 | - |
| 04.03.2024 | 10,93 | 0 | 348,385 | 0 | 0 | 344,141 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,2 | 43,6 | 0,34 | 0,27 | - |
| 05.03.2024 | 10,689 | 0 | 346,625 | 0 | 0 | 342,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,7 | 43,2 | 0,34 | 0,27 | - |
| 06.03.2024 | 11,597 | 0 | 348,43 | 0 | 0 | 344,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,9 | 43,8 | 0,34 | 0,27 | - |
| 07.03.2024 | 12,931 | 0 | 348,025 | 0 | 0 | 343,022 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 46,6 | 0,34 | 0,27 | - |
| 08.03.2024 | 13,261 | 0 | 348,365 | 0 | 0 | 343,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 47,4 | 0,34 | 0,27 | - |
| 09.03.2024 | 13,886 | 0 | 347,685 | 0 | 0 | 342,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 48,3 | 0,34 | 0,28 | - |
| 10.03.2024 | 13,038 | 0 | 347,67 | 0 | 0 | 342,587 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 46,9 | 0,34 | 0,27 | - |
| 11.03.2024 | 11,851 | 0 | 348,04 | 0 | 0 | 343,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 44,9 | 0,34 | 0,27 | - |
| 12.03.2024 | 11,067 | 0 | 346,26 | 0 | 0 | 342,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,1 | 43,4 | 0,34 | 0,27 | - |
| 13.03.2024 | 9,314 | 0 | 319,435 | 0 | 0 | 316,049 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,7 | 40,7 | 0,33 | 0,27 | - |
| 14.03.2024 | 8,368 | 0 | 346,39 | 0 | 0 | 343,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,2 | 39,4 | 0,33 | 0,27 | - |
| 15.03.2024 | 7,089 | 0 | 345,175 | 0 | 0 | 342,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41,8 | 36,9 | 0,34 | 0,27 | - |
| 16.03.2024 | 7,425 | 0 | 343,805 | 0 | 0 | 340,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42,7 | 37,5 | 0,34 | 0,27 | - |
| 17.03.2024 | 11,795 | 0 | 347,79 | 0 | 0 | 343,368 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 44,1 | 0,35 | 0,28 | - |
| 18.03.2024 | 12,183 | 0 | 347,87 | 0 | 0 | 343,151 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 45,5 | 0,34 | 0,27 | - |
| 19.03.2024 | 12,294 | 0 | 348,84 | 0 | 0 | 344,124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 45,4 | 0,34 | 0,27 | - |
| 20.03.2024 | 11,162 | 0 | 348,175 | 0 | 0 | 343,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 44,1 | 0,33 | 0,27 | - |
| 21.03.2024 | 9,39 | 0 | 344,64 | 0 | 0 | 341,041 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,4 | 40,8 | 0,33 | 0,27 | - |
| 22.03.2024 | 8,804 | 0 | 341,075 | 0 | 0 | 337,701 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,1 | 39,9 | 0,33 | 0,27 | - |
| 23.03.2024 | 8,889 | 0 | 342,31 | 0 | 0 | 339,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,6 | 39,4 | 0,33 | 0,27 | - |
| Итого: | 286,057 | 0 | 9822 | 0 | 0 | 9710,939 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 68,324 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2024 | 6421,09 | 189375,905 | 0 | 0 | 186990,405 | 0 | 0 | 26166 | 80 |
| 23.03.2024 | 6707,145 | 199197,905 | 0 | 0 | 196701,344 | 0 | 0 | 26862 | 80 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 16:49:06