

#15090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Балтийское шоссе 108, Космодемьянского, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6974
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028932
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,191	0	35,76	24,337	0	35,061	24,036	0	24	0	65,6	51,7	0,51	0,5	4,6
25.04.2021	4,077	0	35,56	24,515	0	34,872	24,211	0	24	0	65,3	51,7	0,51	0,5	4
26.04.2021	3,693	0	33,068	24,08	0	32,394	23,772	0	24	0	67,1	52,5	0,51	0,5	3,7
27.04.2021	3,813	0	33,559	23,434	0	32,914	23,152	0	24	0	65	50,9	0,51	0,5	2,9
28.04.2021	3,735	0	33,518	24,092	0	32,86	23,796	0	24	0	65,8	51,5	0,51	0,5	4,1
29.04.2021	4,11	0	35,625	24,396	0	34,937	24,095	0	24	0	65,2	51,6	0,51	0,5	6,7
30.04.2021	3,76	0	33,69	24,091	0	33,035	23,798	0	24	0	65,5	51,2	0,51	0,5	9,3
01.05.2021	4,312	0	36,688	24,854	0	35,977	24,55	0	24	0	65,3	51,5	0,51	0,5	7
02.05.2021	3,843	0	33,06	22,97	0	32,419	22,695	0	24	0	65,4	50,8	0,51	0,5	7,3
03.05.2021	3,901	0	33,416	23,159	0	32,774	22,886	0	24	0	65,1	50,4	0,51	0,5	6,2
04.05.2021	3,921	0	32,92	22,584	0	32,283	22,32	0	24	0	65,3	50,3	0,51	0,5	5,8
05.05.2021	3,817	0	32,592	22,798	0	31,955	22,53	0	24	0	65,5	50,4	0,51	0,5	9,6
06.05.2021	3,942	0	33,101	22,747	0	32,46	22,482	0	24	0	65,3	50,2	0,51	0,5	10,4
07.05.2021	3,96	0	32,93	22,374	0	32,291	22,111	0	24	0	65,4	50,4	0,51	0,5	6,9
08.05.2021	4,256	0	34,326	22,621	0	33,659	22,354	0	24	0	65,4	50,5	0,51	0,5	6,9
09.05.2021	3,771	0	32,179	22,472	0	31,556	22,209	0	24	0	65,4	50,2	0,51	0,5	6,3
10.05.2021	4,035	0	34,112	23,301	0	33,452	23,02	0	24	0	65,4	51	0,51	0,5	11,1
11.05.2021	3,846	0	33,458	23,322	0	32,808	23,038	0	24	0	65,4	51,2	0,5	0,5	17,8
12.05.2021	3,845	0	34,721	24,725	0	34,045	24,417	0	24	0	65,6	51,9	0,51	0,5	19,7
13.05.2021	3,985	0	34,541	23,976	0	33,865	23,679	0	24	0	65,8	51,7	0,51	0,5	19,2
14.05.2021	3,555	0	33,214	24,423	0	32,564	24,12	0	24	0	65,7	51,8	0,51	0,5	9,9
15.05.2021	4,104	0	35,467	24,434	0	34,771	24,128	0	24	0	65,8	52,1	0,51	0,5	10,6
16.05.2021	4,225	0	36,452	25,046	0	35,732	24,727	0	24	0	66	52,4	0,51	0,5	10
17.05.2021	3,705	0	34,16	24,795	0	33,491	24,484	0	24	0	65,8	52	0,51	0,5	12,5
18.05.2021	3,796	0	34,507	24,81	0	33,83	24,501	0	24	0	65,8	51,9	0,51	0,5	14,5
19.05.2021	3,861	0	34,416	24,402	0	33,742	24,099	0	24	0	65,8	51,9	0,51	0,5	11,4
20.05.2021	3,593	0	33,397	24,593	0	32,744	24,291	0	24	0	65,7	51,5	0,51	0,5	10,4
21.05.2021	3,547	0	30,744	21,313	0	30,148	21,053	0	24	0	65,4	51,3	0,49	0,48	-
22.05.2021	3,555	0	33,451	24,074	0	32,834	23,796	0	24	0	63	49,3	0,5	0,49	14
23.05.2021	3,928	0	35,8	25,712	0	35,095	25,386	0	24	0	65,9	52,3	0,51	0,5	-
Итого:	116,682	0	1020,432	714,45	0	1000,568	705,736	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,869														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	229,607	2053,68	1453,69	0	2014,055	1436,047	0	1355	27
23.05.2021	346,286	3074,114	2168,14	0	3014,621	2141,785	0	2075	27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:15:34