

#15085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Балтийское шоссе 108, Космодемьянского, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6974
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16028932
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	3,839	0	35,73	26,507	0	35	26,159	0	24	0	67,2	53,1	0,5	0,49	-
25.04.2023	3,701	0	35,975	27,338	0	35,249	26,984	0	24	0	66,8	53	0,5	0,49	-
26.04.2023	4,11	0	36,667	26,453	0	35,924	26,114	0	24	0	67	52,7	0,51	0,49	-
27.04.2023	4,224	0	35,312	24,558	0	34,59	24,248	0	24	0	67,3	52,2	0,51	0,49	-
28.04.2023	3,644	0	30,009	20,601	0	29,418	20,36	0	24	0	65,9	50,3	0,5	0,49	-
29.04.2023	4,031	0	32,309	22,104	0	31,643	21,832	0	24	0	67,5	51,5	0,51	0,5	-
30.04.2023	4,443	0	34,226	22,08	0	33,532	21,806	0	24	0	67,1	51,8	0,51	0,5	-
01.05.2023	4,239	0	35,281	24,271	0	34,567	23,968	0	24	0	66,8	52	0,51	0,49	-
02.05.2023	3,817	0	32,68	23,046	0	32,026	22,763	0	24	0	66,5	51,5	0,51	0,49	-
03.05.2023	4,132	0	33,865	22,968	0	33,188	22,687	0	24	0	66,4	51,3	0,51	0,49	-
04.05.2023	3,969	0	32,076	21,57	0	31,437	21,311	0	24	0	66,3	51	0,51	0,5	-
05.05.2023	4,226	0	33,025	21,41	0	32,37	21,152	0	24	0	66,2	51	0,51	0,5	-
06.05.2023	4,157	0	33,246	22,176	0	32,584	21,91	0	24	0	66,3	50,8	0,51	0,49	-
07.05.2023	4,244	0	33,804	22,427	0	33,13	22,157	0	24	0	66,3	51	0,51	0,49	-
08.05.2023	3,833	0	31,61	21,885	0	30,979	21,626	0	24	0	66,3	50,5	0,51	0,5	-
09.05.2023	4,141	0	34,374	23,671	0	33,684	23,381	0	24	0	66,5	51,3	0,51	0,49	-
10.05.2023	3,836	0	33,721	24,061	0	33,047	23,76	0	24	0	66,4	51,9	0,51	0,49	-
11.05.2023	3,593	0	31,079	22,042	0	30,457	21,769	0	24	0	66,5	51,6	0,51	0,49	-
12.05.2023	3,598	0	31,441	22,151	0	30,816	21,87	0	24	0	66,4	52,2	0,51	0,5	-
13.05.2023	4,34	0	34,11	21,68	0	33,426	21,401	0	24	0	66,6	52,7	0,51	0,5	-
14.05.2023	3,971	0	34,013	23,282	0	33,322	22,972	0	24	0	66,9	53,5	0,5	0,5	-
15.05.2023	3,553	0	31,362	22,458	0	30,735	22,176	0	24	0	66,6	52,1	0,5	0,49	-
16.05.2023	3,76	0	31,586	21,836	0	30,956	21,568	0	24	0	66,3	51,4	0,51	0,5	-
17.05.2023	3,732	0	31,587	21,895	0	30,96	21,625	0	24	0	66,3	51,5	0,51	0,5	-
18.05.2023	3,882	0	32,108	21,969	0	31,464	21,702	0	24	0	66,5	51,4	0,51	0,5	-
19.05.2023	3,946	0	32,066	21,667	0	31,423	21,403	0	24	0	66,5	51,4	0,51	0,5	-
20.05.2023	4,158	0	33,35	22,212	0	32,68	21,939	0	24	0	66,6	51,6	0,51	0,5	-
21.05.2023	3,998	0	33,85	23,468	0	33,167	23,169	0	24	0	66,8	52,3	0,5	0,49	-
22.05.2023	3,797	0	32,391	22,736	0	31,739	22,454	0	24	0	66,6	51,8	0,51	0,5	-
23.05.2023	3,854	0	32,744	22,83	0	32,085	22,545	0	24	0	66,7	52	0,51	0,5	-
Итого:	118,768	0	995,597	687,352	0	975,598	678,811	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,367														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2023	2952,816	26818,294	19218,772	0	26282,559	18969,293	0	18835	67
23.05.2023	3071,583	27813,893	19906,127	0	27258,156	19648,101	0	19555	67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:38:35