

# #15058#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.06.2021 по 23.06.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 9, Космодемьянского, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6972  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16029231  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.06.2021	4,928	0	66,735	0	0	65,305	0	0	24	0	0	0	68,7	50,7	0,42	0,37	-
03.06.2021	4,672	0	59,02	0	0	57,69	0	0	24	0	0	0	70,8	51,4	0,42	0,37	-
04.06.2021	4,635	0	64,895	0	0	63,491	0	0	24	0	0	0	69,1	51,7	0,42	0,37	15
05.06.2021	5,184	0	67,48	0	0	65,983	0	0	24	0	0	0	70,1	51,3	0,42	0,37	-
06.06.2021	4,965	0	67,08	0	0	65,6	0	0	24	0	0	0	69,9	51,8	0,42	0,37	13,4
07.06.2021	4,572	0	66,265	0	0	64,856	0	0	24	0	0	0	68,5	51,7	0,42	0,37	22
08.06.2021	4,626	0	58,22	0	0	56,899	0	0	24	0	0	0	70,9	51,5	0,42	0,37	-
09.06.2021	4,497	0	63,675	0	0	62,311	0	0	24	0	0	0	68,7	51,5	0,42	0,37	18,8
10.06.2021	4,512	0	67,71	0	0	66,293	0	0	24	0	0	0	67,9	51,7	0,42	0,37	21
11.06.2021	4,512	0	63,8	0	0	62,448	0	0	24	0	0	0	68,4	51,2	0,42	0,37	-
12.06.2021	4,607	0	60,685	0	0	59,33	0	0	24	0	0	0	70,3	51,8	0,42	0,37	-
13.06.2021	4,602	0	61,565	0	0	60,211	0	0	24	0	0	0	69,8	51,5	0,42	0,37	-
14.06.2021	4,587	0	66,375	0	0	64,965	0	0	24	0	0	0	68,5	51,7	0,42	0,37	-
15.06.2021	4,573	0	61,165	0	0	59,82	0	0	24	0	0	0	69,8	51,5	0,42	0,37	-
16.06.2021	4,592	0	60,27	0	0	58,943	0	0	24	0	0	0	69,7	51,1	0,42	0,37	-
17.06.2021	4,906	0	64,865	0	0	63,445	0	0	24	0	0	0	69,5	51	0,42	0,37	-
18.06.2021	4,409	0	61,135	0	0	59,818	0	0	24	0	0	0	68,9	51,4	0,42	0,37	-
19.06.2021	4,418	0	65,87	0	0	64,486	0	0	24	0	0	0	68	51,7	0,42	0,37	-
20.06.2021	4,37	0	63,42	0	0	62,099	0	0	24	0	0	0	67,6	50,8	0,42	0,37	-
21.06.2021	4,256	0	63,33	0	0	61,979	0	0	24	0	0	0	68,6	52,2	0,42	0,37	-
22.06.2021	4,188	0	61,59	0	0	60,288	0	0	24	0	0	0	68,3	51,7	0,42	0,37	-
23.06.2021	4,272	0	59,995	0	0	58,687	0	0	24	0	0	0	69,4	52,1	0,42	0,37	-
Итого:	100,883	0	1395,145	0	0	1364,947	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,095																

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.06.2021	2164,01	21984,355	0	0	21426,454	0	0	3056	1318
23.06.2021	2264,893	23379,5	0	0	22791,402	0	0	3584	1318

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 8:31:36