

# #15066#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 9, Космодемьянского, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6972  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16029231  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	5,088	0	134,215	0	0	131,026	0	0	24	0	72,8	63,6	0,45	0,34	-
25.09.2022	5,459	0	136,75	0	0	133,454	0	0	24	0	73,5	63,7	0,45	0,34	-
26.09.2022	5,109	0	133,705	0	0	130,563	0	0	24	0	72,4	63	0,45	0,35	-
27.09.2022	5,272	0	139,275	0	0	136,062	0	0	24	0	71,7	62,5	0,45	0,34	-
28.09.2022	5,272	0	136,655	0	0	133,428	0	0	24	0	72,6	63,2	0,45	0,34	-
29.09.2022	5,278	0	133,885	0	0	130,667	0	0	24	0	73,4	63,8	0,45	0,34	-
30.09.2022	5,404	0	124,515	0	0	121,225	0	0	24	0	77,4	66,7	0,45	0,35	-
01.10.2022	5,189	0	119,69	0	0	116,589	0	0	24	0	76,5	65,9	0,45	0,36	-
02.10.2022	5,14	0	121,225	0	0	118,183	0	0	24	0	75,1	64,8	0,45	0,36	-
03.10.2022	5,26	0	126,84	0	0	123,727	0	0	24	0	74,2	64,1	0,46	0,36	-
04.10.2022	5,334	0	127,13	0	0	123,932	0	0	24	0	75,3	65	0,47	0,36	-
Итого:	57,805	0	1433,885	0	0	1398,856	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,806														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	7303,106	81163,76	0	0	79174,907	0	0	14551	1319
04.10.2022	7360,91	82597,645	0	0	80573,763	0	0	14815	1319

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:46:31