

#36372#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2023 по 29.10.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 18А, Космодемьянского, Калининград  
Абонентский номер 3428

Заводской номер счётчика 1447507	Показания прибора, Гкал 29.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2570,464	2545,955	24.509

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 30.10.23 не поверне*



#36371#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 29.10.2023.

Номер абонента 3428  
 Порядковый номер 4399  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1447507  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 10.11.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T <sub>Нар</sub> , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	3,982	186,969	184,203	183	182,297	24	24	0	0	68,9	47,2	9	5,1
25.10.2023	-	3,836	179,578	181,172	175,812	179,328	24	24	0	0	68,6	46,9	9	5,1
26.10.2023	-	4,136	186,625	186,547	182,594	184,641	25	25	0	0	69,5	46,9	9	5,1
27.10.2023	-	4,219	182,75	177,219	178,719	175,406	24	24	0	0	70,5	47	9	5,1
28.10.2023	-	4,195	174,734	171,625	170,812	169,906	24	24	0	0	71	46,5	9	5,1
29.10.2023	-	4,141	173,797	174,359	169,938	172,625	24	24	0	0	70,6	46,3	9	5,1
Итого:	-	24,509	1084,453	1075,125	1060,875	1064,203	145	145	-	-	69,85	46,8	9	5,1

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 145 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T <sub>Нар</sub> , ч	T <sub>тн</sub> , ч
23.10.2023	2545,955	161366,469	159699,391	157531,844	157263,781	23898,81	0
29.10.2023	2570,464	162450,922	160774,516	158592,719	158327,984	24043,81	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_