

#115709#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	391,382	301,172	90.21
Количество тепловой энергии, система 2	146,139	114,836	31.303

Подпись исполнителя _____



#115707#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	2,948	127,83	125,25	125,25	24	0	1	66,7	43,1	23,56	0,52	0,51
25.01.2025	-	2,94	128,75	126,13	126,13	24	0	1	66,7	43,4	23,35	0,52	0,5
26.01.2025	-	2,672	128,32	125,96	125,96	24	0	1	63,6	42,4	21,25	0,52	0,51
27.01.2025	-	2,726	128,86	126,43	126,43	24	0	1	64,1	42,5	21,61	0,52	0,51
28.01.2025	-	2,777	129,05	126,5	126,5	24	0	1	65,7	43,8	21,98	0,51	0,5
29.01.2025	-	2,709	129,01	126,53	126,53	24	0	1	65	43,5	21,44	0,52	0,51
30.01.2025	-	2,666	128,81	126,4	126,4	24	0	1	64,5	43,4	21,13	0,52	0,51
31.01.2025	-	2,682	127,1	124,67	124,67	24	0	1	64,8	43,3	21,54	0,51	0,5
01.02.2025	-	2,699	124,21	121,82	121,82	24	0	1	65	42,8	22,18	0,52	0,51
02.02.2025	-	2,666	123,15	120,84	120,84	24	0	1	64,5	42,4	22,09	0,51	0,5
03.02.2025	-	2,696	121,84	119,52	119,52	24	0	1	64,7	42,1	22,6	0,51	0,5
04.02.2025	-	2,759	125,16	122,77	122,77	24	0	1	64,8	42,3	22,49	0,52	0,51
05.02.2025	-	2,81	124,64	122,21	122,21	24	0	1	65,7	42,7	23,04	0,51	0,5
06.02.2025	-	2,831	127,33	124,79	124,79	24	0	1	66	43,3	22,72	0,52	0,5
07.02.2025	-	2,721	124,19	121,8	121,8	24	0	1	64,8	42,4	22,38	0,53	0,52
08.02.2025	-	2,941	121,17	118,67	118,67	24	0	1	67,5	42,6	24,85	0,52	0,52
09.02.2025	-	3,08	120,31	117,67	117,67	24	0	1	69,4	43,2	26,21	0,52	0,51
10.02.2025	-	3,04	119,25	116,7	116,7	24	0	1	68,9	42,8	26,07	0,51	0,5
11.02.2025	-	2,846	119	116,67	116,67	24	0	1	65,4	41	24,41	0,53	0,52
12.02.2025	-	3,094	120,32	117,81	117,81	24	0	1	68	41,7	26,3	0,52	0,51
13.02.2025	-	3,267	121,2	118,47	118,47	24	0	1	71	43,4	27,59	0,52	0,51
14.02.2025	-	3,206	121,34	118,64	118,64	24	0	1	70,6	43,6	27,06	0,51	0,5
15.02.2025	-	2,865	119,5	117,16	117,16	24	0	1	65,9	41,4	24,5	0,52	0,51
16.02.2025	-	3,094	120,16	117,59	117,59	24	0	1	69	42,6	26,34	0,52	0,51
17.02.2025	-	3,101	121,26	118,67	118,67	24	0	1	68,9	42,7	26,18	0,51	0,5
18.02.2025	-	2,9	121,09	118,69	118,69	24	0	1	66,2	41,7	24,49	0,52	0,5
19.02.2025	-	2,878	121,49	119,12	119,12	24	0	1	65,9	41,7	24,2	0,52	0,51
20.02.2025	-	3,191	120,87	118,17	118,17	24	0	1	70,3	43,3	27,01	0,52	0,51
21.02.2025	-	3,214	123,66	120,94	120,94	24	0	1	69,9	43,3	26,59	0,51	0,5
22.02.2025	-	3,225	126,79	123,99	123,99	24	0	1	70,1	44	26,05	0,51	0,5
23.02.2025	-	2,966	125,57	122,99	122,99	24	0	1	67,4	43,2	24,16	0,52	0,51
Итого:	-	90,21	3841,23	3763,57	3763,57	744	0	-	66,81	42,76	24,04	0,52	0,51

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	301,172	15360,14	15071,45	15071,45
23.02.2025	391,382	19201,37	18835,02	18835,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#115708#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00295995
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	1,002	0,472	33,303	21,37	32,793	21,195	11,6	24	0	1	57,3	41,4	15,9	0,5	0,46
25.01.2025	-	1,068	0,526	33,8	20,642	33,279	20,473	12,81	24	0	1	57,6	41,4	16,17	0,49	0,46
26.01.2025	-	1,012	0,534	34,522	20,602	34,055	20,445	13,61	24	0	1	53,8	40	13,71	0,5	0,46
27.01.2025	-	1,011	0,509	33,263	20,399	32,782	20,239	12,54	24	0	1	55,8	40,4	15,38	0,5	0,46
28.01.2025	-	0,941	0,45	31,525	20,218	31,05	20,054	11	24	0	1	57	41,2	15,71	0,5	0,46
29.01.2025	-	0,961	0,472	31,747	19,768	31,277	19,615	11,66	24	0	1	56,3	40,9	15,48	0,5	0,46
30.01.2025	-	0,966	0,487	31,95	19,595	31,487	19,44	12,05	24	0	1	55,8	40,7	15,1	0,5	0,46
31.01.2025	-	0,907	0,431	30,595	19,69	30,141	19,532	10,61	24	0	1	56,5	40,8	15,75	0,5	0,46
01.02.2025	-	0,93	0,451	31,03	19,564	30,577	19,412	11,16	24	0	1	56	40,4	15,67	0,49	0,46
02.02.2025	-	1,022	0,541	33,478	19,194	33,026	19,05	13,98	24	0	1	53,8	39,6	14,21	0,49	0,46
03.02.2025	-	0,939	0,463	31,445	19,377	31,002	19,232	11,77	24	0	1	54,9	39,7	15,21	0,5	0,46
04.02.2025	-	0,977	0,48	31,677	19,309	31,219	19,166	12,05	24	0	1	55,7	39,7	15,95	0,5	0,46
05.02.2025	-	0,976	0,471	31,478	19,354	31,012	19,207	11,8	24	0	1	56,3	40	16,23	0,49	0,46
06.02.2025	-	1,004	0,489	31,917	19,354	31,44	19,204	12,24	24	0	1	56,8	40,7	16,11	0,5	0,46
07.02.2025	-	0,92	0,431	30,555	19,303	30,113	19,159	10,95	24	0	1	55,8	39,7	16,13	0,5	0,46
08.02.2025	-	1,035	0,492	31,79	19,211	31,303	19,067	12,24	24	0	1	57,4	39,9	17,46	0,49	0,46
09.02.2025	-	1,105	0,545	33,048	19,106	32,54	18,957	13,58	24	0	1	57,6	40,6	17,04	0,5	0,46
10.02.2025	-	1,018	0,462	31,27	19,277	30,779	19,128	11,65	24	0	1	58,2	40,4	17,81	0,51	0,47
11.02.2025	-	1,014	0,494	32,26	18,92	31,81	18,787	13,02	24	0	1	54,5	38,3	16,2	0,52	0,48
12.02.2025	-	1,084	0,508	31,962	18,744	31,469	18,609	12,86	24	0	1	57,6	39,1	18,49	0,52	0,48
13.02.2025	-	1,018	0,438	30,525	19,269	30,022	19,119	10,9	24	0	1	59,7	40,5	19,23	0,52	0,49
14.02.2025	-	1,072	0,479	30,968	18,682	30,456	18,538	11,92	24	0	1	59,8	40,4	19,39	0,52	0,48
15.02.2025	-	1,042	0,511	32,282	18,385	31,831	18,256	13,58	24	0	1	54,7	38,2	16,44	0,52	0,48
16.02.2025	-	1,102	0,525	32,258	18,483	31,765	18,347	13,42	24	0	1	57,3	39,1	18,15	0,53	0,49
17.02.2025	-	0,986	0,43	29,987	18,751	29,513	18,612	10,9	24	0	1	58,4	39,6	18,8	0,52	0,48
18.02.2025	-	0,964	0,44	30,435	18,592	29,994	18,46	11,53	24	0	1	55,8	38,5	17,34	0,52	0,49
19.02.2025	-	0,99	0,464	30,85	18,356	30,403	18,229	12,17	24	0	1	55,6	38,4	17,21	0,52	0,49
20.02.2025	-	1,041	0,464	30,545	18,352	30,053	18,214	11,84	24	0	1	58,8	39,8	18,95	0,52	0,49
21.02.2025	-	1,023	0,44	29,803	18,455	29,312	18,315	11	24	0	1	59,9	39,9	19,93	0,52	0,49
22.02.2025	-	1,098	0,51	31,397	18,244	30,889	18,103	12,79	24	0	1	59,2	40,3	18,87	0,52	0,49
23.02.2025	-	1,075	0,525	32,085	18,279	31,608	18,146	13,46	24	0	1	56,6	39,4	17,26	0,52	0,49
Итого:	-	31,303	14,934	983,75	596,845	969	592,31	376,69	744	0	-	56,79	39,97	16,82	0,51	0,47

Общее время работы системы 744 час.
 Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	114,836	3864,992	2524,809	3804,771	2503,453
23.02.2025	146,139	4848,742	3121,654	4773,771	3095,763

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
