

#14988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9193
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00295995
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	3,09	144,57	141,59	141,59	24	0	1	67,6	45,8	21,78	0,48	0,15	3,1
25.02.2023	2,855	140,41	137,71	137,71	24	0	1	64,9	44,2	20,71	0,48	0,14	1,3
26.02.2023	3,139	140,09	137,21	137,21	24	0	1	67,8	45	22,84	0,48	0,15	0,3
27.02.2023	3,222	141,47	138,39	138,39	24	0	1	69,5	46,2	23,24	0,48	0,14	-1,2
28.02.2023	3,268	141,58	138,52	138,52	24	0	1	69,6	46,1	23,56	0,48	0,14	-1,2
01.03.2023	3,182	144,3	141,23	141,23	24	0	1	68,6	46,2	22,49	0,48	0,14	3,1
02.03.2023	3,104	142,58	139,64	139,64	24	0	1	67,6	45,4	22,2	0,48	0,15	1,9
03.03.2023	3,086	144,66	141,64	141,64	24	0	1	67,9	46,1	21,75	0,48	0,15	3,6
04.03.2023	3,057	142,34	139,39	139,39	24	0	1	67,5	45,6	21,88	0,48	0,15	1,8
05.03.2023	3,161	141,95	138,89	138,89	24	0	1	68,9	46,2	22,72	0,49	0,15	-0,5
06.03.2023	2,978	136,99	134,21	134,21	24	0	1	66,8	44,6	22,16	0,49	0,15	-0,9
07.03.2023	3,173	136,98	133,99	133,99	24	0	1	69,4	45,8	23,62	0,49	0,15	-1,6
08.03.2023	3,162	137,22	134,32	134,32	24	0	1	68,7	45,2	23,49	0,49	0,14	-0,2
09.03.2023	3,079	139,5	136,63	136,63	24	0	1	67,6	45,1	22,5	0,48	0,14	-3,2
10.03.2023	3,027	139,53	136,73	136,73	24	0	1	66,5	44,4	22,1	0,48	0,14	-2,6
11.03.2023	3,183	140,45	137,46	137,46	24	0	1	68,4	45,3	23,13	0,48	0,14	-1
12.03.2023	3,144	139,5	136,6	136,6	24	0	1	68,1	45,1	22,95	0,49	0,14	-0,3
13.03.2023	2,955	140,99	138,23	138,23	24	0	1	65,2	43,9	21,35	0,5	0,14	0
14.03.2023	2,384	127,17	125,04	125,04	24	0	1	60,8	41,7	19,02	0,5	0,14	8,8
15.03.2023	2,627	159,69	157,14	157,14	24	0	1	57,8	41,1	16,71	0,5	0,14	4,4
16.03.2023	3,27	145,7	142,56	142,56	24	0	1	69,4	46,5	22,9	0,49	0,14	1,8
17.03.2023	3,025	145,71	142,79	142,79	24	0	1	66,3	45,2	21,16	0,49	0,14	2,2
18.03.2023	3,017	144,74	141,85	141,85	24	0	1	66,5	45,2	21,23	0,49	0,14	6,6
19.03.2023	2,949	143,55	140,64	140,64	24	0	1	66,7	45,8	20,92	0,49	0,14	8,8
20.03.2023	2,984	142,69	139,72	139,72	24	0	1	67,7	46,3	21,32	0,49	0,14	-
21.03.2023	2,772	168,05	165,04	165,04	24	0	1	62,3	45,5	16,77	0,49	0,14	-
22.03.2023	3,303	184,73	180,92	180,92	24	0	1	67,3	49,1	18,21	0,5	0,14	-
23.03.2023	3,141	170,99	167,5	167,5	24	0	1	66,9	48,2	18,68	0,5	0,14	-
Итого:	85,337	4068,13	3985,58	3985,58	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,337												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	1105,264	58943,08	57801,4	57801,4
23.03.2023	1190,601	63011,21	61786,98	61786,98

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 14:08:00