

#14971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9193
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,144	171,95	168,39	168,39	24	0	1	67,4	48,8	18,63	0,47	0,16	3,9
25.03.2022	3,082	172,37	168,87	168,87	24	0	1	66,9	48,7	18,21	0,46	0,16	7
26.03.2022	2,846	171,02	167,81	167,81	24	0	1	64,2	47,3	16,93	0,46	0,16	6,2
27.03.2022	2,928	169,02	165,8	165,8	24	0	1	64,6	47	17,63	0,46	0,16	5,2
28.03.2022	3,019	171,68	168,28	168,28	24	0	1	66	48	17,9	0,44	0,16	7
29.03.2022	3,12	172,38	168,79	168,79	24	0	1	67,7	49,3	18,45	0,47	0,16	4
30.03.2022	2,98	166,82	163,55	163,55	24	0	1	65,6	47,5	18,19	0,47	0,16	0,2
31.03.2022	3,184	168,14	164,63	164,63	24	0	1	67,9	48,6	19,31	0,47	0,16	-
01.04.2022	3,093	167,53	164,19	164,19	24	0	1	66,3	47,5	18,79	0,46	0,16	-
02.04.2022	3,052	167,76	164,49	164,49	24	0	1	65,7	47,2	18,53	0,46	0,16	-
03.04.2022	2,984	167,75	164,54	164,54	24	0	1	64,9	46,8	18,09	0,47	0,16	-
04.04.2022	3,247	170,3	166,76	166,76	24	0	1	67,8	48,4	19,44	0,47	0,16	-
05.04.2022	3,179	170,58	167,07	167,07	24	0	1	67,4	48,4	19	0,47	0,16	-
06.04.2022	3,147	171,39	167,9	167,9	24	0	1	66,8	48,1	18,7	0,47	0,16	-
07.04.2022	3,111	172,52	169,04	169,04	24	0	1	66,7	48,4	18,36	0,47	0,17	-
08.04.2022	3,299	173,36	169,52	169,52	24	0	1	69,8	50,4	19,41	0,47	0,16	-
09.04.2022	3,229	173,37	169,67	169,67	24	0	1	68,6	49,6	19	0,46	0,16	-
10.04.2022	3,075	172,91	169,4	169,4	24	0	1	66,7	48,6	18,11	0,47	0,16	-
11.04.2022	2,882	171,17	167,96	167,96	24	0	1	64,4	47,3	17,13	0,48	0,16	-
12.04.2022	3,075	170,73	167,32	167,32	24	0	1	66,6	48,2	18,33	0,49	0,16	-
13.04.2022	3,024	172,51	169,09	169,09	24	0	1	66,3	48,5	17,83	0,49	0,16	-
14.04.2022	3,017	173,32	169,82	169,82	24	0	1	66,8	49	17,73	0,48	0,16	-
15.04.2022	2,954	175,13	171,76	171,76	24	0	1	65,4	48,2	17,17	0,49	0,16	-
16.04.2022	3,055	176,28	172,81	172,81	24	0	1	66,1	48,5	17,63	0,49	0,16	-
17.04.2022	2,961	175,71	172,35	172,35	24	0	1	64,9	47,8	17,15	0,49	0,16	-
18.04.2022	3,068	177,2	173,65	173,65	24	0	1	66,3	48,7	17,62	0,49	0,16	-
19.04.2022	2,892	176	172,64	172,64	24	0	1	64,7	48	16,71	0,49	0,16	-
20.04.2022	2,92	176,61	173,19	173,19	24	0	1	65,1	48,3	16,8	0,49	0,16	-
21.04.2022	2,936	177,81	174,29	174,29	24	0	1	66	49,2	16,79	0,49	0,16	-
22.04.2022	2,869	178,14	174,68	174,68	24	0	1	65,4	49	16,37	0,49	0,16	-
23.04.2022	2,743	178,08	174,75	174,75	24	0	1	63,9	48,3	15,65	0,49	0,16	-
24.04.2022	2,885	177,36	173,87	173,87	24	0	1	65,9	49,4	16,55	0,49	0,16	-
25.04.2022	2,943	190,03	186,29	186,29	24	0	1	65,9	50,1	15,75	0,49	0,16	-
Итого:	99,943	5716,93	5603,17	5603,17	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,943												

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	570,529	32518,64	31913,57	31913,57
25.04.2022	670,472	38235,57	37516,74	37516,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 11:15:37