

#14986#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9193
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,1	165,74	162,36	162,36	24	0	1	67	48	19,05	0,49	0,14	9,5
25.03.2023	2,872	167,09	163,95	163,95	24	0	1	64,1	46,7	17,47	0,49	0,14	7,8
26.03.2023	2,994	167,48	164,24	164,24	24	0	1	65,2	47,1	18,17	0,5	0,14	6
27.03.2023	3,368	168,04	164,38	164,38	24	0	1	69,4	48,9	20,44	0,5	0,14	2,1
28.03.2023	3,446	168,85	165,17	165,17	24	0	1	69,8	49	20,83	0,5	0,14	-1,5
29.03.2023	3,179	166,4	163,01	163,01	24	0	1	67,1	47,7	19,43	0,5	0,14	1,7
30.03.2023	3,012	164,18	161,01	161,01	24	0	1	65,1	46,4	18,66	0,5	0,14	7,1
31.03.2023	3,121	164,78	161,43	161,43	24	0	1	67,2	47,9	19,29	0,5	0,14	8,9
01.04.2023	3,159	165,34	161,95	161,95	24	0	1	67,5	48	19,46	0,49	0,14	5,2
02.04.2023	3,141	165,07	161,7	161,7	24	0	1	66,9	47,6	19,37	0,49	0,14	3,9
03.04.2023	3,198	164,98	161,67	161,67	24	0	1	66,8	47,1	19,75	0,49	0,14	1,7
04.04.2023	3,418	165,86	162,26	162,26	24	0	1	69,4	48,4	21,03	0,49	0,14	-0,1
05.04.2023	3,377	164,93	161,37	161,37	24	0	1	69,1	48,2	20,88	0,49	0,14	1
06.04.2023	3,162	164,6	161,3	161,3	24	0	1	66,5	47	19,55	0,48	0,14	2,3
07.04.2023	3,135	166,08	162,73	162,73	24	0	1	66,5	47,3	19,21	0,48	0,14	9,6
08.04.2023	3,103	169,11	165,65	165,65	24	0	1	67,2	48,5	18,69	0,48	0,14	10,3
09.04.2023	3,08	168,24	164,85	164,85	24	0	1	66,8	48,2	18,63	0,48	0,14	8,2
10.04.2023	2,95	166,78	163,52	163,52	24	0	1	65,5	47,5	18	0,48	0,14	7,9
11.04.2023	2,673	153,96	151,09	151,09	24	0	1	64,3	46,6	17,65	0,48	0,14	10
12.04.2023	3,083	167,87	164,38	164,38	24	0	1	67,9	49,2	18,7	0,48	0,14	11,3
13.04.2023	2,959	169,48	166,08	166,08	24	0	1	66,4	48,6	17,77	0,49	0,14	9,5
14.04.2023	2,97	169,77	166,38	166,38	24	0	1	66,4	48,6	17,8	0,48	0,14	11
15.04.2023	2,986	168,64	165,25	165,25	24	0	1	66,6	48,6	18,04	0,48	0,14	10,4
16.04.2023	2,997	167,66	164,34	164,34	24	0	1	66	47,8	18,2	0,48	0,14	6,1
17.04.2023	3,106	168,31	164,88	164,88	24	0	1	67,3	48,5	18,79	0,48	0,14	7,2
18.04.2023	2,813	167,33	164,19	164,19	24	0	1	64,1	47	17,08	0,48	0,14	9,5
19.04.2023	2,934	168,5	165,24	165,24	24	0	1	65,3	47,6	17,71	0,48	0,14	-
20.04.2023	1,244	76,83	75,34	75,34	24	0	1	65,1	48,7	16,45	0,48	0,14	-
Итого:	84,58	4571,9	4479,72	4479,72	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,58												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1190,601	63011,21	61786,98	61786,98
20.04.2023	1275,181	67583,11	66266,7	66266,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2023 12:38:44