

#125699#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,78	468,162	56.618
Количество тепловой энергии, система 2	203,861	173,058	30.803

Подпись исполнителя



#125698#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	0,909	0,443	34,322	23,835	33,794	23,618	10,18	24	0	0	57,6	43,9	13,69	0,5	0,47
25.03.2025	4,4	0,93	0,453	35,445	24,623	34,91	24,404	10,51	24	0	1	57	43,4	13,59	0,5	0,47
26.03.2025	6,9	0,916	0,443	35,733	24,839	35,215	24,622	10,59	24	0	0	55,8	42,6	13,21	0,5	0,47
27.03.2025	5,7	0,998	0,476	36,552	24,922	36,002	24,709	11,29	24	0	1	56,9	42,5	14,39	0,5	0,47
28.03.2025	8,9	0,997	0,487	36,678	24,745	36,137	24,531	11,61	24	0	0	56,3	42,3	14	0,5	0,47
29.03.2025	9,9	0,989	0,486	36,537	24,655	35,998	24,447	11,55	24	0	1	56,2	42,3	13,9	0,5	0,47
30.03.2025	6,8	1,062	0,557	37,97	24,348	37,424	24,141	13,28	24	0	0	55,6	42,3	13,36	0,5	0,47
31.03.2025	5,9	0,947	0,437	35,265	24,712	34,72	24,496	10,22	24	0	0	57,7	43,2	14,57	0,5	0,47
01.04.2025	-	1,024	0,507	36,828	24,374	36,281	24,166	12,12	24	0	1	56,5	42,5	14,06	0,5	0,47
02.04.2025	-	0,959	0,468	35,877	24,293	35,364	24,095	11,27	24	0	0	55,4	41,5	13,88	0,5	0,47
03.04.2025	-	0,928	0,423	34,838	24,6	34,306	24,39	9,92	24	0	0	57,4	42,8	14,7	0,5	0,47
04.04.2025	-	0,929	0,422	34,83	24,641	34,289	24,424	9,86	24	0	0	58	43,3	14,63	0,5	0,47
05.04.2025	-	1,076	0,536	37,11	24,063	36,546	23,859	12,69	24	0	1	57,1	42,3	14,76	0,5	0,46
06.04.2025	-	1,063	0,532	37,027	23,719	36,496	23,531	12,96	24	0	1	55,5	40,8	14,62	0,5	0,47
07.04.2025	-	0,98	0,443	34,995	24,136	34,455	23,931	10,52	24	0	0	57,8	42,3	15,54	0,5	0,47
08.04.2025	-	1,014	0,476	35,813	23,992	35,269	23,789	11,48	24	0	0	57,2	42,1	15,04	0,5	0,46
09.04.2025	-	0,945	0,438	34,917	23,809	34,408	23,616	10,79	24	0	0	55,8	41,2	14,53	0,5	0,47
10.04.2025	-	0,943	0,439	35,028	23,869	34,536	23,682	10,85	24	0	1	54,9	40,3	14,63	0,5	0,47
11.04.2025	-	0,996	0,466	35,38	23,935	34,843	23,734	11,11	24	0	0	57,2	42,1	15,18	0,5	0,47
12.04.2025	-	1,003	0,485	35,652	23,712	35,127	23,521	11,61	24	0	0	56,4	41,6	14,82	0,5	0,47
13.04.2025	-	0,975	0,465	35,185	23,872	34,649	23,669	10,98	24	0	0	57,2	42,6	14,67	0,51	0,47
14.04.2025	-	0,952	0,443	34,5	23,896	33,96	23,686	10,27	24	0	1	58	43	15,04	0,52	0,48
15.04.2025	-	0,988	0,46	34,945	23,88	34,391	23,669	10,72	24	0	0	58,5	43,2	15,26	0,53	0,49
16.04.2025	-	0,972	0,468	35,133	23,755	34,604	23,555	11,05	24	0	0	57	42,4	14,56	0,53	0,49
17.04.2025	-	1,133	0,553	36,24	23,529	35,624	23,31	12,31	24	0	1	60,8	44,3	16,5	0,53	0,49
18.04.2025	-	1,116	0,54	35,895	23,614	35,267	23,383	11,88	24	0	0	61,8	45,4	16,33	0,53	0,49
19.04.2025	-	1,067	0,502	35,06	23,524	34,452	23,301	11,15	24	0	0	61,4	45	16,4	0,53	0,49
20.04.2025	-	1,026	0,463	34,415	23,762	33,814	23,535	10,28	24	0	0	61,6	44,9	16,69	0,53	0,49
21.04.2025	-	0,943	0,388	32,837	23,78	32,26	23,558	8,7	24	0	0	61,7	44,5	17,22	0,53	0,49
22.04.2025	-	0,975	0,408	33,19	23,618	32,611	23,403	9,21	24	0	0	61,7	44,3	17,39	0,53	0,49
23.04.2025	-	1,049	0,464	34,235	23,446	33,636	23,23	10,41	24	0	0	61,8	44,4	17,46	0,53	0,49
Итого:	6,9	30,804	14,571	1098,432	746,498	1081,388	740,005	341,37	744	0	-	57,86	42,88	14,99	0,51	0,48

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	173,058	5705,31	3645,597	5617,587	3615,72
23.04.2025	203,861	6803,742	4392,095	6698,975	4355,725

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения