

#84188#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.04.2024 по 30.04.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9193
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	1,012	45,08	44,3	44,3	24	0	1	61,7	38,9	22,81	0,49	0,13	4,7
19.04.2024	2,831	144,95	142,29	142,29	24	0	1	63,3	43,4	19,86	0,49	0,13	4,2
20.04.2024	2,509	134,1	131,83	131,83	24	0	1	60,7	41,7	18,99	0,49	0,13	3,6
21.04.2024	2,579	125,42	123,17	123,17	24	0	1	62,6	41,7	20,9	0,49	0,13	3,7
22.04.2024	2,542	122,34	120,15	120,15	24	0	1	62,7	41,5	21,13	0,49	0,13	3,1
23.04.2024	2,635	124,91	122,6	122,6	24	0	1	63,4	42	21,45	0,49	0,13	2,9
24.04.2024	2,563	126,79	124,51	124,51	24	0	1	62,5	41,9	20,55	0,49	0,13	4,9
25.04.2024	2,639	127,53	125,19	125,19	24	0	1	63,9	42,8	21,04	0,49	0,13	6,4
26.04.2024	2,669	128,6	126,14	126,14	24	0	1	64,8	43,6	21,14	0,49	0,13	7,8
27.04.2024	2,623	133,79	131,29	131,29	24	0	1	64,2	44,2	19,94	0,49	0,13	12,1
28.04.2024	2,59	142,64	140,01	140,01	24	0	1	63,6	45,1	18,47	0,49	0,13	14,6
29.04.2024	2,572	142,75	140,1	140,1	24	0	1	64	45,7	18,3	0,49	0,13	16,9
30.04.2024	1,234	68,73	67,45	67,45	24	0	1	64,1	45,9	18,24	0,5	0,13	16,1
Итого:	30,998	1567,63	1539,03	1539,03	312	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,998												

Общее время работы системы, ч 312

Период нормальной работы системы, ч 312

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.04.2024	1810,473	93797,94	91970,76	91970,76
30.04.2024	1841,471	95365,57	93509,79	93509,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2024 10:13:30