

#82503#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1841,472	1824,581	16.891
Количество тепловой энергии, система 2	1059,315	1037,938	21.377

Подпись исполнителя _____



#81845#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 9194
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	0,989	0,464	35,527	23,696	35,019	23,512	11,51	24	0	1	55,4	40,5	14,95	0,49	0,47
25.04.2024	6,4	1,019	0,479	35,65	23,718	35,114	23,528	11,59	24	0	1	56,8	41,4	15,38	0,49	0,48
26.04.2024	7,8	1,049	0,504	36,04	23,648	35,49	23,449	12,04	24	0	0	57,4	42,1	15,3	0,49	0,48
27.04.2024	12,1	0,965	0,438	34,493	23,849	33,956	23,646	10,31	24	0	0	58	42,5	15,53	0,49	0,47
28.04.2024	14,6	0,94	0,43	34,215	23,809	33,683	23,603	10,08	24	0	1	57,8	42,7	15,13	0,49	0,47
29.04.2024	16,9	0,908	0,402	33,5	23,878	32,969	23,669	9,3	24	0	0	58,6	43,2	15,36	0,42	0,4
30.04.2024	16,1	0,884	0,374	32,745	23,973	32,198	23,754	8,44	24	0	0	60	44,1	15,92	0,34	0,34
01.05.2024	-	0,98	0,446	34,142	23,744	33,568	23,523	10,04	24	0	0	60,3	44,3	15,95	0,34	0,33
02.05.2024	-	1	0,459	34,325	23,584	33,747	23,363	10,38	24	0	0	60,3	44,3	16	0,34	0,33
03.05.2024	-	0,95	0,388	32,715	23,886	32,113	23,647	8,47	24	0	0	63,3	45,8	17,53	0,33	0,32
04.05.2024	-	1,01	0,436	33,488	23,682	32,869	23,443	9,43	24	0	0	63,5	45,9	17,59	0,33	0,32
05.05.2024	-	1,028	0,443	33,647	23,672	33,017	23,432	9,59	24	0	0	63,9	46,2	17,73	0,32	0,32
06.05.2024	-	0,966	0,404	32,875	23,646	32,273	23,411	8,86	24	0	0	63	45,5	17,47	0,31	0,3
07.05.2024	-	1,04	0,456	34,018	23,466	33,413	23,244	10,17	24	0	1	62,3	44,8	17,51	0,31	0,31
08.05.2024	-	1,016	0,431	33,572	23,497	32,974	23,278	9,7	24	0	0	62,1	44,3	17,8	0,31	0,3
09.05.2024	-	1,028	0,44	33,703	23,427	33,106	23,208	9,9	24	0	0	62,1	44,2	17,84	0,31	0,3
10.05.2024	-	1,047	0,453	33,887	23,265	33,285	23,049	10,24	24	0	0	62	44,1	17,91	0,31	0,3
11.05.2024	-	1,056	0,452	33,923	23,248	33,322	23,033	10,29	24	0	0	62	43,8	18,19	0,31	0,3
12.05.2024	-	1,117	0,494	34,687	22,963	34,074	22,756	11,32	24	0	0	61,9	43,6	18,33	0,31	0,3
13.05.2024	-	1,061	0,452	33,7	23,038	33,094	22,826	10,27	24	0	0	62,3	43,8	18,47	0,3	0,3
14.05.2024	-	1,123	0,52	35,063	22,8	34,453	22,589	11,86	24	0	1	61,4	43,8	17,54	0,3	0,3
15.05.2024	-	0,145	0,134	25,077	19,357	25,004	19,304	5,7	24	0	1	24,5	24,2	0,3	0,3	0,29
16.05.2024	-	0,049	0,056	6,755	3,619	6,749	3,615	3,13	24	0	1	17,2	18,6	-1,42	0,29	0,28
17.05.2024	-	0,024	0,022	2,37	0,922	2,37	0,922	1,45	24	0	1	16,1	15,4	0,75	0,28	0,28
18.05.2024	-	0,033	0,031	3,028	1,086	3,028	1,086	1,94	24	0	1	16,4	15,8	0,64	0,28	0,27
19.05.2024	-	0,037	0,035	3,24	1,088	3,24	1,088	2,15	24	0	1	16,8	16	0,75	0,28	0,27
20.05.2024	-	0,042	0,039	3,632	1,158	3,63	1,158	2,47	24	0	1	16,5	15,9	0,6	0,18	0,17
21.05.2024	-	-0,026	-0,027	1,51	3,264	1,51	3,264	-1,75	24	0	1	16,6	16	0,5	0,11	0,11
22.05.2024	-	-0,097	-0,097	0,003	6,139	0,003	6,138	-6,14	24	0	1	18,5	16,1	2,38	0,11	0,11
23.05.2024	-	-0,008	-0,009	1,09	1,729	1,09	1,729	-0,64	24	0	1	17,7	16,4	1,31	0,11	0,11
Итого:	9,4	21,375	9,549	762,62	532,851	750,361	528,267	222,1	720	0	-	47,82	35,84	11,97	0,32	0,31

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	1037,938	38062,9	27571,232	37428,524	27318,02
23.05.2024	1059,315	38825,52	28104,083	38178,885	27846,287

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения