

#130256#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,78	524,78	0
Количество тепловой энергии, система 2	236,533	203,862	32.671

Подпись исполнителя _____



#130255#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	1,022	0,439	33,72	23,444	33,129	23,228	9,9	24	0	0	61,9	44,3	17,61	0,53	0,49
25.04.2025	-	0,991	0,386	32,625	23,52	32,032	23,305	8,73	24	0	0	63	44,1	18,92	0,53	0,49
26.04.2025	-	1,15	0,524	35,425	22,993	34,809	22,79	12,02	24	0	0	61,5	43,4	18,06	0,53	0,49
27.04.2025	-	1,177	0,534	35,56	22,798	34,941	22,593	12,35	24	0	0	61,6	43,1	18,47	0,52	0,49
28.04.2025	-	1,098	0,476	34,36	22,978	33,763	22,775	10,99	24	0	0	61,6	43,1	18,5	0,53	0,49
29.04.2025	-	1,112	0,485	34,51	23,01	33,899	22,803	11,1	24	0	0	62,1	43,5	18,58	0,53	0,49
30.04.2025	-	1,015	0,419	33,295	23,259	32,718	23,051	9,67	24	0	0	61,5	43,2	18,26	0,52	0,49
01.05.2025	-	1,118	0,509	35,185	22,965	34,591	22,769	11,82	24	0	1	60,5	42,8	17,67	0,53	0,49
02.05.2025	-	1,041	0,45	33,96	23,214	33,381	23,006	10,38	24	0	0	60,9	43,2	17,77	0,53	0,49
03.05.2025	-	1,044	0,431	33,208	23,113	32,608	22,899	9,71	24	0	0	62,9	43,9	18,95	0,53	0,49
04.05.2025	-	1,153	0,519	35,017	22,753	34,392	22,545	11,85	24	0	0	62,4	44,1	18,35	0,53	0,49
05.05.2025	-	1,126	0,472	33,955	22,953	33,318	22,738	10,58	24	0	0	64,1	44,4	19,69	0,52	0,49
06.05.2025	-	1,108	0,483	34,26	22,75	33,658	22,546	11,11	24	0	1	61,9	43,3	18,64	0,52	0,49
07.05.2025	-	1,042	0,424	33,07	22,846	32,488	22,646	9,84	24	0	0	62	43	19,06	0,52	0,49
08.05.2025	-	1,081	0,458	33,835	22,663	33,252	22,471	10,78	24	0	1	61,1	42,3	18,79	0,52	0,49
09.05.2025	-	1,083	0,458	33,823	22,663	33,241	22,472	10,77	24	0	0	61,2	42,4	18,87	0,52	0,49
10.05.2025	-	1,152	0,513	34,9	22,397	34,305	22,208	12,1	24	0	0	60,9	42,2	18,67	0,52	0,48
11.05.2025	-	1,196	0,547	35,47	22,166	34,865	21,977	12,89	24	0	0	60,9	42,2	18,71	0,52	0,49
12.05.2025	-	1,124	0,499	34,56	22,282	33,979	22,097	11,88	24	0	0	60,3	41,8	18,46	0,52	0,48
13.05.2025	-	1,199	0,591	36,685	21,7	36,122	21,528	14,59	24	0	1	57,6	40,9	16,64	0,52	0,49
14.05.2025	-	1,082	0,497	34,547	21,968	34,009	21,793	12,22	24	0	1	58	40,8	17,15	0,53	0,49
15.05.2025	-	1,096	0,505	34,798	22,052	34,259	21,879	12,38	24	0	0	58,1	40,8	17,25	0,52	0,49
16.05.2025	-	1,004	0,432	33,145	22,04	32,637	21,871	10,77	24	0	0	57,6	40,1	17,52	0,52	0,48
17.05.2025	-	1,14	0,54	35,37	21,664	34,826	21,498	13,33	24	0	1	57,7	40,4	17,26	0,52	0,48
18.05.2025	-	1,106	0,518	34,85	21,688	34,315	21,524	12,79	24	0	1	57,6	40,4	17,16	0,53	0,49
19.05.2025	-	1,023	0,451	33,227	21,796	32,706	21,629	11,08	24	0	1	58,1	40,6	17,52	0,52	0,48
20.05.2025	-	1,108	0,533	35,008	21,526	34,475	21,358	13,12	24	0	0	57,3	40,6	16,69	0,53	0,48
21.05.2025	-	1,059	0,494	34,177	21,632	33,66	21,468	12,19	24	0	1	57,1	40,1	16,92	0,53	0,49
22.05.2025	-	1,052	0,489	33,955	21,676	33,431	21,508	11,92	24	0	1	57,7	40,9	16,88	0,53	0,49
23.05.2025	-	0,972	0,424	32,39	21,723	31,885	21,555	10,33	24	0	1	58,1	40,8	17,25	0,53	0,49
Итого:	-	32,674	14,5	1028,89	674,232	1011,694	668,53	343,19	720	0	-	60,24	42,22	18,01	0,52	0,49

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	203,862	6803,742	4392,095	6698,975	4355,725
23.05.2025	236,533	7832,632	5066,327	7710,669	5024,255

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения