

#133176#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,78	524,78	0
Количество тепловой энергии, система 2	265,301	236,533	28.768

Подпись исполнителя



ОКУ 10.06.25
V2



#133175#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	1,038	0,479	33,453	21,515	32,929	21,346	11,58	24	0	1	58,2	41,1	17,06	0,52	0,48
25.05.2025	-	1,091	0,53	34,467	21,24	33,937	21,073	12,86	24	0	1	57,6	41	16,6	0,53	0,49
26.05.2025	-	0,992	0,465	33,075	21,355	32,576	21,189	11,39	24	0	1	57	40,8	16,18	0,54	0,5
27.05.2025	-	0,118	0,126	25,37	19,395	25,318	19,353	5,96	24	0	1	21,9	22,6	-0,69	0,55	0,54
28.05.2025	-	0,069	0,09	11,625	6,973	11,616	6,973	4,64	24	0	1	17,4	19,3	-1,85	0,42	0,42
29.05.2025	-	0,028	0,038	6,485	4,476	6,481	4,476	2	24	0	1	17,5	19,1	-1,62	0,2	0,22
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	18,6	0,26	0,19	0,22
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	18,5	0,3	0,18	0,22
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,5	18,1	0,37	0,18	0,22
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	18,2	0,33	0,2	0,23
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,4	18	0,38	0,2	0,23
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,4	18	0,39	0,19	0,23
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	18,3	0,32	0,2	0,23
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	18,3	0,31	0,19	0,23
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	18,4	0,34	0,18	0,22
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,9	18,5	0,36	0,17	0,22
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	19,7	0,5	0,39	0,38
10.06.2025	-	1,436	1,055	25,125	0	24,734	0	24,73	24	0	1	58	35,3	22,75	0,52	0,48
11.06.2025	-	1,887	1,373	32,628	0	32,108	0	32,11	24	0	0	58,7	42,7	16,02	0,52	0,49
12.06.2025	-	1,873	1,335	32,115	0	31,594	0	31,59	24	0	1	59,2	42,1	17,1	0,53	0,49
13.06.2025	-	1,77	1,256	30,182	0	29,688	0	29,69	24	0	1	59,6	42,2	17,35	0,53	0,49
14.06.2025	-	1,832	1,308	30,938	0	30,425	0	30,42	24	0	1	60,2	42,8	17,34	0,52	0,49
15.06.2025	-	1,817	1,304	30,8	0	30,291	0	30,29	24	0	1	59,9	43	16,98	0,53	0,49
16.06.2025	-	1,884	1,359	31,575	0	31,041	0	31,04	24	0	1	60,6	43,6	17,02	0,52	0,49
17.06.2025	-	1,863	1,328	30,547	0	30,01	0	30,01	24	0	1	62	44,2	17,87	0,52	0,49
18.06.2025	-	1,894	1,362	31,23	0	30,686	0	30,69	24	0	1	61,7	44,3	17,38	0,52	0,49
19.06.2025	-	1,826	1,307	30,193	0	29,669	0	29,67	24	0	1	61,5	44	17,53	0,52	0,49
20.06.2025	-	1,817	1,308	30,582	0	30,067	0	30,07	24	0	1	60,4	43,4	16,96	0,52	0,49
21.06.2025	-	1,833	1,319	30,625	0	30,104	0	30,1	24	0	1	60,8	43,7	17,15	0,52	0,49
22.06.2025	-	1,874	1,359	31,775	0	31,249	0	31,25	24	0	1	59,9	43,4	16,54	0,52	0,49
23.06.2025	-	1,828	1,325	31,12	0	30,609	0	30,61	24	0	1	59,7	43,2	16,51	0,52	0,49
Итого:	-	28,77	20,026	573,91	94,954	565,132	94,41	470,7	744	0	-	41,24	31,75	9,49	0,4	0,39

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	236,533	7832,632	5066,327	7710,669	5024,255
23.06.2025	265,301	8406,542	5161,281	8275,801	5118,665

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения