

#14984#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9194
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00295995
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,879	0,332	33,37	25,827	32,764	25,563	7,2	24	0	0	62,8	46,1	16,7	0,12	0,11	-
25.06.2023	0,918	0,363	33,988	25,843	33,361	25,579	7,78	24	0	0	63,2	46,4	16,73	0,12	0,11	-
26.06.2023	0,874	0,33	33,315	25,854	32,706	25,59	7,12	24	0	0	63	46,3	16,68	0,12	0,11	-
27.06.2023	0,898	0,344	33,547	25,804	32,927	25,54	7,39	24	0	0	63,3	46,4	16,9	0,12	0,11	-
28.06.2023	0,895	0,341	33,483	25,751	32,867	25,489	7,38	24	0	0	63,1	46,2	16,89	0,12	0,11	-
29.06.2023	0,896	0,341	33,267	25,565	32,65	25,302	7,35	24	0	0	63,4	46,3	17,07	0,12	0,11	-
30.06.2023	0,88	0,331	33,058	25,578	32,449	25,314	7,14	24	0	0	63,2	46,3	16,96	0,13	0,11	-
01.07.2023	0,856	0,329	32,367	25,008	31,766	24,745	7,02	24	0	0	63,5	46,9	16,62	0,13	0,11	-
02.07.2023	0,933	0,394	33,63	24,864	33,012	24,602	8,41	24	0	0	63,1	46,7	16,37	0,12	0,11	-
03.07.2023	0,881	0,346	32,773	25,022	32,169	24,759	7,41	24	0	0	63,2	46,5	16,71	0,12	0,11	-
04.07.2023	0,85	0,322	32,35	25,101	31,754	24,838	6,92	24	0	0	63,1	46,4	16,68	0,12	0,11	-
05.07.2023	0,926	0,386	33,412	24,742	32,805	24,486	8,32	24	0	0	62,8	46,3	16,52	0,12	0,11	-
06.07.2023	0,83	0,297	31,77	25,093	31,173	24,829	6,34	24	0	0	63,8	46,7	17,15	0,12	0,11	-
07.07.2023	0,83	0,297	31,77	25,093	31,173	24,829	6,34	24	0	0	63,8	46,7	17,15	0,12	0,11	-
08.07.2023	0,905	0,352	32,923	25,044	32,305	24,782	7,52	24	0	0	63,9	46,7	17,17	0,12	0,11	-
09.07.2023	0,94	0,38	33,74	25,21	33,118	24,948	8,17	24	0	0	63,3	46,3	16,98	0,12	0,11	-
10.07.2023	0,898	0,35	32,822	25,012	32,205	24,748	7,46	24	0	0	63,9	46,8	17,07	0,12	0,11	-
11.07.2023	0,906	0,338	32,998	25,363	32,376	25,099	7,28	24	0	0	63,9	46,3	17,59	0,12	0,11	-
12.07.2023	0,938	0,37	33,63	25,293	33	25,03	7,97	24	0	0	63,8	46,5	17,24	0,12	0,11	-
13.07.2023	0,94	0,374	33,707	25,333	33,074	25,069	8,01	24	0	0	63,8	46,6	17,16	0,12	0,11	-
14.07.2023	0,868	0,318	32,645	25,456	32,039	25,192	6,85	24	0	0	63,6	46,3	17,21	0,12	0,11	-
15.07.2023	0,912	0,351	33,258	25,397	32,635	25,133	7,5	24	0	0	63,8	46,5	17,28	0,13	0,11	-
16.07.2023	0,936	0,381	33,495	25,099	32,861	24,834	8,03	24	0	0	64,1	47,1	17,01	0,12	0,11	-
17.07.2023	0,878	0,338	32,535	25,002	31,924	24,738	7,19	24	0	0	63,9	46,9	16,96	0,12	0,11	-
18.07.2023	0,847	0,319	32,042	24,929	31,443	24,666	6,78	24	0	0	63,8	47	16,81	0,12	0,11	-
19.07.2023	0,889	0,328	32,658	25,263	32,042	24,999	7,04	24	0	0	64	46,4	17,56	0,12	0,11	-
20.07.2023	0,939	0,362	33,29	25,153	32,656	24,891	7,76	24	0	0	64,2	46,5	17,72	0,12	0,1	-
21.07.2023	0,909	0,34	32,94	25,224	32,321	24,962	7,36	24	0	0	63,8	46,2	17,63	0,12	0,11	-
22.07.2023	0,915	0,343	32,972	25,208	32,354	24,947	7,41	24	0	0	63,9	46,1	17,74	0,12	0,1	-
23.07.2023	0,992	0,402	34,015	24,938	33,377	24,681	8,7	24	0	0	63,8	46,1	17,76	0,12	0,11	-
Итого:	26,958	0	991,77	758,069	973,306	750,184	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,958															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	734,176	27192,537	19786,297	26741,862	19605,952
23.07.2023	761,134	28184,307	20544,366	27715,168	20356,136

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:24:40