

#14970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9194
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00295995
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 0,915 | 0,395 | 31,713 | 22,969 | 31,126 | 22,729 | 8,4 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 46,7 | 16,82 | 0,28 | 0,27 | - |
| 25.07.2022 | 0,867 | 0,356 | 30,987 | 23,074 | 30,411 | 22,834 | 7,58 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 46,8 | 16,88 | 0,28 | 0,27 | - |
| 26.07.2022 | 0,844 | 0,337 | 30,585 | 23,091 | 30,013 | 22,851 | 7,16 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 46,8 | 16,98 | 0,28 | 0,27 | - |
| 27.07.2022 | 0,894 | 0,355 | 31,345 | 23,335 | 30,76 | 23,095 | 7,66 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 46,2 | 17,59 | 0,25 | 0,24 | - |
| 28.07.2022 | 0,87 | 0,331 | 30,99 | 23,446 | 30,414 | 23,208 | 7,21 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 45,8 | 17,78 | 0,17 | 0,15 | - |
| 29.07.2022 | 0,934 | 0,389 | 31,893 | 23,127 | 31,301 | 22,889 | 8,41 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 46 | 17,53 | 0,17 | 0,15 | - |
| 30.07.2022 | 0,911 | 0,359 | 31,817 | 23,728 | 31,219 | 23,486 | 7,73 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 46,2 | 17,77 | 0,17 | 0,16 | - |
| 31.07.2022 | 0,968 | 0,402 | 32,668 | 23,609 | 32,055 | 23,369 | 8,69 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 46,2 | 17,71 | 0,17 | 0,16 | - |
| 01.08.2022 | 0,938 | 0,389 | 32,397 | 23,67 | 31,794 | 23,43 | 8,36 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 46,2 | 17,38 | 0,17 | 0,16 | - |
| 02.08.2022 | 0,952 | 0,365 | 31,73 | 23,795 | 31,086 | 23,539 | 7,55 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 47,6 | 19,09 | 0,17 | 0,16 | - |
| 03.08.2022 | 0,963 | 0,361 | 31,63 | 23,855 | 30,96 | 23,59 | 7,37 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 48,7 | 19,54 | 0,17 | 0,16 | - |
| 04.08.2022 | 0,937 | 0,381 | 32,143 | 23,76 | 31,515 | 23,507 | 8,01 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 47,6 | 17,65 | 0,17 | 0,16 | - |
| 05.08.2022 | 0,828 | 0,314 | 30,937 | 23,895 | 30,359 | 23,652 | 6,71 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 46,6 | 17,01 | 0,17 | 0,16 | - |
| 06.08.2022 | 0,889 | 0,365 | 31,805 | 23,666 | 31,213 | 23,423 | 7,79 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 46,7 | 16,85 | 0,17 | 0,16 | - |
| 07.08.2022 | 0,87 | 0,345 | 31,438 | 23,713 | 30,853 | 23,472 | 7,38 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 46,4 | 17,13 | 0,17 | 0,16 | - |
| 08.08.2022 | 0,857 | 0,34 | 31,385 | 23,718 | 30,814 | 23,483 | 7,33 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 45,7 | 16,96 | 0,17 | 0,16 | - |
| 09.08.2022 | 0,898 | 0,363 | 31,872 | 23,708 | 31,28 | 23,468 | 7,81 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 46,4 | 17,14 | 0,17 | 0,16 | - |
| 10.08.2022 | 0,846 | 0,307 | 31,033 | 24,027 | 30,454 | 23,787 | 6,67 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 45,8 | 17,78 | 0,17 | 0,16 | - |
| 11.08.2022 | 0,88 | 0,334 | 31,727 | 24,071 | 31,144 | 23,832 | 7,31 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 45,6 | 17,58 | 0,17 | 0,16 | - |
| 12.08.2022 | 0,929 | 0,376 | 32,528 | 23,999 | 31,931 | 23,764 | 8,17 | 24 | 0 | 0 | 63 | 45,5 | 17,49 | 0,17 | 0,16 | - |
| 13.08.2022 | 0,869 | 0,322 | 31,45 | 24,129 | 30,859 | 23,889 | 6,97 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 46 | 17,77 | 0,17 | 0,16 | - |
| 14.08.2022 | 0,889 | 0,346 | 31,922 | 24,14 | 31,324 | 23,897 | 7,43 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 46,2 | 17,45 | 0,17 | 0,16 | - |
| 15.08.2022 | 0,89 | 0,357 | 31,99 | 24,031 | 31,392 | 23,783 | 7,61 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 46,6 | 17,08 | 0,18 | 0,16 | - |
| 16.08.2022 | 0,832 | 0,329 | 31,225 | 23,985 | 30,643 | 23,727 | 6,92 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 47,1 | 16,53 | 0,18 | 0,16 | - |
| 17.08.2022 | 0,832 | 0,334 | 31,355 | 24,022 | 30,767 | 23,759 | 7,01 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 47,5 | 16,24 | 0,18 | 0,16 | - |
| 18.08.2022 | 0,792 | 0,306 | 30,743 | 24,045 | 30,17 | 23,781 | 6,39 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 47,6 | 16,21 | 0,18 | 0,16 | - |
| 19.08.2022 | 0,789 | 0,307 | 30,805 | 24,046 | 30,234 | 23,783 | 6,45 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 47,5 | 15,99 | 0,18 | 0,16 | - |
| 20.08.2022 | 0,851 | 0,359 | 31,765 | 23,92 | 31,18 | 23,66 | 7,52 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 47,4 | 15,9 | 0,18 | 0,16 | - |
| 21.08.2022 | 0,8 | 0,308 | 30,865 | 24,092 | 30,285 | 23,829 | 6,46 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 47,5 | 16,32 | 0,17 | 0,16 | - |
| 22.08.2022 | 0,784 | 0,289 | 30,435 | 23,993 | 29,868 | 23,735 | 6,13 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 47 | 16,63 | 0,17 | 0,16 | - |
| 23.08.2022 | 0,807 | 0,308 | 30,697 | 23,867 | 30,126 | 23,611 | 6,52 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 47,2 | 16,6 | 0,17 | 0,16 | - |
| Итого: | 27,125 | 0 | 975,875 | 736,526 | 957,55 | 728,862 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,125 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.07.2022 | 410,454 | 15976,252 | 11782,063 | 15719,408 | 11675,473 |
| 23.08.2022 | 437,582 | 16952,127 | 12518,589 | 16676,958 | 12404,335 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 10:11:36