

#14972#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9194
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00295995
Номер системы	2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,821	0,323	30,973	23,832	30,393	23,575	6,82	24	0	0	63,7	47,3	16,44	0,18	0,16	-
25.08.2022	0,792	0,297	30,407	23,825	29,835	23,566	6,27	24	0	0	63,9	47,3	16,63	0,18	0,18	-
26.08.2022	0,76	0,274	30,035	23,951	29,47	23,691	5,78	24	0	0	63,8	47,3	16,55	0,18	0,18	-
27.08.2022	0,771	0,281	30,165	23,97	29,595	23,708	5,89	24	0	0	64,1	47,5	16,63	0,18	0,18	-
28.08.2022	0,782	0,294	30,36	23,866	29,792	23,608	6,18	24	0	0	63,7	47,2	16,47	0,18	0,18	-
29.08.2022	0,786	0,294	30,445	23,936	29,874	23,675	6,2	24	0	0	63,8	47,3	16,54	0,18	0,18	-
30.08.2022	0,81	0,306	30,718	23,899	30,142	23,648	6,49	24	0	0	63,7	47	16,78	0,18	0,18	-
31.08.2022	0,901	0,368	31,945	23,767	31,346	23,519	7,83	24	0	0	63,9	46,9	17,06	0,18	0,17	-
01.09.2022	0,914	0,375	32,062	23,67	31,461	23,427	8,03	24	0	0	63,7	46,5	17,21	0,18	0,17	-
02.09.2022	0,867	0,334	31,355	23,788	30,771	23,548	7,22	24	0	0	63,5	46,1	17,4	0,18	0,17	-
03.09.2022	0,933	0,381	32,233	23,64	31,635	23,4	8,24	24	0	0	63,5	46	17,55	0,18	0,17	-
04.09.2022	0,983	0,415	32,922	23,554	32,31	23,316	8,99	24	0	0	63,6	45,9	17,68	0,18	0,18	-
05.09.2022	0,944	0,381	32,36	23,691	31,761	23,451	8,31	24	0	0	63,5	45,7	17,79	0,18	0,18	-
06.09.2022	0,939	0,377	32,28	23,681	31,683	23,443	8,24	24	0	0	63,4	45,5	17,86	0,18	0,18	-
07.09.2022	0,898	0,341	31,578	23,759	30,993	23,521	7,47	24	0	0	63,4	45,4	18,04	0,19	0,18	-
08.09.2022	0,884	0,318	31,13	23,827	30,543	23,588	6,96	24	0	0	64,1	45,5	18,61	0,19	0,18	-
09.09.2022	0,972	0,399	32,802	23,592	32,204	23,361	8,84	24	0	0	62,8	44,9	17,88	0,19	0,19	-
10.09.2022	0,986	0,406	32,925	23,631	32,32	23,395	8,93	24	0	0	63,2	45,2	18,03	0,19	0,19	-
11.09.2022	1,045	0,45	33,72	23,455	33,095	23,221	9,87	24	0	0	63,4	45,3	18,09	0,19	0,19	-
12.09.2022	0,99	0,404	32,883	23,605	32,274	23,372	8,9	24	0	0	63,4	45,2	18,23	0,19	0,19	-
13.09.2022	0,986	0,404	32,92	23,694	32,31	23,457	8,85	24	0	0	63,5	45,4	18,11	0,19	0,19	-
14.09.2022	1,01	0,43	33,385	23,57	32,772	23,337	9,44	24	0	0	63,1	45,3	17,8	0,19	0,19	-
15.09.2022	0,914	0,358	32,002	23,708	31,422	23,474	7,95	24	0	0	62,7	45	17,75	0,2	0,19	-
16.09.2022	1,008	0,42	33,268	23,654	32,656	23,421	9,24	24	0	0	63,3	45,2	18,12	0,2	0,19	-
17.09.2022	0,977	0,401	32,83	23,657	32,227	23,42	8,81	24	0	0	63,2	45,3	17,98	0,2	0,19	-
18.09.2022	1,059	0,467	34,067	23,439	33,446	23,208	10,24	24	0	0	63	45,2	17,85	0,2	0,19	-
19.09.2022	0,976	0,398	32,81	23,699	32,203	23,461	8,74	24	0	0	63,3	45,3	18,05	0,19	0,19	-
20.09.2022	1,004	0,428	33,545	23,64	32,943	23,41	9,53	24	0	0	62,3	44,8	17,54	0,31	0,3	-
21.09.2022	0,979	0,399	32,905	23,688	32,306	23,461	8,85	24	0	0	62,9	44,8	18,06	0,36	0,35	-
22.09.2022	0,911	0,384	32,933	23,602	32,397	23,398	9	24	0	0	59,2	43	16,2	0,11	0,1	-
23.09.2022	0,92	0,361	32,305	23,742	31,741	23,526	8,22	24	0	0	61,3	43,6	17,74	0,11	0,1	-
Итого:	28,522	0	996,268	735,032	977,92	727,606	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,522															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	437,582	16952,127	12518,589	16676,958	12404,335
23.09.2022	466,103	17948,395	13253,621	17654,878	13131,941

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 15:34:24