

#35187#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 9194
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00295995
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,817	0,303	30,913	24,012	30,347	23,772	6,58	24	0	0	63	46	16,99	0,12	0,11	-
25.08.2023	0,824	0,304	30,935	24,023	30,365	23,783	6,58	24	0	0	63,2	46,1	17,18	0,12	0,11	-
26.08.2023	0,844	0,327	31,317	23,937	30,739	23,693	7,05	24	0	0	63,1	46,2	16,88	0,12	0,11	-
27.08.2023	0,862	0,334	31,485	23,907	30,898	23,66	7,24	24	0	0	63,5	46,4	17,05	0,11	0,1	-
28.08.2023	0,819	0,313	31,115	23,933	30,561	23,693	6,87	24	0	0	62,1	45,5	16,61	0,11	0,1	-
29.08.2023	0,871	0,318	31,053	23,892	30,453	23,646	6,81	24	0	0	64,8	46,6	18,21	0,11	0,1	-
30.08.2023	0,888	0,329	31,11	23,771	30,502	23,524	6,98	24	0	0	65,3	46,8	18,43	0,11	0,1	-
31.08.2023	0,907	0,345	31,39	23,662	30,785	23,419	7,37	24	0	0	65	46,6	18,34	0,11	0,1	-
01.09.2023	0,934	0,354	31,43	23,369	30,822	23,13	7,69	24	0	0	64,9	46,1	18,82	0,11	0,1	-
02.09.2023	0,934	0,354	31,335	23,314	30,728	23,074	7,65	24	0	0	65	46,1	18,94	0,11	0,1	-
03.09.2023	0,987	0,399	32,2	23,172	31,578	22,932	8,65	24	0	0	64,7	46	18,68	0,11	0,1	-
04.09.2023	0,914	0,329	30,902	23,405	30,295	23,165	7,13	24	0	0	65,4	46,1	19,36	0,11	0,1	-
05.09.2023	0,936	0,355	31,253	23,134	30,653	22,897	7,76	24	0	0	64,6	45,6	19,02	0,32	0,3	-
06.09.2023	0,881	0,298	33,397	26,694	32,755	26,41	6,34	24	0	0	64,9	47,1	17,78	0,42	0,41	-
07.09.2023	1,045	0,424	37,87	28,658	37,146	28,35	8,8	24	0	1	64,6	47,8	16,81	0,45	0,44	-
08.09.2023	0,935	0,332	36,558	29,299	35,85	28,975	6,88	24	0	0	65,2	48,4	16,8	0,5	0,48	-
09.09.2023	0,922	0,361	31,84	23,647	31,246	23,407	7,84	24	0	0	64	46	18	0,48	0,47	-
10.09.2023	0,93	0,372	31,95	23,548	31,354	23,311	8,04	24	0	0	63,8	46	17,87	0,47	0,46	-
11.09.2023	0,872	0,328	31,085	23,655	30,502	23,416	7,09	24	0	0	64	46,1	17,89	0,47	0,45	-
12.09.2023	0,827	0,3	30,587	23,727	30,025	23,489	6,54	24	0	0	63,4	45,8	17,62	0,46	0,45	-
13.09.2023	0,843	0,323	31,01	23,625	30,449	23,389	7,06	24	0	0	62,7	45,6	17,12	0,44	0,42	-
14.09.2023	0,891	0,352	31,525	23,489	30,954	23,257	7,7	24	0	0	63	45,5	17,48	0,42	0,41	-
15.09.2023	0,876	0,324	33,465	26,131	32,857	25,868	6,99	24	0	0	63	46,1	16,86	0,41	0,4	-
16.09.2023	0,866	0,322	30,853	23,387	30,291	23,164	7,13	24	0	0	63	45	18,01	0,41	0,4	-
17.09.2023	0,874	0,331	30,807	23,157	30,25	22,939	7,31	24	0	0	63	45	18,04	0,33	0,32	-
18.09.2023	0,901	0,346	31,05	23,07	30,474	22,85	7,62	24	0	0	63,5	45,2	18,29	0,12	0,11	-
19.09.2023	0,891	0,349	31,085	23,043	30,513	22,818	7,7	24	0	0	63,2	45,4	17,79	0,12	0,1	-
20.09.2023	0,882	0,33	30,648	23,016	30,074	22,792	7,28	24	0	0	63,7	45,3	18,4	0,12	0,1	-
21.09.2023	0,885	0,332	30,58	22,921	30,008	22,697	7,31	24	0	0	63,7	45,2	18,51	0,27	0,26	-
22.09.2023	0,879	0,337	30,542	22,785	29,976	22,567	7,41	24	0	1	63,4	45,3	18,16	0,51	0,49	-
23.09.2023	0,922	0,36	30,875	22,676	30,291	22,457	7,83	24	0	0	64,3	45,7	18,63	0,46	0,45	-
Итого:	27,659	0	982,165	744,059	963,741	736,544	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,659															

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	789,106	29187,852	21307,604	28699,805	21111,49
23.09.2023	816,765	30170,017	22051,663	29663,546	21848,034

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2023 7:46:07