

#35185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9193
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00295995
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	1,482	109,67	107,96	107,96	24	0	1	58	44,3	13,69	0,49	0,17	-
13.10.2023	2,857	201,7	198,11	198,11	24	0	1	62,1	47,7	14,38	0,5	0,17	-
14.10.2023	2,723	169,99	166,69	166,69	24	0	1	65,2	48,9	16,29	0,49	0,17	-
15.10.2023	2,256	154,38	151,76	151,76	24	0	1	60,3	45,5	14,81	0,49	0,16	-
16.10.2023	2,046	137,18	135	135	24	0	1	58,2	43,1	15,11	0,49	0,16	-
17.10.2023	2,841	150,21	147,34	147,34	24	0	1	64,7	45,5	19,25	0,49	0,17	-
18.10.2023	2,928	149,18	146,22	146,22	24	0	1	66,4	46,4	19,98	0,48	0,16	-
19.10.2023	2,858	152,01	149,07	149,07	24	0	1	65,1	45,9	19,16	0,48	0,16	-
20.10.2023	2,775	151,68	148,93	148,93	24	0	1	63,1	44,5	18,59	0,48	0,16	-
21.10.2023	2,971	152,15	149,2	149,2	24	0	1	65,4	45,5	19,88	0,48	0,16	-
22.10.2023	2,916	153,18	150,2	150,2	24	0	1	65,1	45,7	19,38	0,48	0,16	-
23.10.2023	2,87	152,45	149,52	149,52	24	0	1	65	45,9	19,17	0,48	0,16	-
Итого:	31,523	1833,78	1800	1800	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,523												

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	1275,315	68148,71	66829,62	66829,62
23.10.2023	1306,838	69982,49	68629,62	68629,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 14:21:34