

#14983#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 9194
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00295995
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	1,031	0,532	38,77	25,389	38,252	25,193	13,06	24	0	1	53,6	40,4	13,14	0,51	0,49	-
25.10.2021	0,908	0,432	37,355	26,395	36,856	26,187	10,67	24	0	1	53,6	40,8	12,84	0,51	0,49	-
26.10.2021	0,907	0,432	38,083	27,236	37,576	27,021	10,56	24	0	1	53,5	40,8	12,69	0,51	0,49	-
27.10.2021	0,905	0,414	39,637	29,377	39,093	29,135	9,96	24	0	1	54,3	41,8	12,52	0,51	0,49	-
28.10.2021	0,897	0,384	40,18	31,091	39,586	30,816	8,77	24	0	0	56,4	43,3	13,09	0,51	0,49	-
29.10.2021	0,88	0,387	40,068	30,728	39,494	30,46	9,03	24	0	0	55,5	43	12,46	0,51	0,49	-
30.10.2021	0,86	0,403	39,79	29,665	39,271	29,426	9,85	24	0	1	52,8	41,3	11,54	0,5	0,48	-
31.10.2021	0,942	0,465	40,65	29,126	40,096	28,881	11,22	24	0	1	54	42,3	11,68	0,48	0,47	-
01.11.2021	0,89	0,425	39,82	29,279	39,291	29,04	10,25	24	0	1	53,4	41,5	11,82	0,5	0,48	-
02.11.2021	0,94	0,424	39,59	29,431	39,005	29,173	9,83	24	0	1	56,4	43,2	13,23	0,5	0,48	-
03.11.2021	1,039	0,473	40,267	29,318	39,613	29,035	10,58	24	0	1	59,4	45,2	14,16	0,49	0,48	-
04.11.2021	1,004	0,49	40,93	29,17	40,332	28,906	11,43	24	0	1	56,1	43,5	12,58	0,49	0,48	-
05.11.2021	0,978	0,463	40,575	29,316	39,996	29,066	10,93	24	0	1	55,3	42,5	12,86	0,49	0,48	-
06.11.2021	0,986	0,463	40,59	29,284	40,005	29,03	10,98	24	0	0	55,7	42,7	12,94	0,5	0,48	-
07.11.2021	0,981	0,46	40,448	29,182	39,865	28,929	10,94	24	0	1	55,6	42,8	12,88	0,49	0,47	-
08.11.2021	0,922	0,425	39,925	29,433	39,369	29,184	10,18	24	0	1	54,6	42,1	12,55	0,49	0,48	-
09.11.2021	0,968	0,436	40,002	29,407	39,408	29,148	10,26	24	0	1	56,4	43	13,39	0,53	0,52	-
10.11.2021	0,874	0,395	39,488	29,489	38,962	29,252	9,71	24	0	0	53,4	41,2	12,16	0,53	0,52	6
11.11.2021	0,917	0,411	39,58	29,474	39,026	29,229	9,8	24	0	1	54,8	41,8	13,02	0,5	0,48	-
12.11.2021	0,929	0,399	39,212	29,685	38,617	29,417	9,2	24	0	0	57,2	43,6	13,68	0,5	0,48	-
13.11.2021	0,982	0,434	39,92	29,569	39,307	29,303	10	24	0	0	57,5	43,6	13,89	0,5	0,48	-
14.11.2021	1,048	0,482	40,693	29,225	40,058	28,955	11,1	24	0	1	57,9	43,9	13,98	0,5	0,48	-
15.11.2021	1,067	0,516	41,442	29,129	40,822	28,87	11,95	24	0	1	56,7	43,2	13,5	0,5	0,48	-
16.11.2021	0,92	0,404	39,62	29,86	39,046	29,603	9,44	24	0	1	55,8	42,6	13,26	0,5	0,47	-
17.11.2021	0,966	0,417	39,823	29,882	39,214	29,613	9,6	24	0	1	57,5	43,5	13,97	0,49	0,47	-
18.11.2021	0,99	0,456	40,777	29,635	40,187	29,381	10,81	24	0	1	55,7	42,6	13,19	0,5	0,48	5
19.11.2021	0,914	0,427	40,29	29,482	39,756	29,245	10,51	24	0	1	53,2	41,1	12,16	0,49	0,48	-
20.11.2021	0,914	0,441	40,515	29,236	39,999	29,01	10,99	24	0	1	52,2	40,4	11,74	0,49	0,48	9
21.11.2021	0,993	0,487	41,23	29,118	40,671	28,881	11,79	24	0	1	53,9	41,5	12,39	0,5	0,48	6
22.11.2021	0,858	0,374	39	29,601	38,471	29,362	9,11	24	0	0	53,9	41,4	12,52	0,52	0,5	-
23.11.2021	0,999	0,456	40,373	29,444	39,776	29,188	10,59	24	0	0	56,5	42,8	13,74	0,51	0,49	-
Итого:	29,409	0	1238,643	905,656	1221,02	897,939	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,409															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	131,394	5318,422	3987,915	5232,724	3950,737
23.11.2021	160,804	6557,065	4893,571	6453,744	4848,676

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 7:56:35