

#14981#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9193
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00295995
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	2,921	163,54	160,47	160,47	24	0	1	63,9	45,8	18,18	0,46	0,21	-
25.11.2021	3,018	165	161,78	161,78	24	0	1	65,4	46,8	18,63	0,46	0,21	-
26.11.2021	2,928	170,39	167,24	167,24	24	0	1	63,6	46,1	17,48	0,46	0,21	-
27.11.2021	3,017	171,16	167,91	167,91	24	0	1	64,7	46,7	17,95	0,46	0,21	-
28.11.2021	2,995	164,83	161,66	161,66	24	0	1	64,8	46,3	18,5	0,46	0,21	-
29.11.2021	2,973	162,25	159,14	159,14	24	0	1	64,6	46	18,65	0,46	0,2	-
30.11.2021	2,985	162,95	159,87	159,87	24	0	1	64,5	45,9	18,65	0,46	0,2	-
01.12.2021	3,13	165,17	161,94	161,94	24	0	1	65,6	46,3	19,3	0,46	0,2	-
02.12.2021	3,141	168,92	165,56	165,56	24	0	1	66,2	47,2	18,94	0,45	0,19	-
03.12.2021	2,957	172,92	169,78	169,78	24	0	1	62,7	45,3	17,39	0,46	0,19	-
04.12.2021	2,859	177,77	174,75	174,75	24	0	1	61	44,6	16,34	0,45	0,19	-
05.12.2021	2,994	177,73	174,59	174,59	24	0	1	62,1	45	17,12	0,47	0,2	-
06.12.2021	3,964	185,17	180,8	180,8	24	0	1	72,8	50,9	21,9	0,47	0,2	-
07.12.2021	4,189	185,3	180,59	180,59	24	0	1	75,6	52,5	23,16	0,46	0,2	-
08.12.2021	4,241	185,31	180,57	180,57	24	0	1	76	52,5	23,45	0,46	0,19	-
09.12.2021	3,98	183,68	179,32	179,32	24	0	1	72,9	50,7	22,16	0,46	0,19	-
10.12.2021	3,637	182,78	178,78	178,78	24	0	1	69,6	49,3	20,33	0,46	0,19	-
11.12.2021	3,952	183,35	178,96	178,96	24	0	1	73,4	51,4	22,03	0,46	0,18	-
12.12.2021	3,983	183,27	178,77	178,77	24	0	1	74,3	52	22,24	0,46	0,18	-
13.12.2021	3,693	183,1	178,93	178,93	24	0	1	71,3	50,7	20,61	0,46	0,18	-
14.12.2021	3,629	183	178,93	178,93	24	0	1	70,6	50,3	20,24	0,46	0,16	-
15.12.2021	2,567	139,24	136,5	136,5	24	0	1	65,7	46,9	18,76	0,46	0,17	-
16.12.2021	3,128	176,5	173,03	173,03	24	0	1	65,4	47,3	18,04	0,46	0,17	-
17.12.2021	3,129	170,71	167,34	167,34	24	0	1	66	47,3	18,68	0,46	0,17	-
18.12.2021	3,212	170,05	166,53	166,53	24	0	1	67,3	48	19,27	0,46	0,17	-
19.12.2021	3,282	169,93	166,33	166,33	24	0	1	68,4	48,7	19,68	0,46	0,17	-
20.12.2021	3,236	169,84	166,34	166,34	24	0	1	67,6	48,2	19,43	0,46	0,16	-
21.12.2021	3,368	169,89	166,31	166,31	24	0	1	68,4	48,1	20,21	0,46	0,17	-
22.12.2021	3,696	169,2	165,26	165,26	24	0	1	72,1	49,8	22,33	0,46	0,16	-
23.12.2021	3,349	167,12	163,6	163,6	24	0	1	67,9	47,5	20,43	0,46	0,16	-
Итого:	100,153	5180,07	5071,58	5071,58	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,153												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	197,682	12466,84	12254,28	12254,28
23.12.2021	297,835	17646,91	17325,86	17325,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 8:14:01