

#108234#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	213,661	130,123	83.538
Количество тепловой энергии, система 2	85,271	56,376	28.895

Подпись исполнителя



#108232#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 4817  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00295995  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 26.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	1,2	3,01	151,02	148,14	148,14	24	0	1	64,5	44,2	20,36	0,49	0,48
25.11.2024	5,9	2,995	153,41	150,51	150,51	24	0	1	64,4	44,5	19,93	0,49	0,48
26.11.2024	7,3	2,834	154,23	151,42	151,42	24	0	1	63,3	44,6	18,75	0,49	0,47
27.11.2024	4,7	2,714	152,29	149,62	149,62	24	0	1	61,8	43,6	18,16	0,5	0,49
28.11.2024	4,4	2,756	151,04	148,38	148,38	24	0	1	62,1	43,5	18,61	0,5	0,49
29.11.2024	4,2	2,839	152,21	149,42	149,42	24	0	1	63,3	44,3	19,01	0,49	0,48
30.11.2024	4,1	2,739	150,98	148,29	148,29	24	0	1	62,2	43,8	18,48	0,49	0,47
01.12.2024	2,2	2,775	149,18	146,49	146,49	24	0	1	62,5	43,5	18,97	0,51	0,49
02.12.2024	2,9	2,791	148,84	146,16	146,16	24	0	1	62,6	43,5	19,11	0,5	0,49
03.12.2024	-	2,909	149,22	146,41	146,41	24	0	1	64,4	44,5	19,89	0,48	0,47
04.12.2024	-	2,731	133,77	131,27	131,27	24	0	1	64	43,2	20,83	0,48	0,46
05.12.2024	-	2,754	133,61	131,09	131,09	24	0	1	64,3	43,2	21,04	0,51	0,5
06.12.2024	-	2,659	128,44	126,1	126,1	24	0	1	62,9	41,8	21,11	0,52	0,51
07.12.2024	-	2,824	128,51	126,02	126,02	24	0	1	65,2	42,7	22,47	0,51	0,5
08.12.2024	-	2,603	125,91	123,7	123,7	24	0	1	62,4	41,3	21,08	0,52	0,5
09.12.2024	-	2,619	125,55	123,32	123,32	24	0	1	62,4	41,1	21,29	0,52	0,51
10.12.2024	-	2,808	124,04	121,68	121,68	24	0	1	64,9	41,8	23,11	0,51	0,5
11.12.2024	-	2,764	130,73	128,31	128,31	24	0	1	63,3	41,7	21,57	0,51	0,5
12.12.2024	-	2,727	124,65	122,29	122,29	24	0	1	64,2	41,9	22,35	0,52	0,51
13.12.2024	-	2,679	121,2	118,99	118,99	24	0	1	63,4	40,9	22,55	0,52	0,51
14.12.2024	-	2,969	122,64	120,15	120,15	24	0	1	67,2	42,5	24,73	0,52	0,51
15.12.2024	-	2,954	126,29	123,78	123,78	24	0	1	66,5	42,7	23,87	0,51	0,5
16.12.2024	-	2,825	129,03	126,52	126,52	24	0	1	65,1	42,7	22,36	0,51	0,5
17.12.2024	-	2,73	127,78	125,37	125,37	24	0	1	64	42,2	21,8	0,52	0,51
18.12.2024	-	2,824	128,63	126,11	126,11	24	0	1	65,6	43,2	22,42	0,52	0,52
19.12.2024	-	2,756	129,25	126,74	126,74	24	0	1	65	43,3	21,77	0,51	0,5
20.12.2024	-	2,613	128	125,61	125,61	24	0	1	63,6	42,8	20,85	0,51	0,5
21.12.2024	-	2,704	125,45	123,12	123,12	24	0	1	64,3	42,3	21,98	0,52	0,51
22.12.2024	-	2,809	128,92	126,38	126,38	24	0	1	65,6	43,4	22,26	0,52	0,51
23.12.2024	-	2,824	129	126,48	126,48	24	0	1	65,7	43,4	22,37	0,52	0,51
Итого:	3,8	83,538	4063,82	3987,87	3987,87	720	0	-	64,02	42,94	21,1	0,51	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.11.2024	130,123	7454,41	7317,57	7317,57
23.12.2024	213,661	11518,23	11305,44	11305,44

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

#108233#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00295995  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.12.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	1,2	1,064	0,534	32,99	19,518	32,487	19,362	13,12	24	0	1	57,2	41	16,18	0,49	0,45
25.11.2024	5,9	1,058	0,526	32,672	19,794	32,154	19,629	12,52	24	0	1	58,5	41,9	16,61	0,49	0,45
26.11.2024	7,3	0,976	0,476	31,755	19,946	31,267	19,783	11,48	24	0	1	57,6	41,7	15,93	0,48	0,45
27.11.2024	4,7	0,933	0,459	31,393	19,775	30,934	19,617	11,32	24	0	1	56	40,8	15,24	0,48	0,45
28.11.2024	4,4	0,948	0,463	31,332	19,726	30,866	19,57	11,3	24	0	1	56,5	40,6	15,83	0,48	0,45
29.11.2024	4,2	0,937	0,441	30,748	19,758	30,274	19,597	10,68	24	0	1	57,6	41,2	16,42	0,48	0,45
30.11.2024	4,1	0,929	0,449	31,09	19,758	30,629	19,6	11,03	24	0	1	56,5	40,9	15,61	0,48	0,45
01.12.2024	2,2	1,033	0,534	32,99	19,48	32,51	19,328	13,18	24	0	1	55,9	40,5	15,34	0,48	0,45
02.12.2024	2,9	0,979	0,481	31,78	19,728	31,302	19,571	11,73	24	0	1	56,8	40,8	15,99	0,49	0,46
03.12.2024	-	0,899	0,402	29,817	19,884	29,34	19,718	9,62	24	0	1	58,8	41,8	16,94	0,48	0,45
04.12.2024	-	0,942	0,452	31,123	19,693	30,656	19,538	11,12	24	0	1	56,8	40,9	15,91	0,49	0,45
05.12.2024	-	0,966	0,471	31,577	19,671	31,101	19,51	11,59	24	0	1	57	41,3	15,69	0,49	0,45
06.12.2024	-	0,947	0,467	31,528	19,508	31,081	19,364	11,72	24	0	1	55,2	39,8	15,46	0,49	0,45
07.12.2024	-	0,964	0,454	30,97	19,528	30,497	19,376	11,12	24	0	1	57,4	40,6	16,81	0,48	0,45
08.12.2024	-	0,961	0,494	32,342	19,225	31,91	19,084	12,83	24	0	1	53,5	39,1	14,4	0,48	0,45
09.12.2024	-	1,069	0,56	33,845	19,189	33,379	19,051	14,33	24	0	0	54,4	39,2	15,22	0,48	0,45
10.12.2024	-	1,018	0,502	32,278	19,198	31,81	19,057	12,75	24	0	1	55,7	39,6	16,14	0,49	0,45
11.12.2024	-	0,889	0,395	29,815	19,339	29,375	19,195	10,18	24	0	1	56,2	39,6	16,55	0,49	0,45
12.12.2024	-	0,948	0,448	30,885	19,284	30,43	19,138	11,29	24	0	1	56,3	40	16,32	0,48	0,45
13.12.2024	-	0,931	0,444	30,93	19,214	30,492	19,074	11,42	24	0	1	55,1	39,2	15,86	0,49	0,45
14.12.2024	-	0,965	0,436	30,427	19,401	29,949	19,247	10,7	24	0	1	58,3	40,5	17,74	0,49	0,45
15.12.2024	-	1,039	0,492	31,733	19,192	31,241	19,041	12,2	24	0	1	58	40,6	17,41	0,49	0,45
16.12.2024	-	0,981	0,469	31,337	19,246	30,865	19,097	11,77	24	0	1	56,8	40,4	16,38	0,49	0,45
17.12.2024	-	0,912	0,42	30,178	19,271	29,729	19,123	10,61	24	0	1	56,5	40,1	16,4	0,49	0,45
18.12.2024	-	0,942	0,433	30,13	19,268	29,656	19,111	10,54	24	0	1	58,3	41,1	17,17	0,49	0,46
19.12.2024	-	0,964	0,458	30,592	19,165	30,118	19,012	11,11	24	0	1	58	41,2	16,82	0,49	0,45
20.12.2024	-	0,908	0,434	30,26	19,066	29,816	18,918	10,9	24	0	1	56,1	40,4	15,69	0,49	0,45
21.12.2024	-	0,906	0,421	29,828	19,06	29,383	18,916	10,47	24	0	1	56,7	40,2	16,51	0,49	0,45
22.12.2024	-	0,969	0,469	30,89	19,171	30,415	19,02	11,4	24	0	1	57,5	41	16,5	0,5	0,46
23.12.2024	-	0,919	0,42	29,637	19,122	29,172	18,967	10,2	24	0	1	58,3	41,2	17,1	0,49	0,46
Итого:	3,8	28,896	13,904	936,872	583,178	922,838	578,614	344,23	720	0	-	56,78	40,57	16,21	0,49	0,45

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2024	56,376	1971,775	1343,51	1939,918	1331,303
23.12.2024	85,271	2908,647	1926,688	2862,756	1909,917

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения