

#14977#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград  
 Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 9193  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00295995  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	3,269	165,57	162,19	162,19	24	0	1	67	46,9	20,14	0,46	0,16	-
25.12.2021	2,98	159,5	156,53	156,53	24	0	1	63,8	44,8	19	0,46	0,16	-
26.12.2021	3,158	162,09	158,93	158,93	24	0	1	65,7	45,8	19,85	0,46	0,16	-
27.12.2021	3,634	161,74	158,08	158,08	24	0	1	71,3	48,3	22,94	0,46	0,16	-
28.12.2021	3,827	172,02	167,97	167,97	24	0	1	72,7	50	22,75	0,46	0,16	-
29.12.2021	3,455	166,4	162,89	162,89	24	0	1	68,3	47,1	21,19	0,46	0,16	-
30.12.2021	3,168	168,14	164,89	164,89	24	0	1	65,1	45,9	19,19	0,45	0,16	-
31.12.2021	2,978	170,53	167,41	167,41	24	0	1	63	45,3	17,75	0,46	0,16	-
01.01.2022	2,991	170,13	167	167	24	0	1	63,5	45,6	17,89	0,46	0,16	-
02.01.2022	2,943	170,71	167,59	167,59	24	0	1	63,3	45,8	17,53	0,46	0,15	-
03.01.2022	2,837	170,97	167,88	167,88	24	0	1	62,5	45,6	16,86	0,46	0,16	-
04.01.2022	2,845	172,05	168,93	168,93	24	0	1	62,8	46	16,82	0,46	0,15	-
05.01.2022	2,594	166,19	163,45	163,45	24	0	1	59,4	43,5	15,85	0,46	0,16	-
06.01.2022	2,973	166,92	163,8	163,8	24	0	1	64	45,9	18,11	0,46	0,15	-
07.01.2022	3,034	166,05	162,91	162,91	24	0	1	64,5	45,9	18,59	0,46	0,16	-
08.01.2022	3,076	165,49	162,31	162,31	24	0	1	64,9	45,9	18,92	0,45	0,15	-
09.01.2022	2,866	143,95	141,25	141,25	24	0	1	64,1	43,9	20,24	0,46	0,16	-
10.01.2022	3,075	144,18	141,29	141,29	24	0	1	66,7	45	21,72	0,46	0,15	-
11.01.2022	3,1	146,4	143,42	143,42	24	0	1	67,1	45,5	21,59	0,46	0,15	-
12.01.2022	2,935	144,56	141,8	141,8	24	0	1	64,8	44,1	20,67	0,46	0,15	-
13.01.2022	3,236	155,03	151,85	151,85	24	0	1	67,1	45,8	21,29	0,46	0,16	-
14.01.2022	3,24	163,37	160,03	160,03	24	0	1	67,1	46,9	20,21	0,46	0,16	-
15.01.2022	3,237	168,59	165,16	165,16	24	0	1	66,9	47,4	19,57	0,46	0,15	-
16.01.2022	3,15	165,32	162,06	162,06	24	0	1	65,9	46,6	19,39	0,46	0,15	-
17.01.2022	3,157	166,63	163,35	163,35	24	0	1	65,7	46,4	19,29	0,46	0,16	-
18.01.2022	3,322	167,02	163,55	163,55	24	0	1	67,7	47,5	20,27	0,46	0,15	-
19.01.2022	3,091	167,08	163,86	163,86	24	0	1	65,1	46,3	18,84	0,45	0,15	-
20.01.2022	2,961	160,63	157,62	157,62	24	0	1	64	45,2	18,75	0,45	0,15	-
21.01.2022	2,859	159,43	156,57	156,57	24	0	1	62,4	44,1	18,23	0,46	0,15	-
22.01.2022	3,053	161,09	158,04	158,04	24	0	1	64,3	45	19,26	0,46	0,16	-
23.01.2022	3,216	165,02	161,71	161,71	24	0	1	66,4	46,6	19,84	0,46	0,16	-
Итого:	96,26	5052,8	4954,32	4954,32	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,26												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2021	297,835	17646,91	17325,86	17325,86
23.01.2022	394,095	22699,71	22280,18	22280,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.01.2022 7:53:02