

#67693#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград

4817

9193

ВКТ-7

00295995

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 3,144 | 158,77 | 155,65 | 155,65 | 24 | 0 | 1 | 65,8 | 45,7 | 20,15 | 0,48 | 0,15 | - |
| 25.12.2023 | 3,178 | 158,41 | 155,23 | 155,23 | 24 | 0 | 1 | 66,4 | 46 | 20,44 | 0,48 | 0,15 | - |
| 26.12.2023 | 3,178 | 158,43 | 155,2 | 155,2 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 46,4 | 20,44 | 0,48 | 0,15 | - |
| 27.12.2023 | 3,097 | 157,94 | 154,83 | 154,83 | 24 | 0 | 1 | 65,9 | 45,9 | 19,97 | 0,48 | 0,15 | - |
| 28.12.2023 | 3,168 | 157,71 | 154,56 | 154,56 | 24 | 0 | 1 | 66,5 | 46,1 | 20,45 | 0,48 | 0,15 | - |
| 29.12.2023 | 3,197 | 158,53 | 155,28 | 155,28 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 46,8 | 20,56 | 0,48 | 0,15 | - |
| 30.12.2023 | 2,937 | 157,46 | 154,45 | 154,45 | 24 | 0 | 1 | 64,3 | 45,3 | 18,99 | 0,47 | 0,14 | - |
| 31.12.2023 | 3,006 | 157,27 | 154,26 | 154,26 | 24 | 0 | 1 | 64,7 | 45,2 | 19,46 | 0,48 | 0,15 | - |
| 01.01.2024 | 3,236 | 156,67 | 153,46 | 153,46 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 46,2 | 21,03 | 0,48 | 0,15 | - |
| 02.01.2024 | 3,418 | 155,9 | 152,52 | 152,52 | 24 | 0 | 1 | 69,5 | 47,1 | 22,37 | 0,48 | 0,15 | - |
| 03.01.2024 | 3,432 | 152,23 | 148,89 | 148,89 | 24 | 0 | 1 | 69,7 | 46,7 | 23,01 | 0,48 | 0,14 | - |
| 04.01.2024 | 3,17 | 148,18 | 145,26 | 145,26 | 24 | 0 | 1 | 65,9 | 44 | 21,81 | 0,48 | 0,15 | - |
| 05.01.2024 | 3,329 | 148,84 | 145,81 | 145,81 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 44,6 | 22,76 | 0,48 | 0,15 | - |
| 06.01.2024 | 3,443 | 149,4 | 146,19 | 146,19 | 24 | 0 | 1 | 69,2 | 45,6 | 23,52 | 0,48 | 0,14 | - |
| 07.01.2024 | 3,572 | 149,51 | 146,26 | 146,26 | 24 | 0 | 1 | 69,6 | 45,3 | 24,38 | 0,47 | 0,14 | - |
| 08.01.2024 | 3,646 | 149,6 | 146,36 | 146,36 | 24 | 0 | 1 | 69,3 | 44,4 | 24,87 | 0,48 | 0,14 | - |
| 09.01.2024 | 3,578 | 149,62 | 146,48 | 146,48 | 24 | 0 | 1 | 68,1 | 43,7 | 24,4 | 0,48 | 0,14 | - |
| 10.01.2024 | 3,458 | 151,05 | 147,92 | 147,92 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 44,1 | 23,34 | 0,49 | 0,14 | - |
| 11.01.2024 | 3,352 | 151,69 | 148,62 | 148,62 | 24 | 0 | 1 | 67 | 44,5 | 22,51 | 0,49 | 0,14 | - |
| 12.01.2024 | 3,297 | 152,02 | 148,95 | 148,95 | 24 | 0 | 1 | 66,3 | 44,2 | 22,1 | 0,49 | 0,14 | - |
| 13.01.2024 | 3,455 | 153,39 | 150,14 | 150,14 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 45,3 | 22,97 | 0,49 | 0,15 | - |
| 14.01.2024 | 3,354 | 154,31 | 151,13 | 151,13 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 45,5 | 22,14 | 0,5 | 0,15 | - |
| 15.01.2024 | 3,262 | 153,62 | 150,52 | 150,52 | 24 | 0 | 1 | 66,6 | 45 | 21,65 | 0,49 | 0,14 | - |
| 16.01.2024 | 3,277 | 154,98 | 151,89 | 151,89 | 24 | 0 | 1 | 66,4 | 44,9 | 21,52 | 0,49 | 0,14 | - |
| 17.01.2024 | 3,524 | 153,48 | 150,11 | 150,11 | 24 | 0 | 1 | 69,9 | 46,5 | 23,43 | 0,5 | 0,15 | - |
| 18.01.2024 | 3,389 | 151,88 | 148,7 | 148,7 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 45,4 | 22,77 | 0,5 | 0,15 | - |
| 19.01.2024 | 3,645 | 153,55 | 150,08 | 150,08 | 24 | 0 | 1 | 70,9 | 46,7 | 24,24 | 0,49 | 0,14 | - |
| 20.01.2024 | 3,397 | 153,38 | 150,16 | 150,16 | 24 | 0 | 1 | 68,1 | 45,5 | 22,59 | 0,49 | 0,14 | - |
| 21.01.2024 | 3,332 | 154,27 | 151,1 | 151,1 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 45,4 | 22,02 | 0,49 | 0,14 | - |
| 22.01.2024 | 3,327 | 154,97 | 151,82 | 151,82 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 45,4 | 21,87 | 0,49 | 0,14 | - |
| 23.01.2024 | 3,259 | 155,18 | 152,05 | 152,05 | 24 | 0 | 1 | 67 | 45,6 | 21,39 | 0,5 | 0,14 | - |
| Итого: | 103,057 | 4772,24 | 4673,88 | 4673,88 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 103,057 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2023 | 1493,1 | 78929,22 | 77397,94 | 77397,94 |
| 23.01.2024 | 1596,157 | 83701,46 | 82071,82 | 82071,82 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.01.2024 8:04:35