

#111808#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	301,172	213,661	87.511
Количество тепловой энергии, система 2	114,836	85,271	29.565

Подпись исполнителя



#111806#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00295995  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.01.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	1,8	2,62	124,95	122,65	122,65	24	0	1	63,6	42,2	21,41	0,52	0,51
25.12.2024	2,1	2,823	125,98	123,5	123,5	24	0	1	65,7	42,8	22,9	0,47	0,45
26.12.2024	3,8	2,37	104,05	101,93	101,93	24	0	1	66,5	43,2	23,29	0,47	0,46
27.12.2024	5,3	2,305	108,21	106,09	106,09	24	0	1	65,2	43,5	21,75	0,51	0,5
28.12.2024	4,3	2,589	124,54	122,11	122,11	24	0	1	65	43,7	21,22	0,51	0,5
29.12.2024	3,9	2,657	126,02	123,65	123,65	24	0	1	64,3	42,7	21,54	0,51	0,5
30.12.2024	4,8	2,886	129,15	126,57	126,57	24	0	1	66,3	43,5	22,83	0,51	0,5
31.12.2024	5,5	2,795	128,47	125,98	125,98	24	0	1	65,2	43	22,21	0,5	0,5
01.01.2025	4,2	2,819	128,26	125,78	125,78	24	0	1	65,3	42,9	22,43	0,51	0,5
02.01.2025	4	2,687	124,77	122,41	122,41	24	0	1	64,5	42,5	22	0,52	0,51
03.01.2025	-0,5	2,972	123,35	120,76	120,76	24	0	1	68	43,3	24,65	0,53	0,52
04.01.2025	-0,9	2,999	122,57	120,01	120,01	24	0	1	68	42,9	25,02	0,52	0,51
05.01.2025	-1,8	3,158	123,74	121	121	24	0	1	69,9	43,8	26,13	0,52	0,51
06.01.2025	-1,4	2,929	123,17	120,65	120,65	24	0	1	66,6	42,3	24,31	0,52	0,51
07.01.2025	4,9	2,799	128,04	125,63	125,63	24	0	1	64,1	41,8	22,31	0,52	0,51
08.01.2025	2,3	2,809	126,1	123,69	123,69	24	0	1	64,6	41,9	22,74	0,52	0,51
09.01.2025	0,7	2,869	124,99	122,55	122,55	24	0	1	65,5	42	23,46	0,52	0,51
10.01.2025	-	2,845	125,03	122,59	122,59	24	0	1	65,7	42,5	23,23	0,52	0,51
11.01.2025	-	2,8	121,87	119,54	119,54	24	0	1	64,7	41,2	23,48	0,52	0,51
12.01.2025	-	2,936	123,07	120,59	120,59	24	0	1	66,6	42,3	24,39	0,52	0,51
13.01.2025	-	2,86	123,29	120,89	120,89	24	0	1	65,2	41,5	23,7	0,52	0,51
14.01.2025	-	2,785	119,85	117,57	117,57	24	0	1	64,4	40,7	23,74	0,53	0,52
15.01.2025	-	2,875	127,6	125,15	125,15	24	0	1	64,9	41,9	23,01	0,52	0,51
16.01.2025	-	2,868	125,27	122,84	122,84	24	0	1	65,4	42	23,38	0,52	0,51
17.01.2025	-	2,863	125,54	123,09	123,09	24	0	1	65,6	42,3	23,3	0,51	0,5
18.01.2025	-	2,956	126,53	123,98	123,98	24	0	1	66,9	43	23,87	0,52	0,52
19.01.2025	-	2,892	124,69	122,19	122,19	24	0	1	66,5	42,8	23,7	0,52	0,51
20.01.2025	-	2,85	122,53	120,06	120,06	24	0	1	66,2	42,5	23,79	0,52	0,52
21.01.2025	-	2,856	122,45	120,03	120,03	24	0	1	66	42,2	23,82	0,51	0,5
22.01.2025	-	3,035	128,18	125,51	125,51	24	0	1	67,9	43,6	24,23	0,52	0,51
23.01.2025	-	3,004	129,65	127,02	127,02	24	0	1	66,8	43,1	23,68	0,52	0,51
Итого:	2,7	87,511	3841,91	3766,01	3766,01	744	0	-	65,84	42,57	23,27	0,51	0,51

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.12.2024	213,661	11518,23	11305,44	11305,44
23.01.2025	301,172	15360,14	15071,45	15071,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



#111807#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00295995  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	1,8	0,936	0,46	30,645	18,757	30,199	18,613	11,59	24	0	1	55,7	40	15,64	0,49	0,45
25.12.2024	2,1	0,915	0,411	29,423	19,041	28,962	18,889	10,07	24	0	1	58,2	40,8	17,4	0,49	0,46
26.12.2024	3,8	0,958	0,434	29,775	18,968	29,29	18,814	10,48	24	0	1	59,3	41,4	17,91	0,5	0,46
27.12.2024	5,3	0,985	0,469	30,587	18,775	30,11	18,626	11,48	24	0	1	58	40,8	17,13	0,49	0,46
28.12.2024	4,3	0,879	0,393	29,013	18,932	28,569	18,785	9,78	24	0	1	57,3	40,4	16,95	0,5	0,46
29.12.2024	3,9	0,959	0,462	30,665	18,721	30,213	18,583	11,63	24	0	1	56,3	39,9	16,37	0,49	0,46
30.12.2024	4,8	1,124	0,58	33,285	18,46	32,78	18,314	14,47	24	0	1	57	40,7	16,34	0,49	0,45
31.12.2024	5,5	1,107	0,585	33,547	18,347	33,066	18,209	14,86	24	0	1	55,4	39,8	15,59	0,51	0,47
01.01.2025	4	0,769	0,286	26,395	19,088	25,969	18,943	7,03	24	0	1	59,2	40,5	18,63	0,5	0,46
02.01.2025	4	0,825	0,359	28,145	18,713	27,727	18,569	9,16	24	0	1	56,6	40	16,54	0,5	0,46
03.01.2025	-0,5	0,964	0,434	29,445	18,572	28,967	18,427	10,54	24	0	1	59,3	40,9	18,4	0,5	0,46
04.01.2025	-0,9	0,989	0,446	29,823	18,568	29,339	18,423	10,92	24	0	1	59,3	40,7	18,56	0,5	0,46
05.01.2025	-1,8	0,986	0,427	29,307	18,665	28,805	18,512	10,29	24	0	1	60,9	41,5	19,38	0,5	0,46
06.01.2025	-1,4	0,943	0,425	29,435	18,538	28,977	18,395	10,58	24	0	1	58	40,1	17,9	0,5	0,46
07.01.2025	4,9	0,974	0,466	30,545	18,414	30,096	18,279	11,82	24	0	1	56,2	39,3	16,95	0,49	0,46
08.01.2025	2,3	1,052	0,527	32,038	18,252	31,569	18,117	13,45	24	0	1	55,9	39,3	16,56	0,5	0,46
09.01.2025	0,7	0,952	0,433	29,655	18,448	29,203	18,309	10,89	24	0	1	57,4	39,6	17,8	0,5	0,46
10.01.2025	-	0,968	0,452	30,275	18,332	29,819	18,194	11,62	24	0	1	56,9	40	16,9	0,5	0,46
11.01.2025	-	0,958	0,446	30,06	18,287	29,621	18,159	11,46	24	0	1	56	38,6	17,39	0,49	0,45
12.01.2025	-	1,044	0,507	31,65	18,055	31,186	17,923	13,26	24	0	1	56	39,2	16,79	0,49	0,46
13.01.2025	-	1,006	0,476	30,695	18,177	30,239	18,045	12,19	24	0	1	56,5	39	17,54	0,49	0,45
14.01.2025	-	0,899	0,407	29,347	18,232	28,929	18,108	10,82	24	0	1	55	38,2	16,8	0,44	0,41
15.01.2025	-	0,836	0,385	27,783	17,669	27,39	17,545	9,85	24	0	1	55,1	38,3	16,76	0,5	0,45
16.01.2025	-	0,913	0,413	32,767	22,349	32,279	22,167	10,11	24	0	0	56,7	41,3	15,33	0,5	0,46
17.01.2025	-	0,953	0,448	32,743	21,514	32,25	21,336	10,91	24	0	1	56,9	41,4	15,56	0,5	0,46
18.01.2025	-	1,008	0,493	33,467	21,306	32,954	21,127	11,83	24	0	1	57,4	41,9	15,55	0,5	0,46
19.01.2025	-	1,032	0,526	34,425	21,171	33,919	21	12,92	24	0	1	56,1	41,4	14,67	0,5	0,46
20.01.2025	-	0,986	0,477	33,335	21,295	32,841	21,126	11,72	24	0	1	56,5	41,2	15,35	0,5	0,46
21.01.2025	-	1,001	0,479	33,323	21,228	32,827	21,06	11,77	24	0	1	56,6	40,7	15,91	0,5	0,46
22.01.2025	-	0,815	0,386	31,887	21,209	31,469	21,053	10,42	24	0	1	52,1	39,2	12,98	0,47	0,42
23.01.2025	-	0,833	0,401	32,86	22,038	32,451	21,886	10,56	24	0	1	51,1	37,7	13,4	0,5	0,46
Итого:	2,7	29,569	13,893	956,345	598,121	942,015	593,536	348,48	744	0	-	56,74	40,12	16,61	0,49	0,46

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2024	85,271	2908,647	1926,688	2862,756	1909,917
23.01.2025	114,836	3864,992	2524,809	3804,771	2503,453

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_