

#116735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
Номер абонента 5001
Порядковый номер 6296
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,758	0,005	32,33	31,81	31,62	31,48	0,14	24	0	0	70,1	46,4	23,74	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,745	0,007	35,14	34,6	34,41	34,24	0,17	24	0	0	68,6	47,1	21,53	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,681	0,002	28,96	28,52	28,36	28,27	0,09	24	0	0	68	44	23,97	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,689	0,001	29,93	29,47	29,32	29,2	0,12	24	0	0	67,9	44,6	23,31	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,688	0,002	31,59	31,14	30,93	30,81	0,12	24	0	0	68,4	46,4	22,04	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,695	0,001	30,55	30,1	29,91	29,84	0,07	24	0	0	68,2	45,1	23,05	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,604	0,001	32,12	31,73	31,54	31,46	0,08	24	0	0	63,8	44,7	19,06	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,683	0,001	31,43	30,99	30,78	30,68	0,1	24	0	0	67,7	45,6	22,1	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,726	0,001	30,9	30,44	30,24	30,16	0,08	24	0	0	69,1	45,1	23,98	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,753	0	28,65	28,19	28	27,95	0,05	24	0	0	70,9	44	26,92	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,798	0,002	31,42	30,92	30,7	30,62	0,08	24	0	0	72,4	46,5	25,91	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,7	0	27,79	27,37	27,17	27,13	0,04	24	0	0	70,1	44,4	25,67	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,694	0,002	26,69	26,28	26,13	26,01	0,12	24	0	0	70,3	43,9	26,41	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,69	0,001	29,64	29,22	29,02	28,93	0,09	24	0	0	68,3	44,7	23,64	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,769	0,003	31,72	31,22	31,02	30,91	0,11	24	0	0	71,1	46,4	24,69	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,855	0,003	29,17	28,64	28,42	28,37	0,05	24	0	0	75,8	45,8	29,97	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,887	0,001	28,73	28,17	27,96	27,91	0,05	24	0	0	77,2	45,6	31,65	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,909	0,001	28,58	28,02	27,82	27,77	0,05	24	0	0	78,7	46,2	32,52	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,923	0,001	28,9	28,36	28,1	28,09	0,01	24	0	0	79	46,1	32,86	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,861	0	26,61	26,12	25,85	25,87	-0,02	24	0	0	78,4	45	33,41	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,853	0	27,1	26,6	26,34	26,33	0,01	24	0	0	77,7	45,2	32,47	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,86	0	28,53	28,02	27,78	27,74	0,04	24	0	0	76,8	46	30,89	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,874	0	27,89	27,37	27,13	27,09	0,04	24	0	0	77,2	45,1	32,17	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,878	0	27,84	27,32	27,08	27,04	0,04	24	0	0	78	45,6	32,31	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,846	0	26,49	26	25,78	25,76	0,02	24	0	0	77,1	44,4	32,75	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,84	0	27,4	26,93	26,7	26,68	0,02	24	0	0	75,7	44,2	31,46	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,824	0	27,98	27,51	27,28	27,24	0,04	24	0	0	75,7	45,6	30,1	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,846	0	25,66	25,19	24,97	24,94	0,03	24	0	0	77,6	43,8	33,81	0,7	0,7	-
21.02.2025	0,861	0,002	28	27,53	27,28	27,26	0,02	24	0	0	76,3	44,8	31,5	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,794	0,002	29,53	29,09	28,86	28,79	0,07	24	0	0	73,1	45,7	27,41	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,745	0	26,11	25,72	25,51	25,48	0,03	24	0	0	71,8	42,5	29,3	0,7	0,7	-
Итого:	24,329	0	903,38	888,59	882,01	880,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,329															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	406,721	20393,39	20099,06	19971,99	19905,32
23.02.2025	431,05	21296,77	20987,65	20854	20785,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:07:12