

#14960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
Номер абонента 5001
Порядковый номер 6296
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,811	0,01	37,24	36,52	36,44	36,12	0,32	24	0	0	69,1	47,1	21,95	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,767	0,008	36,47	35,81	35,72	35,47	0,25	24	0	0	67,3	46	21,3	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,694	0,002	31,72	31,14	31,06	30,89	0,17	24	0	0	66,6	44,4	22,25	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,701	0,005	29,71	29,15	29,12	28,9	0,22	24	0	0	67,2	43,4	23,79	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,678	0,005	28,33	27,8	27,76	27,54	0,22	24	0	0	68,3	44,1	24,17	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,72	0,001	29,57	29,01	28,94	28,76	0,18	24	0	0	69,5	44,8	24,67	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,725	0,003	28,9	28,33	28,27	28,08	0,19	24	0	0	68,9	43,4	25,48	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,762	0,001	28,96	28,36	28,27	28,11	0,16	24	0	0	71,6	44,8	26,81	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,784	0,001	31,17	30,53	30,44	30,27	0,17	24	0	0	70,9	45,3	25,61	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,823	0,002	30,57	29,91	29,82	29,62	0,2	24	0	0	73,4	46	27,43	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,779	0,005	29,13	28,51	28,43	28,24	0,19	24	0	0	72,8	45,5	27,29	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,768	0,003	28,04	27,47	27,42	27,23	0,19	24	0	0	71	43,3	27,73	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,894	0,004	35,58	34,86	34,72	34,48	0,24	24	0	0	73	47,6	25,44	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,854	0,002	29,8	29,17	29,07	28,9	0,17	24	0	0	75,5	46,3	29,2	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,799	0,001	28,51	27,91	27,82	27,65	0,17	24	0	0	74,6	46,1	28,52	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,818	0,002	29,7	29,11	29	28,84	0,16	24	0	0	73,4	45,4	27,98	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,721	0,002	29,61	29,09	28,96	28,8	0,16	24	0	0	69,4	44,6	24,76	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,644	0,002	28,21	27,77	27,66	27,48	0,18	24	0	0	66,7	43,7	23,05	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,66	0,002	26,3	25,87	25,8	25,63	0,17	24	0	0	66,2	40,8	25,35	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,694	0,003	31,55	31,06	30,93	30,78	0,15	24	0	0	67	44,7	22,31	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,707	0,002	29,67	29,16	29,08	28,92	0,16	24	0	0	67	42,8	24,18	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,782	0,003	33,88	33,32	33,16	33,02	0,14	24	0	0	67,7	44,2	23,45	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,819	0,004	36,98	36,37	36,18	36,01	0,17	24	0	0	68,9	46,4	22,47	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,89	0,006	35,64	34,96	34,84	34,61	0,23	24	0	0	71,2	45,8	25,37	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,835	0,001	31,32	30,69	30,52	30,37	0,15	24	0	0	73,1	45,9	27,23	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	0,731	0,004	27,2	26,68	26,62	26,41	0,21	24	0	0	71,3	44	27,24	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,783	0,003	27,6	27,02	26,96	26,76	0,2	24	0	0	73,2	44,3	28,92	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,722	0,001	27,93	27,42	27,33	27,17	0,16	24	0	0	70,2	44	26,22	0,7	0,7	-
Итого:	21,365	0	859,29	843	840,34	835,06	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,365															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	291,121	13638,96	12930,25	13362,58	12798,72
23.03.2021	312,486	14498,25	13773,25	14202,92	13633,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 18:52:42