

#296986#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
Номер абонента 5001
Порядковый номер 6296
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 0,646 | 0 | 25,31 | 24,98 | 24,78 | 24,73 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 43,3 | 26,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2026 | 0,6 | 0 | 22,97 | 22,72 | 22,46 | 22,48 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 41,7 | 26,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2026 | 0,641 | 0 | 25,68 | 25,37 | 25,13 | 25,13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 43,1 | 25,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2026 | 0,638 | 0 | 25,23 | 24,91 | 24,7 | 24,67 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 43,1 | 25,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2026 | 0,646 | 0 | 26,31 | 25,97 | 25,75 | 25,72 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 43,9 | 24,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.03.2026 | 0,606 | 0 | 26,02 | 25,69 | 25,47 | 25,44 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 44,4 | 23,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.03.2026 | 0,553 | 0 | 23,38 | 23,13 | 22,88 | 22,9 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 42,8 | 24,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.03.2026 | 0,581 | 0,001 | 24,5 | 24,21 | 23,98 | 23,97 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 43,3 | 24,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.03.2026 | 0,573 | 0,001 | 25,23 | 24,93 | 24,71 | 24,67 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 44,2 | 23,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.03.2026 | 0,593 | 0 | 24,96 | 24,66 | 24,41 | 24,42 | -0,01 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 42,9 | 24,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.03.2026 | 0,594 | 0 | 24,71 | 24,4 | 24,2 | 24,16 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 67 | 42,4 | 24,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.03.2026 | 0,631 | 0 | 25,85 | 25,5 | 25,32 | 25,25 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 42,7 | 24,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.03.2026 | 0,612 | 0 | 25,25 | 24,9 | 24,7 | 24,66 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 43 | 24,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.04.2026 | 0,617 | 0 | 23,9 | 23,57 | 23,38 | 23,33 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 42,6 | 26,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.04.2026 | 0,583 | 0 | 23,21 | 22,9 | 22,69 | 22,65 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42,9 | 25,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.04.2026 | 0,581 | 0,001 | 22,97 | 22,68 | 22,47 | 22,44 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 43,1 | 25,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.04.2026 | 0,602 | 0,001 | 23,8 | 23,48 | 23,26 | 23,22 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42,8 | 25,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.04.2026 | 0,589 | 0,001 | 22,96 | 22,65 | 22,46 | 22,41 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 42,6 | 26,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.04.2026 | 0,595 | 0,001 | 22,48 | 22,16 | 21,99 | 21,92 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 41,5 | 26,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.04.2026 | 0,627 | 0 | 23,89 | 23,53 | 23,39 | 23,29 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42 | 26,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.04.2026 | 0,638 | 0 | 23,57 | 23,21 | 23,06 | 22,97 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 41 | 27,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.04.2026 | 0,65 | 0,001 | 24,25 | 23,87 | 23,72 | 23,63 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 69 | 41,6 | 27,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.04.2026 | 0,61 | 0 | 22,97 | 22,63 | 22,47 | 22,39 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 41,8 | 27,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.04.2026 | 0,634 | 0 | 24,75 | 24,37 | 24,2 | 24,12 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 69 | 42,9 | 26,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.04.2026 | 0,588 | 0 | 22,6 | 22,27 | 22,1 | 22,03 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 42,3 | 26,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.04.2026 | 0,596 | 0 | 22,75 | 22,4 | 22,24 | 22,16 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,5 | 26,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.04.2026 | 0,551 | 0 | 23,59 | 23,28 | 23,11 | 23,02 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 43,6 | 23,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.04.2026 | 0,51 | 0 | 29,74 | 29,45 | 29,18 | 29,14 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 45,9 | 17,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.04.2026 | 0,608 | 0,002 | 28,41 | 27,99 | 27,83 | 27,71 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 45,6 | 21,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.04.2026 | 0,599 | 0 | 24,52 | 24,14 | 23,98 | 23,91 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 42,2 | 24,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.04.2026 | 0,587 | 0,002 | 24,39 | 24,01 | 23,89 | 23,77 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 42,4 | 24,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 18,679 | 0 | 760,15 | 749,96 | 743,91 | 742,31 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,679 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18.03.2026 | 636,367 | 30843,92 | 30374,24 | 30183,03 | 30074,92 |
| 18.04.2026 | 655,046 | 31604,07 | 31124,2 | 30926,94 | 30817,23 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:36:34