

#14958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
Номер абонента 5001
Порядковый номер 6296
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 0,613 | 0,002 | 35,47 | 35,01 | 34,86 | 34,66 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 45,4 | 17,46 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 25.04.2021 | 0,617 | 0,002 | 31 | 30,53 | 30,47 | 30,27 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 42,6 | 20,05 | 0,7 | 0,7 | 3,7 |
| 26.04.2021 | 0,701 | 0,003 | 36,47 | 35,91 | 35,83 | 35,61 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 43,2 | 19,46 | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| 27.04.2021 | 0,657 | 0,003 | 30,78 | 30,28 | 30,22 | 30,03 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 64 | 42,4 | 21,61 | 0,7 | 0,7 | 4,1 |
| 28.04.2021 | 0,603 | 0,003 | 27,64 | 27,2 | 27,13 | 26,96 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 42 | 22,1 | 0,7 | 0,7 | 6,7 |
| 29.04.2021 | 0,53 | 0,001 | 24,08 | 23,69 | 23,64 | 23,48 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 41,8 | 22,37 | 0,7 | 0,7 | 9,3 |
| 30.04.2021 | 0,386 | 0,004 | 21,7 | 21,4 | 21,33 | 21,2 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 42,4 | 17,97 | 0,7 | 0,7 | 7 |
| 01.05.2021 | 0,167 | 0,002 | 19,18 | 18,95 | 18,92 | 18,73 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 46,1 | 8,58 | 0,7 | 0,7 | 7,3 |
| 02.05.2021 | 0,154 | 0,003 | 26,05 | 25,8 | 25,72 | 25,52 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 47,7 | 5,71 | 0,7 | 0,7 | 6,2 |
| 03.05.2021 | 0,147 | 0,002 | 21,78 | 21,54 | 21,48 | 21,3 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 53,7 | 47,2 | 6,53 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 04.05.2021 | 0,145 | 0,001 | 27,21 | 26,99 | 26,85 | 26,69 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 53 | 47,7 | 5,23 | 0,7 | 0,7 | 9,6 |
| 05.05.2021 | 0,147 | 0,002 | 20,34 | 20,12 | 20,04 | 19,88 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 48,1 | 7,04 | 0,7 | 0,7 | 10,4 |
| 06.05.2021 | 0,17 | 0,006 | 23,42 | 23,15 | 23,11 | 22,89 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 47,6 | 7,05 | 0,7 | 0,7 | 6,9 |
| 07.05.2021 | 0,162 | 0,003 | 19,23 | 18,97 | 18,98 | 18,77 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 54,3 | 46,2 | 8,12 | 0,7 | 0,7 | 6,9 |
| 08.05.2021 | 0,192 | 0,003 | 21,4 | 21,12 | 21,09 | 20,89 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 46,3 | 8,82 | 0,7 | 0,7 | 6,3 |
| 09.05.2021 | 0,16 | 0,004 | 21,07 | 20,81 | 20,74 | 20,54 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 48 | 7,36 | 0,7 | 0,7 | 11,1 |
| 10.05.2021 | 0,168 | 0,004 | 19,55 | 19,3 | 19,25 | 19,09 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 55,3 | 46,8 | 8,5 | 0,7 | 0,7 | 17,8 |
| 11.05.2021 | 0,158 | 0,005 | 17,41 | 17,18 | 17,14 | 16,97 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 45,7 | 8,97 | 0,7 | 0,7 | 19,7 |
| 12.05.2021 | 0,174 | 0,004 | 18,06 | 17,82 | 17,77 | 17,64 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 55,3 | 45,7 | 9,61 | 0,7 | 0,7 | 19,2 |
| 13.05.2021 | 0,179 | 0,003 | 20,69 | 20,41 | 20,37 | 20,18 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 55,6 | 47,3 | 8,32 | 0,7 | 0,7 | 9,9 |
| 14.05.2021 | 0,167 | 0,003 | 19,57 | 19,31 | 19,28 | 19,09 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 46,6 | 8,28 | 0,7 | 0,7 | 10,6 |
| 15.05.2021 | 0,188 | 0,001 | 25 | 24,74 | 24,59 | 24,46 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 49,3 | 7,44 | 0,7 | 0,7 | 10 |
| 16.05.2021 | 0,17 | 0,002 | 20,61 | 20,39 | 20,32 | 20,17 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 54,4 | 46,2 | 8,2 | 0,7 | 0,7 | 12,5 |
| 17.05.2021 | 0,187 | 0,002 | 22,31 | 22,07 | 21,96 | 21,8 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 56,2 | 47,9 | 8,28 | 0,7 | 0,7 | 14,5 |
| 18.05.2021 | 0,158 | 0,004 | 20,15 | 19,92 | 19,84 | 19,67 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 47,7 | 7,71 | 0,7 | 0,7 | 11,4 |
| 19.05.2021 | 0,16 | 0,003 | 18,78 | 18,55 | 18,5 | 18,33 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 46,4 | 8,32 | 0,7 | 0,7 | 10,4 |
| 20.05.2021 | 0,176 | 0,005 | 22,45 | 22,21 | 22,12 | 21,94 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 55,8 | 48,2 | 7,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.05.2021 | 0,175 | 0,002 | 22,64 | 22,4 | 22,32 | 22,15 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 55 | 47,5 | 7,58 | 0,7 | 0,7 | 14 |
| 22.05.2021 | 0,175 | 0,003 | 18,38 | 18,18 | 18,12 | 17,96 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 54,4 | 45 | 9,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.05.2021 | 0,165 | 0,001 | 20,28 | 20,06 | 19,99 | 19,8 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 55,2 | 47,3 | 7,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 7,951 | 0 | 692,7 | 684,01 | 681,98 | 676,67 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,951 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2021 | 332,681 | 15456,95 | 14716,36 | 15143,76 | 14568,47 |
| 23.05.2021 | 340,632 | 16149,65 | 15400,37 | 15825,74 | 15245,14 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:30:22