

#133958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК

Лермонтова 22, Калининград

5001

6296

ВКТ-7

00257168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,153	0,001	11,86	11,72	11,62	11,66	-0,04	24	0	0	57,9	44,6	13,34	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,141	0,002	15,19	15,06	14,91	14,93	-0,02	24	0	0	59,8	50,2	9,62	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,144	0	12,78	12,63	12,52	12,56	-0,04	24	0	0	58,7	47	11,63	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,145	0,001	13,46	13,29	13,21	13,19	0,02	24	0	0	59,1	48	11,08	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,158	0	11,93	11,72	11,7	11,64	0,06	24	0	0	59,1	45,6	13,5	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,162	0,001	13,79	13,57	13,51	13,47	0,04	24	0	0	59,7	47,8	11,92	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,153	0,003	12,96	12,75	12,7	12,65	0,05	24	0	0	59	47	12,01	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,151	0,002	12,73	12,5	12,5	12,4	0,1	24	0	0	57,4	45,7	11,64	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,182	0,001	12,52	12,23	12,28	12,18	0,1	24	0	0	58,5	44,1	14,47	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,17	0,004	13,84	13,54	13,57	13,43	0,14	24	0	0	59,2	47,3	11,97	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,155	0,005	14,04	13,78	13,8	13,67	0,13	24	0	0	58,8	48	10,79	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,153	0,001	12,77	12,49	12,51	12,42	0,09	24	0	0	58,5	46,4	12,02	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,154	0,002	12,92	12,66	12,66	12,59	0,07	24	0	0	58,3	46,4	11,85	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,161	0,004	13,29	13	13,04	12,9	0,14	24	0	0	58,7	46,9	11,83	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,157	0,003	13,59	13,3	13,33	13,2	0,13	24	0	0	59,4	47,9	11,44	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,139	0,003	11,92	11,62	11,67	11,56	0,11	24	0	0	57,7	46,2	11,53	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,142	0,001	12,15	11,86	11,91	11,8	0,11	24	0	0	57,5	46	11,51	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,16	0,004	13,88	13,58	13,61	13,48	0,13	24	0	0	58,6	47,4	11,21	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,151	0,004	14,39	14,13	14,14	14,01	0,13	24	0	0	58,5	48,2	10,31	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,147	0,006	12,74	12,47	12,49	12,39	0,1	24	0	0	58	46,4	11,66	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,169	0,001	14,12	13,85	13,84	13,76	0,08	24	0	0	59,3	47,4	11,87	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,17	0,004	15,07	14,78	14,78	14,67	0,11	24	0	0	59,2	48	11,23	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,154	0,004	12,34	12,05	12,09	11,97	0,12	24	0	0	58,2	46	12,19	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,178	0,003	14,74	14,43	14,46	14,32	0,14	24	0	0	59	47,2	11,79	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,161	0,004	13,3	12,97	13,04	12,89	0,15	24	0	0	58,3	46,6	11,66	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,164	0,008	13,42	13,07	13,16	12,95	0,21	24	0	0	58,7	47	11,66	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,167	0,006	14,71	14,39	14,45	14,25	0,2	24	0	0	58,1	47,1	10,95	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,155	0,004	13,58	13,26	13,32	13,18	0,14	24	0	0	58,5	47,5	11,03	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,152	0,004	12,09	11,74	11,84	11,65	0,19	24	0	0	58,6	46,5	12,07	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,157	0,004	12,44	12,07	12,18	12,01	0,17	24	0	0	58,4	46,4	12,05	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,158	0,003	11,66	11,26	11,42	11,2	0,22	24	0	0	57,9	44,8	13,03	0,7	0,7	-
Итого:	4,863	0	410,22	401,77	402,26	398,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,863															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	470,003	23372,85	23043,71	22888,08	22821,48
23.06.2025	474,866	23783,07	23445,48	23290,34	23220,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:29:40