

#90690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
Номер абонента 5001
Порядковый номер 6296
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,145	0,01	17,27	17,05	16,98	16,84	0,14	24	0	0	58,5	50,3	8,16	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,139	0,002	13,94	13,79	13,67	13,67	0	24	0	0	57,7	47,5	10,2	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,123	0,001	12,49	12,36	12,27	12,25	0,02	24	0	0	57	47,2	9,84	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,132	0,002	14,66	14,53	14,4	14,36	0,04	24	0	0	58,5	49,4	9,14	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,122	0,001	12,63	12,53	12,4	12,41	-0,01	24	0	0	57,2	47,3	9,87	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,144	0,005	18,03	17,84	17,71	17,64	0,07	24	0	0	59,9	51,9	7,93	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,14	0,004	15,88	15,71	15,58	15,58	0	24	0	0	58,9	49,9	9,03	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,122	0,004	14,06	13,91	13,81	13,79	0,02	24	0	0	58,2	49,4	8,79	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,13	0,003	14,08	13,95	13,83	13,82	0,01	24	0	0	57,6	48,1	9,52	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,126	0,002	13,57	13,45	13,33	13,32	0,01	24	0	0	57	47,6	9,4	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,132	0,001	13,74	13,63	13,48	13,49	-0,01	24	0	0	57,6	47,8	9,83	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,133	0,002	14,17	14,07	13,93	13,95	-0,02	24	0	0	57,1	47,5	9,63	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,126	0,003	14,77	14,64	14,54	14,49	0,05	24	0	0	58,2	49,8	8,48	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,115	0,001	13,05	12,94	12,79	12,83	-0,04	24	0	0	57	47,9	9,11	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,118	0,001	12	11,89	11,79	11,8	-0,01	24	0	0	56,1	46	10,14	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,129	0,003	13,38	13,26	13,13	13,14	-0,01	24	0	0	58	48,2	9,84	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,083	0	8,98	8,93	8,82	8,89	-0,07	24	0	0	56,2	46,4	9,85	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,107	0,002	13,42	13,3	13,16	13,2	-0,04	24	0	0	57,3	48,8	8,52	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,11	0,004	13,96	13,83	13,71	13,72	-0,01	24	0	0	57,7	49,7	8,05	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,105	0,001	11,89	11,8	11,66	11,72	-0,06	24	0	0	56,5	47,2	9,35	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,112	0	11,98	11,89	11,75	11,82	-0,07	24	0	0	56,5	46,7	9,86	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,139	0,003	14,7	14,56	14,44	14,42	0,02	24	0	0	58,5	49	9,5	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,119	0,001	12,28	12,18	12,04	12,08	-0,04	24	0	0	57,1	47	10,07	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,125	0,002	12,41	12,3	12,18	12,21	-0,03	24	0	0	57,4	47,1	10,26	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,119	0,001	12,55	12,46	12,3	12,37	-0,07	24	0	0	57	46,8	10,25	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,138	0,003	14,49	14,37	14,24	14,21	0,03	24	0	0	57,6	47,9	9,77	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,131	0,004	13,67	13,55	13,43	13,42	0,01	24	0	0	58	48,4	9,63	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,131	0,003	13,28	13,16	13,06	13,03	0,03	24	0	0	57,9	48,1	9,81	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,03	0	3,86	3,84	3,78	3,84	-0,06	24	0	0	55	46	9,01	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,087	0	10,58	10,49	10,41	10,41	0	24	0	0	53,1	44,7	8,4	0,7	0,7	-
Итого:	3,612	0	395,77	392,21	388,62	388,72	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,612															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	319,358	15672,11	15444,87	15344,62	15296,41
23.07.2024	322,97	16067,88	15837,08	15733,24	15685,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:32:20