

#28786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК

Лермонтова 22, Калининград

5001

6296

ВКТ-7

00257168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,137	0,001	13,81	13,62	13,56	13,52	0,04	24	0	0	57,5	47,4	10,05	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,134	0,003	15,42	15,22	15,15	15,08	0,07	24	0	0	58	49,2	8,78	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,126	0,003	14,59	14,4	14,31	14,3	0,01	24	0	0	57,8	49,1	8,62	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,144	0,003	16,04	15,83	15,76	15,67	0,09	24	0	0	58,2	49,4	8,81	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,133	0,003	13,64	13,45	13,39	13,32	0,07	24	0	0	56,9	47,3	9,62	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,139	0,002	13,61	13,41	13,36	13,31	0,05	24	0	0	57,4	47,3	10,13	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,131	0,003	13,98	13,8	13,72	13,69	0,03	24	0	0	57,2	47,8	9,4	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,136	0,001	13,37	13,19	13,13	13,06	0,07	24	0	0	57,6	47,4	10,23	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,155	0,004	15,81	15,61	15,53	15,45	0,08	24	0	0	57,9	48,2	9,73	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,004	0	0,38	0,4	0,38	0,4	-0,02	24	0	0	53	43,7	9,28	0,7	0,7	-
03.08.2023	0	0	0,27	0,27	0,27	0,27	0	24	0	0	24,2	22,3	1,93	0,7	0,7	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22,2	0,09	0,7	0,7	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21,6	0,08	0,7	0,7	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	21,3	0,03	0,7	0,7	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	21,1	0,02	0,7	0,7	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	19,2	1,39	0,7	0,7	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	18,8	1,26	0,7	0,7	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	19,4	-0,31	0,7	0,7	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,9	-0,34	0,7	0,7	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	19,1	-0,55	0,7	0,7	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,6	-0,03	0,7	0,7	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,6	-0,01	0,7	0,7	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,6	-0,01	0,7	0,7	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,7	0,03	0,7	0,7	-
17.08.2023	0	0	0,35	0,38	0,35	0,38	-0,03	24	0	0	19,2	19,7	-0,49	0,7	0,7	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	20	-0,03	0,7	0,7	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	20	0,08	0,7	0,7	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,3	0,19	0,7	0,7	-
21.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	20,2	0,08	0,7	0,7	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	20	0,09	0,7	0,7	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	19,9	0,05	0,7	0,7	-
Итого:	1,239	0	131,27	129,58	128,91	128,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,239															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	164,629	8097,27	7986,04	7927,93	7910,05
23.08.2023	165,868	8228,54	8115,62	8056,84	8038,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2023 16:13:37