

#92913#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
Номер абонента 5001
Порядковый номер 6296
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,146	0	14,46	14,27	14,18	14,14	0,04	24	0	0	58,2	48,2	10,04	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,133	0,002	14,01	13,81	13,75	13,67	0,08	24	0	0	57,7	48,3	9,44	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,15	0,003	15,84	15,66	15,57	15,49	0,08	24	0	0	58,9	49,4	9,43	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,136	0,003	13,11	12,93	12,88	12,78	0,1	24	0	0	57,9	47,6	10,33	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,128	0,003	14,29	14,09	14,01	13,95	0,06	24	0	0	58	49,2	8,79	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,14	0,002	15,03	14,83	14,74	14,7	0,04	24	0	0	58,4	49	9,46	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,139	0,004	13,45	13,22	13,2	13,09	0,11	24	0	0	57,5	47,3	10,19	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,141	0,001	14,76	14,51	14,49	14,38	0,11	24	0	0	58,4	49,2	9,28	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,135	0,004	14,97	14,74	14,67	14,58	0,09	24	0	0	58,6	49,7	8,95	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,164	0,009	16,63	16,36	16,37	16,18	0,19	24	0	0	59,5	50	9,54	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,158	0,004	15,81	15,54	15,53	15,38	0,15	24	0	0	58,9	49,2	9,76	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,132	0,003	12,38	12,11	12,14	12,02	0,12	24	0	0	57,4	46,9	10,48	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,127	0,005	13,88	13,62	13,63	13,48	0,15	24	0	0	58,1	49,1	9,01	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,136	0,005	13,06	12,79	12,82	12,65	0,17	24	0	0	58,2	48	10,13	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,001	0,001	14,56	14,79	14,45	14,64	-0,19	24	0	0	42,4	42,8	-0,42	0,7	0,7	-
08.08.2024	-0,014	0	4,02	4,18	4,02	4,14	-0,12	24	0	0	37	41,1	-4,09	0,7	0,7	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,3	0,26	0,7	0,7	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,9	22,7	0,17	0,7	0,7	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,2	0,1	0,7	0,7	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,8	0,05	0,7	0,7	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,5	0,01	0,7	0,7	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,2	-0,01	0,7	0,7	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	21,1	-0,02	0,7	0,7	-
16.08.2024	-0,007	0	11,4	11,56	11,37	11,52	-0,15	24	0	0	27,3	28,1	-0,81	0,7	0,7	-
17.08.2024	-0,005	0	6,93	7,05	6,93	7,03	-0,1	24	0	0	28,6	30,2	-1,61	0,7	0,7	-
18.08.2024	-0,001	0	5,48	5,6	5,48	5,6	-0,12	24	0	0	26,4	27,5	-1,14	0,7	0,7	-
19.08.2024	0	0	6,34	6,43	6,34	6,43	-0,09	24	0	0	22,7	23,1	-0,37	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,049	0,001	51,88	51,98	51,59	51,69	-0,1	24	0	0	34	33	0,97	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,146	0,003	15,34	15,18	15,07	15,03	0,04	24	0	0	58,6	49	9,57	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,127	0,001	14,01	13,88	13,74	13,77	-0,03	24	0	0	57,5	48,1	9,37	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,122	0	12,22	12,1	12,02	11,98	0,04	24	0	0	56,6	46,5	10,15	0,7	0,7	-
Итого:	2,383	0	343,86	341,23	338,99	338,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,383															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	322,97	16067,88	15837,08	15733,24	15685,13
23.08.2024	325,353	16411,74	16178,31	16072,23	16023,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 11:09:21