

#95257#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
Номер абонента 5001
Порядковый номер 6296
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,135	0	14,24	14,06	13,97	13,96	0,01	24	0	0	58,3	48,7	9,6	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,126	0,001	14,79	14,61	14,51	14,49	0,02	24	0	0	58,8	50,2	8,61	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,141	0,005	15,26	15,04	14,98	14,87	0,11	24	0	0	58,5	49,4	9,09	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,139	0,004	13,54	13,33	13,3	13,22	0,08	24	0	0	57,7	47,6	10,09	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,124	0,005	13,15	12,93	12,93	12,78	0,15	24	0	0	57,4	48,3	9,05	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,122	0,002	11,29	11,08	11,08	10,99	0,09	24	0	0	56,8	46,2	10,56	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,114	0,001	12,04	11,84	11,8	11,77	0,03	24	0	0	57,8	48,1	9,7	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,134	0,001	12,95	12,76	12,71	12,63	0,08	24	0	0	57,6	47,5	10,1	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,125	0,001	12,32	12,12	12,1	12,02	0,08	24	0	0	57	47	10,03	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,121	0,003	12,78	12,58	12,52	12,48	0,04	24	0	0	57,1	47,5	9,63	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,125	0,003	12,88	12,67	12,67	12,56	0,11	24	0	0	57,7	48,4	9,38	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,117	0,003	14,17	13,97	13,9	13,84	0,06	24	0	0	57,8	49,5	8,31	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,101	0	10,12	9,92	9,94	9,88	0,06	24	0	0	56,4	46,3	10,11	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,12	0,004	14,93	14,7	14,65	14,54	0,11	24	0	0	59,1	51,3	7,79	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,139	0,008	14,47	14,13	14,21	13,99	0,22	24	0	0	58,5	49,6	8,99	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,138	0,01	13,07	12,64	12,82	12,54	0,28	24	0	0	57,7	48,2	9,42	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,144	0,014	13,86	13,35	13,61	13,25	0,36	24	0	0	58,1	48,7	9,35	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,132	0,013	12,31	11,81	12,08	11,73	0,35	24	0	0	57,2	47,6	9,57	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,131	0,013	12,43	11,93	12,21	11,84	0,37	24	0	0	56,6	47,2	9,37	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,135	0,013	13,32	12,85	13,1	12,74	0,36	24	0	0	57,5	48,6	8,97	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,136	0,01	13,01	12,54	12,77	12,46	0,31	24	0	0	57,5	48	9,52	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,146	0,012	13,31	12,85	13,08	12,71	0,37	24	0	0	57,3	47,4	9,91	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,147	0,013	14,05	13,6	13,78	13,46	0,32	24	0	0	57,9	48,4	9,54	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,138	0,012	14,94	14,52	14,7	14,36	0,34	24	0	0	58,6	50,3	8,31	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,139	0,009	15,03	14,61	14,75	14,47	0,28	24	0	0	58,2	49,8	8,41	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,142	0,007	14,43	14,03	14,16	13,91	0,25	24	0	0	58,5	49,5	9,02	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,137	0,008	14,57	14,19	14,3	14,07	0,23	24	0	0	58,9	49,9	8,94	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,143	0,005	15,49	15,14	15,2	15,01	0,19	24	0	0	58,6	49,8	8,79	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,171	0,01	19,62	19,24	19,27	19,03	0,24	24	0	0	60,4	52,2	8,16	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,152	0,008	15,09	14,75	14,83	14,6	0,23	24	0	0	58,4	49	9,36	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,132	0,007	14,19	13,85	13,93	13,71	0,22	24	0	0	58,4	49,6	8,84	0,7	0,7	-
Итого:	4,146	0	427,65	417,64	419,86	413,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,146															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	325,353	16411,74	16178,31	16072,23	16023,45
23.09.2024	329,499	16839,39	16595,95	16492,09	16437,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 10:52:17