

#14952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Лермонтова 22, Калининград
5001
6296
ВКТ-7
00257168
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,149	0,006	21,07	20,82	20,76	20,59	0,17	24	0	0	55,6	48,8	6,81	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,165	0,005	19,01	18,74	18,71	18,55	0,16	24	0	0	56,5	48	8,44	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,182	0,004	18,87	18,6	18,57	18,41	0,16	24	0	0	56	46,7	9,35	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,159	0,004	15,82	15,56	15,58	15,39	0,19	24	0	0	55,1	45,4	9,66	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,17	0,008	20,69	20,41	20,4	20,18	0,22	24	0	0	55,5	47,6	7,9	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,277	0,007	23	22,64	22,65	22,4	0,25	24	0	0	56,5	44,7	11,77	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,687	0,006	41	40,41	40,33	40,07	0,26	24	0	0	59,4	42,7	16,75	0,7	0,7	-
Итого:	1,789	0	159,46	157,18	157	155,59	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,789															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	11,147	1448,81	1432,49	1426,57	1416,74
30.09.2021	12,936	1608,27	1589,67	1583,57	1572,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2021 16:46:32