

#112640#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
Номер абонента 5001
Порядковый номер 6296
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 0,688 | 0 | 26,43 | 26,01 | 25,83 | 25,76 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 44,3 | 26,55 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 0,676 | 0 | 27,13 | 26,76 | 26,53 | 26,48 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 44,9 | 25,38 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 0,661 | 0,001 | 30,23 | 29,87 | 29,58 | 29,56 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 68 | 45,7 | 22,3 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 0,7 | 0,001 | 30 | 29,58 | 29,4 | 29,29 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 68 | 44,4 | 23,62 | 0,7 | 0,7 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 0,682 | 0,002 | 34,94 | 34,53 | 34,2 | 34,14 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 68 | 48,2 | 19,81 | 0,7 | 0,7 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 0,698 | 0,002 | 37,7 | 37,27 | 36,88 | 36,83 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 68 | 49,2 | 18,84 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 0,727 | 0,003 | 31,59 | 31,12 | 30,93 | 30,84 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 44,4 | 23,41 | 0,7 | 0,7 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 0,719 | 0,008 | 36,09 | 35,54 | 35,37 | 35,15 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 47,9 | 20,05 | 0,7 | 0,7 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 0,664 | 0 | 33,52 | 33,11 | 32,8 | 32,77 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47,5 | 20,23 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 0,68 | 0,001 | 32,57 | 32,16 | 31,85 | 31,88 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 47,9 | 21,48 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 03.01.2025 | 0,783 | 0,006 | 30,52 | 30 | 29,84 | 29,69 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 47,6 | 26 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 0,753 | 0,002 | 25,03 | 24,57 | 24,45 | 24,31 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 44 | 30,64 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 0,799 | 0,002 | 26,91 | 26,41 | 26,25 | 26,13 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 45,2 | 30,22 | 0,7 | 0,7 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 0,775 | 0,001 | 26,87 | 26,38 | 26,22 | 26,12 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 44,7 | 29,48 | 0,7 | 0,7 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 0,655 | 0,003 | 30,85 | 30,44 | 30,2 | 30,09 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 46,3 | 21,57 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 0,705 | 0,001 | 26,46 | 26,04 | 25,89 | 25,8 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 42,2 | 27,19 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 0,728 | 0,002 | 27,96 | 27,53 | 27,33 | 27,23 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 44,9 | 26,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 0,691 | 0 | 25,65 | 25,24 | 25,08 | 25 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 43 | 27,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2025 | 0,75 | 0 | 25,45 | 25 | 24,89 | 24,76 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 42,4 | 30 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2025 | 0,861 | 0,003 | 30,62 | 30,04 | 29,9 | 29,75 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 73 | 44,5 | 28,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2025 | 0,928 | 0,008 | 35,88 | 35,16 | 34,99 | 34,76 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 74 | 47,8 | 26,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2025 | 0,914 | 0,004 | 35,41 | 34,7 | 34,59 | 34,35 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 46,8 | 26,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2025 | 0,815 | 0,004 | 40,23 | 39,6 | 39,37 | 39,19 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 48,1 | 20,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2025 | 0,862 | 0,007 | 40,64 | 39,93 | 39,74 | 39,52 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 47,3 | 21,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2025 | 0,802 | 0,002 | 38,71 | 38,11 | 37,89 | 37,75 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 68 | 46,9 | 21,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2025 | 0,816 | 0,009 | 39,88 | 39,24 | 39,02 | 38,83 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 47,9 | 20,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2025 | 0,772 | 0,007 | 35,19 | 34,62 | 34,45 | 34,3 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 46 | 22,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2025 | 0,856 | 0,002 | 33,67 | 33,05 | 32,9 | 32,76 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,8 | 25,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2025 | 0,865 | 0,002 | 33,85 | 33,23 | 33,07 | 32,93 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 47,2 | 25,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2025 | 0,911 | 0,007 | 35,69 | 35,01 | 34,86 | 34,68 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 47,7 | 25,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2025 | 0,842 | 0,001 | 32,66 | 32,04 | 31,89 | 31,77 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 46,9 | 26,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 23,778 | 0 | 998,33 | 982,29 | 976,19 | 972,42 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,778 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2024 | 382,943 | 19395,06 | 19116,77 | 18995,8 | 18932,9 |
| 23.01.2025 | 406,721 | 20393,39 | 20099,06 | 19971,99 | 19905,32 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:57:36