

#120297#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	423,022	356,751	66.271

Подпись исполнителя



#120296#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента

5346

Порядковый номер

0

Тип теплосчётчика

BKT-7

Заводской номер

00207667

Номер системы

1

Отчёт сформирован

26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dTN _н , ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	2,63	0	95,1	92,8	0	92,85	91,93	0	0	24	0	0	72,4	44	28,36	0,6	0,4
25.02.2025	-	2,629	0	97,7	95,36	0	95,43	94,46	0	0	24	0	0	71,9	44,4	27,53	0,6	0,4
26.02.2025	-	2,436	0	86,83	84,73	0	84,84	83,97	0	0	24	0	0	71,8	43,2	28,68	0,6	0,4
27.02.2025	-	2,35	0	82,02	80,05	0	80,14	79,34	0	0	24	0	0	72,1	42,8	29,31	0,6	0,4
28.02.2025	-	2,463	0	87,75	85,64	0	85,74	84,9	0	0	24	0	0	71,9	43,2	28,74	0,6	0,4
01.03.2025	-	2,719	0	99,11	96,72	0	96,82	95,85	0	0	24	0	0	72	44	28,04	0,6	0,4
02.03.2025	-	2,683	0	97,45	95,09	0	95,2	94,24	0	0	24	0	0	72	43,8	28,18	0,6	0,4
03.03.2025	-	2,418	0	93,27	91,15	0	91,23	90,34	0	0	24	0	0	70	43,5	26,5	0,6	0,4
04.03.2025	-	2,351	0	82,4	80,4	0	80,49	79,69	0	0	24	0	0	71,8	42,6	29,22	0,6	0,4
05.03.2025	-	2,119	0	73,07	71,31	0	71,37	70,72	0	0	24	0	0	71,9	42,2	29,7	0,6	0,4
06.03.2025	-	1,976	0	64,56	63,01	0	63,08	62,5	0	0	24	0	0	71,8	40,4	31,33	0,6	0,4
07.03.2025	-	2,014	0	77,43	75,8	0	75,84	75,2	0	0	24	0	0	68	41,4	26,6	0,6	0,4
08.03.2025	-	1,996	0	79,16	77,51	0	77,54	76,86	0	0	24	0	0	67,8	42	25,77	0,6	0,4
09.03.2025	-	2,079	0	81,88	80,2	0	80,19	79,56	0	0	24	0	0	67,4	41,5	25,91	0,6	0,4
10.03.2025	-	1,771	0	84,67	83,29	0	83,12	82,58	0	0	24	0	0	63,4	42	21,34	0,6	0,4
11.03.2025	-	2,387	0	94,33	92,3	0	92,35	91,49	0	0	24	0	0	68,3	42,5	25,83	0,6	0,4
12.03.2025	-	2,34	0	93,98	92,04	0	92,03	91,23	0	0	24	0	0	67,9	42,5	25,45	0,6	0,4
13.03.2025	-	2,444	0	117,91	115,93	0	115,7	114,91	0	0	24	0	0	63,9	42,7	21,16	0,6	0,4
14.03.2025	-	2,571	0	91,21	88,98	0	89,03	88,15	0	0	24	0	0	72,8	44	28,88	0,6	0,4
15.03.2025	-	2,64	0	90,1	87,87	0	87,92	87,06	0	0	24	0	0	73,9	43,9	30,02	0,6	0,4
16.03.2025	-	2,789	0	96,38	93,97	0	94,07	93,11	0	0	24	0	0	73,7	44,1	29,64	0,6	0,4
17.03.2025	-	2,828	0	97,87	95,41	0	95,44	94,51	0	0	24	0	0	74,6	45	29,63	0,6	0,4
18.03.2025	-	2,655	0	95,55	93,2	0	93,34	92,34	0	0	24	0	0	72,4	44	28,44	0,6	0,4
19.03.2025	-	2,387	0	88,3	86,22	0	86,3	85,47	0	0	24	0	0	70,9	43,2	27,67	0,6	0,4
20.03.2025	-	2,22	0	87,1	85,16	0	85,24	84,4	0	0	24	0	0	69,3	43,2	26,04	0,6	0,4
21.03.2025	-	2,049	0	79,35	77,61	0	77,72	76,98	0	0	24	0	0	67,9	41,5	26,38	0,6	0,4
22.03.2025	-	2,163	0	85,23	83,35	0	83,43	82,64	0	0	24	0	0	68,7	42,8	25,91	0,6	0,4
23.03.2025	-	2,164	0	91,8	89,92	0	90,02	89,15	0	0	24	0	0	65,7	41,7	24,07	0,6	0,4
Итого:	-	66,271	0	2491,51	2435,02	0	2436,47	2413,58	0	0	672	0	-	70,22	42,93	27,3	0,6	0,4

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	356,751	12587,1	12288,85	0	12283,57	12173,66	0
23.03.2025	423,022	15078,61	14723,87	0	14720,04	14587,24	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения